



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- *143* от 12/07/2013 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-Р- <i>143</i> от дата 12/07/2013 Коментар на възложителя: <i>УЗ - 550186</i></p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел "Обществени поръчки", у- ние "Търговско"		Телефон 0973 76151
Лице за контакт Елмира Попова		
Електронна поща erorova@npp.bg		Факс 0973 72441
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя:		

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача:

http://www.kznpp.org/index.php?

lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете):
_____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете):
_____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

- Строителство
 Доставки
 Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)

Реконструкция на система 5,6UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота -4,20 в чиста зона на PO"

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)

Предметът на поръчката е "Реконструкция на система 5,6UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота -4,20 в надзираваната зона на PO" и се изпълнява по работен проект, състоящ се от подмяна на дренажна система 5,6UL15 работеща при нормална експлоатация и монтаж на нова система 5,6UL16 за аварийни постъпления на дренажни води предизвикани от наводнения при скъсване на тръбопроводи от системи 5,6UJ, 5,6VF, 5,6VB и 5,6VC като основни източници на вътрешно наводнение по Мярка 21121. За изпълнение на проекта е

необходимо:

- демонтаж съществуващо оборудване;
- доставка на ново оборудване, съгласно количествената сметка от Работния проект за 5,6ЕБ;
- монтаж ново оборудване на 5и 6 блок което е предвидено в съответните части на проекта: Машинно технологична, Строително-конструктивна, Електрическа, СКУ и ВКОС.
- изготвяне на необходимата документация, съгласно действащите нормативни документи в "АЕЦ Козлодуй" и изискванията на проекта.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45247111	
Доп. предмети	45311100	
	44162100	
	42122130	
	31214500	
	45232452	

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП			
Открита процедура	<input type="checkbox"/>	Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/>	Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/>	Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/>	Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>		
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП			
Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/>	Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/>	Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение

Номер: ЗОП-Р-58 от 04/03/2013 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

<input type="checkbox"/>	SIMAP
<input checked="" type="checkbox"/>	Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа в РОП: 2013-527528	

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: _____/S- от _____

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00353-2013-0044(nnnnn-uuuu-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 527528 (Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)	
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение Дата: 04/03/2013 дд/мм/гггг	
IV: ПРЕКРАТЯВАМ	
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка	
IV.1) Правно основание Чл. 39, ал. 1, т. ___ от ЗОП <input checked="" type="checkbox"/> Чл. 39, ал. 2, т. ___, буква ___ от ЗОП <input type="checkbox"/>	
точка: 2	
буква: <input type="checkbox"/> а <input type="checkbox"/> б <input type="checkbox"/> в	
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция Всички участници в процедурата са отстранени на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП поради това, че офертите им не отговарят на предварително обявените условия, а именно: 1. "Енергоремонт Козлодуй" ЕАД Правно основание: чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП Фактическо основание: офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно: От представените доказателства от участника (каталожни данни) е видно, че ел. двигателя е за работа при максимално допустима околна температура не повече от 60. Изискването на възложителя е за "температура в помещението макс. 90°C", съгласно работния проект; позиция 1 от КСС за доставка на оборудване по част МТ и съответно списък на материали и технологично оборудване, които са неразделна част от документацията за участие. 2. "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София Правно основание: чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП Фактическо основание: офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно: По отношение на позиция № 1 от списъка на основните материали и технологично оборудване – помпа центробежна, едностъпална – самозасмукваща, се установи следното: участникът предлага двигател с по-голяма ел. мощност от предвидената в проекта. Изискването на работния проект, по който се извършва поръчката е ел. двигател – 4kW. Съответно изискването е заложено и в позиция № 1 "Доставка на помпа центробежна, едностъпална – самозасмукваща Q=21.6m ³ /h, N=0.12MPa; с рама комплект с контрафланци и крепеж, и ел. двигател – 4kW; кавитационен запас 1.5м.; температура на водата 10 – 90° C; температура в помещението макс 90° C; влажност 100%; IP 56" на количествено-стойностните сметки за доставка на оборудване по част "МТ" за 5 и 6 блок, неразделна част от документацията за участие. Предложението на участника е: ел. двигател 7,5kW, с което не отговаря на изискванията на документацията. 3. "КОМОС" ООД Правно основание: чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП	

Фактическо основание: офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

За да може да се извърши реална преценка, е необходимо да се представят доказателства за заявените данни като технически характеристики съгласно т. 4.1.1 от Указанията за подготовка на заявление и на оферта.

Комисията се е възползвала от предоставената в чл. 68, ал.11 от ЗОП възможност да проверява заявените от участниците данни и да изисква от тях разяснения и допълнителни доказателства за заявените от тях данни. От участника са поискани допълнително доказателства по заявени данни и факти и с непредставянето им, комисията е поставена в обективна невъзможност да прецени съответствието на офертата с техническите изисквания и характеристики на оборудването в документацията за участие и в работния проект. С оглед липсата на волеизявление от участника чрез конкретни доказателства, не е налице и обвързващо споразумение между двете страни по отношение на съответствието на офертата с изискванията на възложителя.

4. "Енемона" АД

Правно основание: чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание: офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

От представените доказателства се установи, че при напор $H=0,12$ МРа се осигурява разход $Q=18,9$ м³ /h при изискване за $Q=21.6$ м³/h , $H=0.12$ МРа съгласно работния проект, съответно Количествено-стойностна сметка за доставка на оборудване част МТ, поз. 1 и Списък на материалите и оборудването, неразделна част от документацията за участие.

От представените доказателства е видно също, че максималната температура на помещението е 40 °С при изискване "максимум 90 °С", съгласно работния проект, съответно Количествено-стойностна сметка за доставка на оборудване част МТ, поз. 1 и Списък на материалите и оборудването, неразделна част от документацията за участие.

В представената декларация е декларирано, че помпата има двигател с клас IP 56, а в приложената каталожна информация класът е IP55.

Изискването на възложителя е "клас IP56" съгласно работния проект; в позиция 1 от КСС

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване Да Не

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

РБългария

Телефон

02 9884070

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.src.bg

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

продължение към т. IV.2:

за доставка на оборудване по част МТ и списък на материали и технологично оборудване, които са неразделна част от документацията за участие.

5.СД "МИСТРАЛ- ТСС-Стоянова, Стоянов", гр. Козлодуй

Правно основание: чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание: офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

Представеният от участника график по образец т.1.2 от офертата не отговаря на изискванията на Възложителя., съгласно т.4.1.1.2 от указанията за подготовка на офертата.

Предложеният график не е линеен и липсва диаграма на работната сила.

Т. 4.1.1.2. от Указанията за подготовка на заявлението и на офертата визира документ от съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, а именно "да съдържа поотделно линеен график уедрен за извършване на СМР на система 5UL и за СМР на система 6 UL (по образец). В документацията на възложителя е приложен образец поотделно за 5 и за 6 блок. Към всеки образец на график е записано: "Графикът да бъде придружен от диаграма на работната сила". В т. 3.3. от Указанията за подготовка на заявлението и на офертата е указно "офертата се изготвя по образца, приложен към документацията за участие в процедурата. Условието в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променени от тях.". Офертата на участника не отговаря на предварително обявените изисквания.

6."Атоменергоремонт" ЕАД, гр. Козлодуй:

Правно основание: чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание: офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

В отговор на изисканите разяснения, участникът е приложил писмо, в което дава разяснение, че по позиция № 1 от списъка

на основните материали и технологично оборудване, приложение по т.1.3 от офертата за този тип помпа не може да предложи ел. двигател, работещ при максимална допустима околна температура повече от 60°C и влажност 100%.

Изискването на възложителя е "температура в помещението макс 90°C" и "влажност 100%", съгласно работния проект; позиция 1 от КСС за доставка на оборудване по част МТ и списък на материали и технологично оборудване, които са неразделна част от документацията за участие.

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 12/07/2013 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Иван Киров Генов

Длъжност:

Изпълнителен директор

