



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на графитни пръстени и спирално-навити прокладки”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

1. Позиция №4 от Техническа спецификация № 2012.30.ТО.00.ТСП.326 - прокладка спирално-навита с размери ф985хф945х4.5мм. е **тип 1А-1** без ограничителни пръстени;
2. Типът на позиция №18 от Техническа спецификация № 2012.30.ТО.00.ТСП.326 - прокладка спирално навита СНП 1Д-1; ф474хф405х15х2,5 е съгласно ТУ 38.314-25-8-91 за фланци по ГОСТ 12815-80;
3. Всички размери на графитни пръстени и спирално навити прокладки да са съгласно спецификация № 2012.30.ТО.00.ТСП.326.
4. Посочените четири размера за прокладки с номера №1, №2 и №3 са както следва: външен, вътрешен диаметър, широчина и дебелина.
5. За позиции №2 и №3 на техническата спецификация се изискват спирално-навити прокладки без външен и вътрешен пръстен. Същите ще се използват с фланци тип “Шип паз”.