



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:  
“ДОСТАВКА НА ТРЪБА СТОМАНЕНА,  
БЕЗШЕВНА,  
КОРОЗИОННОУСТОЙЧИВА, Ø 14X2”

ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 3127

ДАТА: 1804 2013г

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС №1:** По процедура № 00353-2013-0054, открита с Решение № ЗОП-Р-70/ 25.03.2013г. в точка Входящ контрол са изисквани “протоколи от изпитания”.

Моля уточнете за какви точно изпитания става въпрос и какво следва да се отрази в сертификата?

**ОТГОВОР №1:** Нормативният документ, на който трябва да отговоря тръба стоманена безшевна корозионноустойчива е **ГОСТ 9941-81** или еквивалент.

Редът за приемане на готовата продукция е уточнен в т.3 на стандарта. Протоколите от изпитания се определят от т.4 на ГОСТ 9941-81 и са основа за сертификата за съответствие, издаден от Производителя. Сертификатът доказва, че доставената продукция отговаря на необходимите химически състав, геометрични размери и механични и физически свойства.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

