



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

|  |   |
|--|---|
| ДО ВСИЧКИ ФИРМИ,<br>ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В<br>ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА<br>ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:<br>“ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ,<br>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА<br>КРАНОВА КОЛИЧКА НА МОСТОВ КРАН<br>32/8т” | ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ<br>ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР |
|  | НАШ № 3168                                    |
|  | ДАТА: 19 04 2013г                             |
|  | ВАШ №   |
| БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1  |   |

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Относно постъпил въпрос от заинтересовано лице за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Във връзка с цитираната тържна процедура и посоченото в т. 2 на Техническото задание № 2012.30.РО.UQ.T31095/11.10.2012г. изискване за проектиране в съответствие с нормативния документ НП-043-03 моля да ни отговорите на следния въпрос:

**Въпрос 1:** Каква е групата на крана, съгласно нормативния документ НП-043-03 “Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии”?

**Отговор:** Кранът е група А – кранове обслужващи реактори, хранилища за свежо и отработено ядрено гориво и високоактивни радиоактивни отпадъци, т. 2.1.1. от НП-043-03.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

