

 **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

<b>ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА КРАНОВА КОЛИЧКА НА МОСТОВ КРАН 32/8т”</b>	<b>ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР</b>
	<b>НАШ №</b> 3331
	<b>ДАТА:</b> 25.04.2013
	<b>ВАШ №</b>
	<b>БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1</b>

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Относно Ваше разяснение №3168/19.04.2013, свързано е определяне на класа на крана група А спрямо НП-043-03, имаме следните допълнителни въпроси:

**Въпрос 1:** Според изискване на стандарт НП-043-03 за кранове група А, се изисква втори електродвигател на главния подеи, за спомагателния подеи ще желаете ли втори двигател?

**Отговор:** Да.

**Въпрос 2:** При използване на втори двигател при главния подеи, приемате ли варианта втора спирачка да бъде вградена в втория електродвигател?

**Отговор:** Не /съгласно НП-043-03 т. 4.2.1 втората спирачка трябва да бъде на вала на редуктора или на реборда на барабана/.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**



За изпълнителен директор:

заместник-изпълнителен директор  
*Александар Милков*  
(име, фамилия)

съгласно заповед за заместване  
№ВЗ-...30...23.04.2013...г.