



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на противопожарно оборудване”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Обособена позиция № 3 – Друго оборудване за пожарогасене

1. Подпозиция 2

- Какъв е видът на стойката, стенна или вибрационна?
- Каква марка са пожарогасителите и за пожарогасител CO₂ - 5 кг ли се отнася ?

2. Подпозиция 4

- Моля да уточните размерите височина/ширина/дълбочина и цвят на таблото по RAL.

ОТГОВОРИ:

1. Относно въпрос № 1 - стойките да бъдат пригодени за монтаж на стена за пожарогасители с CO₂ - 5 кг. с размер на ухото в главата на пожарогасителя за стенен монтаж - 10 мм. т.е. стойката да не е с по голям размер от 8 мм.

2. Относно въпрос № 2 - размерите на таблото са указани в Техническата спецификация и те са 1100/1200/500 мм, с цвят RAL 3000.