

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка на маркировъчни стикери за пожарогасители”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Техническа спецификация и Приложения
2.	Количество:	Съгласно Техническа спецификация и Приложения
3.	Срок на доставка:	Възможно най-кратък
4.	Гаранционен срок:	
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Оригинална фактура - Приемо-предавателен протокол - Декларация за произход/съответствие
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 50 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация; - Мостра на предлагания материал - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка,

		<p>предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</p> <p>-Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</p> <p>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</p> <p>- Банкови реквизити, IBAN</p> <p>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС</p>
12.	<p>Място и начин на представяне на офертата:</p>	<p>На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане – № 24866 - „Доставка на маркировъчни стикери за пожарогасители” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт Мострите трябва да бъдат получени на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Управление “Търговско”, отдел “Маркетинг” в плик с надпис - за обществена поръчка №24866 с предмет „Доставка на маркировъчни стикери за пожарогасители” и име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<p>Срок за представяне на офертите:</p>	<p>до 16:⁰⁰ ч. на 10 / 04 / 2013 г.</p>
14.	<p>Лице за контакт и допълнителна информация</p>	<p>Светлана Георгиева Главен експерт «Маркетинг» тел: +359 973 7 38 66 факс: +359 973 7 60 27 email: scgeorgieva@npp.bg</p>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на маркировъчни стикери за пожарогасители

Маркировъчни стикери за пожарогасители – 1650 бр. материал: самозалепващо PVC фолио, издържашо на влага и запазващо цвета си при директна слънчева светлина, с траен, ненарушим, издържаш на триене надпис		
1	Стикер за пожарогасител прахов 6кг. Спарк / Приложение №1/	250 бр.
2	Стикер за пожарогасител воден 9л. Спарк /Приложение №2/	100 бр.
3	Стикер за пожарогасител пенен 9л. Спарк /Приложение №3/	100 бр.
4	Стикер за пожарогасител прахов 12кг. Спарк /Приложение №4/	100 бр.
5	Стикер за пожарогасител прахов 6кг. Гарант /Приложение №5/	100 бр.
6	Стикер за пожарогасител прахов 12кг. Ятрус /Приложение №6/	150 бр.
7	Стикер за пожарогасител прахов 6кг. Ятрус – цвят жълт /Приложение №7/	550 бр.
8	Стикер за пожарогасител въглероден двуокис 5кг. /Приложение №8/	150 бр.
9	Стикер за пожарогасител въглероден двуокис 5.6 кг /Приложение №9/	150 бр.

Забележка: Цветът на жълтите стикери е еднакъв за всички позиции

Офертата трябва да бъде придружена с мостра на предлагания материал



ПОЖАРОГАСИТЕЛ

6 кг. ABC - Прахов

21A

113B

C



ИЗТЕГЛЕТЕ
ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



ХВАНЕТЕ МАРКУЧА
И НАСОЧЕТЕ



НАТИСНЕТЕ НАДОЛУ
РЪКОХВАТКАТА



**МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ГАСЕНЕ НА
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
НА МИНИМАЛНА ДИСТАНЦИЯ ДО 1 МЕТЪР**

СЛЕД ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗАРЕДЕТЕ ОТНОВО. ПРОВЕРЕТЕ
ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ НАЙ-КЪСНО СЛЕД 1 ГОДИНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА
ГОТОВНОСТ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ТАКИВА ГАСИТЕЛНИ, СПОМАГАТЕЛНИ
ВЕЩЕСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛ.

ГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:

ИЗТЛАСКВАЩ ГАЗ:

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:

СТАНДАРТ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:

ТИП НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:

КОБРА ABC-50

ТЕХНИЧЕСКИ АЗОТ

-30⁰C ДО +60⁰C

БДС EN-3

JD

Произведено за: „БВА и сие“ ООД, гр. Стара Загора, България
тел./факс: +359 42/690 460, www.bvagroup-bg.com
от: Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co.Ltd. - Китай

ПРОИЗВЕДЕНО НА:

2012 2013 2014 2015 2016

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



ПОЖАРОГАСИТЕЛ

9 литра - Воден
13А



ИЗТЕГЛЕТЕ
ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



ХВАНЕТЕ МАРКУЧА
И НАСОЧЕТЕ



**ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ГАСЕНЕ НА
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ!**

СЛЕД ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗАРЕДЕТЕ ОТНОВО. ПРОВЕРЕТЕ
ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ НАЙ-КЪСНО СЛЕД 1 ГОДИНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА
ГОТОВНОСТ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ТАКИВА ГАСИТЕЛНИ, СПОМАГАТЕЛНИ
ВЕЩЕСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛ.

ГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:

ИЗТЛАСКВАЩ ГАЗ:

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:

СТАНДАРТ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:

ТИП НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:

ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИ АЗОТ

+5°C ДО +60°C

БДС EN-3

НХ

Произведено за: „БВА и сие“ ООД, гр. Стара Загора, България
тел./факс: +359 42/690 460, www.bvagroup-bg.com
от: Shanguy Huaxiang Fire Fighting Equipment Factory - Китай

ПРОИЗВЕДЕНО НА:

2012

2013

2014

2015

2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII



spark

ПОЖАРОГАСИТЕЛ

9 литра - Пенен

13A

183B



ИЗТЕГЛЕТЕ
ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



ХВАНЕТЕ МАРКУЧА
И НАСОЧЕТЕ



НАТИСНЕТЕ НАДОЛУ
РЪКОХВАТКАТА



**ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ГАСЕНЕ НА
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ!**

СЛЕД ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗАРЕДЕТЕ ОТНОВО. ПРОВЕРЕТЕ
ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ НАЙ-КЪСНО СЛЕД 1 ГОДИНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА
ГОТОВНОСТ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ТАКИВА ГАСИТЕЛНИ, СПОМАГАТЕЛНИ
ВЕЩЕСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛ.

ГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:
ИЗТЛАСКВАЩ ГАЗ:
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:
СТАНДАРТ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:
ТИП НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:

FFFP
ТЕХНИЧЕСКИ АЗОТ
+5⁰C ДО +60⁰C
БДС EN-3
НХ

Произведено за: „БВА и сие“ ООД, гр. Стара Загора, България
тел./факс: +359 42/690 460, www.bvagroup-bg.com
от: Shangyu Huaxiang Fire Fighting Equipment Factory - Китай

ПРОИЗВЕДЕНО НА:	2012	2013	2014	2015	2016
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII					



ПОЖАРОГАСИТЕЛ

12 кг. ABC - Прахов

43A

233B

C



ИЗТЕГЛЕТЕ
ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



ХВАНЕТЕ МАРКУЧА
И НАСОЧЕТЕ



НАТИСНЕТЕ НАДОЛУ
РЪКОХВАТКАТА



**МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ГАСЕНЕ НА
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
НА МИНИМАЛНА ДИСТАНЦИЯ ДО 1 МЕТЪР**

СЛЕД ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗАРЕДЕТЕ ОТНОВО. ПРОВЕРЕТЕ
ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ НАЙ-КЪСНО СЛЕД 1 ГОДИНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА
ГОТОВНОСТ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ТАКИВА ГАСИТЕЛНИ, СПОМАГАТЕЛНИ
ВЕЩЕСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛ.

ГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:
ИЗТЛАСКВАЩ ГАЗ:
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:
СТАНДАРТ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:
ТИП НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:

КОБРА ABC-50
ТЕХНИЧЕСКИ АЗОТ
-30°C ДО +60°C
БДС EN-3
JD

Произведено за: „БВА и сие“ ООД, гр. Стара Загора, България
тел./факс: +359 42/690 460, www.bvagroup-bg.com
от: Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment CO.Ltd. - Китай

ПРОИЗВЕДЕНО НА:	2012	2013	2014	2015	2016						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ГАРАНТ-6

ПОЖАРОГАСИТЕЛ

6 кг: ABC прах

27A

144B

C



1. ИЗТЕГЛИ ПРЕДПАЗНИЯ ШПЛЕНТ



2. НАТИСНИ ЛОСТА



3. НАСОЧИ СТРУЯТА В ОСНОВАТА НА ПЛАМЪЦИТЕ



до 1000 V

ВНИМАНИЕ! ПРИ ГАСЕНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ МИНИМАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - 2 МЕТРА

След всяко задействане се зарежда отново. Пожирогасителят се изпитва на всеки 1 (една) година за годност на приложение. Да се използват само такива резервни части, които съответстват на признатите моетри.

Пожирогасително вещество - 6 кг. Nimifos 1 ABC

Изтласкващ газ: Азот (N)

Температура на съхранение: от - 20 °C до + 80 °C

Тип: ПБН

БДС EN 3:2003

CE 1839

Дати на производство:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011			2012			2013			2014		



ПРОИЗВОДИТЕЛ:

„ДЯЯН“ - ЕООД, гр. Варна, ул. „Радоко Димитриеви“ 7, ет. 6
тел./ факс: 052/ 600-110, www.dyayan.com

ПОЖАРОГАСИТЕЛ

ЯТРУС 12

12 кг ABC прах


43A

183B


C



1. ИЗТЕГЛИ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



2. НАСОЧИ СТРУЙНИКА В
ОСНОВАТА НА ПЛАМЪЦИТЕ



3. НАТИСНИ ЛОСТА



ВНИМАНИЕ! РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ – ВЕРТИКАЛЕН.
МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ГАСЕНЕ НА ЕЛ. УРЕДБИ
ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000V ОТ РАЗСТОЯНИЕ min 2 М.

ЗАРЕДИ СЛЕД УПОТРЕБА. ПРОВЕРЯВАЙ ПЕРИОДИЧНО НАЛЯГАНЕТО,
ИЗПОЛЗВАЙ ПРОДУКТИ И РЕЗ. ЧАСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МОДЕЛА
ПОЖАРОГАСИТЕЛ П12Н

БДС EN 3-7:2004+A1:2007

ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХРАНЕНИЕ :

ОТ - 20°C ДО +60°C.

ПОЖАРОГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:




Прах ABC 12,0 кг.

ИЗТЛАСКВАЩ ГАЗ N₂ :

0,310 кг.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: "ТЕРЕМ-ИВАЙЛО" ЕООД гр. В. Търново

5000 гр. Велико Търново, п.к. 151, тел. 062/651247

ПОЖАРОГАСИТЕЛ**ЯТРУС 6****6 кг: ABC прах****21A****113B****C****1. ИЗТЕГЛИ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ****2. НАСОЧИ СТРУЙНИКА В
ОСНОВАТА НА ПЛАМЪЦИТЕ****3. НАТИСНИ ЛОСТА**

ВНИМАНИЕ! РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ – ВЕРТИКАЛЕН.
МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ГАСЕНЕ НА ЕЛ. УРЕДБИ ПОД
НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000V ОТ РАЗСТОЯНИЕ min 2 М.

ЗАРЕДИ СЛЕД УПОТРЕБА. ПРОВЕРЯВАЙ ПЕРИОДИЧНО НАЛЯГАНЕТО,
ИЗПОЛЗВАЙ ПРОДУКТИ И РЕЗ. ЧАСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МОДЕЛА

ПОЖАРОГАСИТЕЛ П6Н

БДС EN 3-7:2004+A1:2007

ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХРАНЕНИЕ :

ОТ - 20°C ДО +60°C.

ПОЖАРОГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:

Прах ABC 6,0 кг.

ИЗТЛАСКВАЩ ГАЗ N₂ :

0,150 кг.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: "ТЕРЕМ-ИВАЙЛО" ЕООД гр. В. Търново

5000 гр. Велико Търново, п.к. 151, тел. 062/651247

ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 5

70В

С



1. ИЗТЕГЛИ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



2. НАСОЧИ СТРУЙНИКА В
ОСНОВАТА НА ПЛАМЪЦИТЕ



3. НАТИСНИ ЛОСТА



ВНИМАНИЕ! РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ – ВЕРТИКАЛЕН.
МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ГАСЕНЕ НА ЕЛ. УРЕДБИ
ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000V ОТ РАЗСТОЯНИЕ min 2 М.

ЗАРЕДИ СЛЕД УПОТРЕБА. ИЗПОЛЗВАЙ ПРОДУКТИ И РЕЗЕРВНИ
ЧАСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МОДЕЛА

ПОЖАРОГАСИТЕЛ CO₂ 5

БДС EN 3

ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХРАНЕНИЕ :

ОТ - 25°C ДО +60°C

ПОЖАРОГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:

CO₂ 5 кг.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: МЗ“ХАН ТЕРВЕЛ” гр. ТЕРВЕЛ

ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 5.6

70В


С



1. ИЗТЕГЛИ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



2. НАСОЧИ СТРУЙНИКА В
ОСНОВАТА НА ПЛАМЪЦИТЕ



3. НАТИСНИ ЛОСТА



ВНИМАНИЕ! РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ – ВЕРТИКАЛЕН.
МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ГАСЕНЕ НА ЕЛ. УРЕДБИ
ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000V ОТ РАЗСТОЯНИЕ min 2 М.

ЗАРЕДИ СЛЕД УПОТРЕБА. ИЗПОЛЗВАЙ ПРОДУКТИ И РЕЗЕРВНИ
ЧАСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МОДЕЛА

ПОЖАРОГАСИТЕЛ CO₂ 5,6

БДС EN 3

ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХРАНЕНИЕ :

ОТ - 25°C ДО +60°C

ПОЖАРОГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:

CO₂ 5,6 кг.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: МЗ "ХАН ТЕРВЕЛ" гр. ТЕРВЕЛ