



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С	
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА СИЛФОННИ КИП ВЕНТИЛИ”	ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 3602
	ДАТА: 07.05.2013
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос, наш вх. №2497/26.04.2013 г., от заинтересовани лица за участие в процедура с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

“В ТЗ има изискване за Pp=25 MPa. Завод предлага Pp=20MPa. Устройва ли това налягане АЕЦ?”

ОТГОВОР: Вентилите по Техническата спецификация ще се монтират по първи контур, където работното налягане Pp=25 MPa. Силфонни вентили с по-ниски работни параметри от посочените в техническата спецификация не ни устройват.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

