



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА
НА СИЛФОННИ КИП ВЕНТИЛИ”**

**ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

НАШ № *3648*

ДАТА: *09.05.13г*

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

В отговора на запитване по горесцитираната процедура, изпратихме наш отговор с изх. №3602/07.05.2013, в който сме допуснали техническа грешка. Вместо P_u сме написали P_p за което искрено се извиняваме. Съгласно нашата техническа спецификация ТСП2013.30.РО.00.ТСП.375 в т.1.1 таб.1 са дадени параметрите на силфонните вентили съгласно **НП-068-05 “Трубопроводная арматура для Атомных Станций. Общие технические требования”**, в която се дава $P_u = 25.0$ Мра (P_u е условното налягане на което вентилите трябва да издържат). Във т.2.2 е дадено работното налягане $P_p = 18.0$ Мра на което вентилите ще работят.

Още веднъж се извиняваме за допуснатата грешка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

