



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на процедура с предмет “Доставка на вентилатори покривни за лабораторните камини в отдел Радиоекологичен мониторинг ”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по техническата спецификация в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП за „Доставка на вентилатори покривни за лабораторните камини в отдел Радиоекологичен мониторинг”:

- 1. Въпрос:** Моля да уточните по поз.1 от техническата спецификация – Окомплектовани покривни вентилатори, а именно: от данните за налягане на изхода 800-1000 Pa и дебит 1500-2000 м3/ч. – се подразбира диапазон. Това диапазон ли е или вентилатора трябва да е двускоростен ?
 - 1.1.Отговор:** Това е диапазон.
- 2. Въпрос:** Възможно ли е да ни предоставите информация за производителя на съществуващата камера и вентилатора?
 - 2.1.Отговор:** В обявлението е приложена техническа спецификация и офертите трябва да бъдат изготвени съгласно приложената ТС.