



ТЕЛЕФАКС	
<b>ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:</b>  <b>“ДОСТАВКА НА КАБЕЛИ, ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛНИ АКСЕСОАРИ”</b>	<b>ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ</b>
	<b>ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР</b>
	<b>НАШ №</b> 4517
	<b>ДАТА:</b> 19.06.2013
	<b>ВАШ №</b>
<b>БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1</b>	

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, наш вх. №Ф-3264/12.06.2013 г., от заинтересовани участници в процедура с горепосочения предмет, с рег. номер в АОП 00353-2013-0088, Ви предоставяме информация за въпросите и отговорите:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 “СИЛОВИ КАБЕЛИ, ТЕЛЕФОННИ КАБЕЛИ, КАБЕЛИ ЗА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, ДРУГИ КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ”			
№ по ред	Подпоз. №	ВЪПРОС	ОТГОВОР
1	По поз. 1	– кабела по описание “ПВГФШ-С/25 кв.мм”, с какъв може да бъде заменен”	Може да се замени с друг тип, но със същите параметри.
2	По поз. 7	- кабелите “СВБВн/А /и СВБТн 3x10+6кв.мм” може ли да бъдат заменени с “NYBYFR cat.A 3x10+6 кв.мм или “NHXCH”	Могат да се заменят с NYBY-FR
3	По поз. 9	- кабелите “СВБВн/А /и СВБТн 4x4.0кв.мм” може ли да бъдат заменени с “NYBYFR cat.A 4x4.0кв.мм” “NHXCH”	
4	По поз. 28	- кабелите “СВБВн/А /и СВБТн 3x6+4.0кв.мм” може ли да бъдат заменени “NYBYFR cat.A 3x6+4.0кв.мм” “NHXCH”	
5	По поз. 24	– кабела по описание “ШКГДН 75 кв.мм”, може да бъде заменен “Н01N2-D 75 кв мм”	Може да се замени с друг тип, но със същите параметри.
6	По поз. 18	- кабелите по описание “СВВн/А/ СВТ-н 2x2.5” може ли да бъдат заменени с “NYUFR cat.A 2x2.5кв.мм” “NHXH”	Могат да се заменят с NYBY-FR
7	По поз. 29	- може ли да бъдат посочени тип, марка и модел	Типът на кабела е ШПТР
8	По поз. 38	- може ли да бъдат посочени тип, марка и модел	Кабелът е тип ПШВР
9	По поз. 30	- кабела по описание “ТСВАВ” може ли да бъде заменен с “J-Y /St/ Y”	Типът на кабела може да бъде заменен, при условие, че се запази размера на сечението 0,5.
10	По поз. 31	- кабела по описание “ТСВА” може ли да бъде заменен с “J-Y /St/ Y”	
11	По поз. 39	- кабела по описание “ТСВВ” може ли да бъде заменен с “J-Y /St/ Y”	
12	По поз. 40	- кабела по описание “ТСВАВ” може ли да бъде заменен с “J-Y /St/ Y”	

13	По поз. 46	- дали има грешка и вместо 5 м, да имате предвид 5 box по 305м	Има се предвид 1 барабан от 305м.
14	По поз. 48	- кабела по описание "ПМВГ", може да бъде заменен с без халогенен "H07ZK ("H07Z1K")	Може да се замени с друг тип, но със същите параметри
15	По поз. 52	- дали има грешка в посоченото сечение на кабел "ПСКГ", което е 2кв мм а по стандарт сечението е 22.5мм	Сечението е 2,5мм <sup>2</sup>
16	По поз. 57	- кабела по описание "LiYv / ПММ", може ли да бъде заменен с "LiYY" или "H05V-K"	Може да се замени с друг тип, но със същите параметри

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**

