



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

5865
09 08 2013г

Всички заинтересовани лица за
участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
“Доставка на батерии”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-4334/06.08.2013г. от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Моля специфицирайте типа и предназначението на батерията касаеща подпозиция №1 с ID 109990 - Батерия акумулаторна 6V, 350Ah, р-ри 302/371/182 mm. от Обособена позиция №4 - Специфични батерии. Посочените размери трябва ли да бъдат приети за ограничителни (максимални) или е допустимо отклонение от тях и в какви граници?

ОТГОВОР: Акумулаторните батерии касаещи подпозиция №1 от обособена позиция №4 са предназначени за захранване на мобилна работна платформа. Посочените размери в техническата спецификация трябва да бъдат приемани за ограничителни (максимални). Типът на батерията е специфициран в техническата спецификация.

ВЪПРОС: Бихте ли специфицирали размера на батерия; 12V, 36Ah гелова – подпозиция №7 от Обособена позиция №4 - Специфични батерии, ако това е от значение за приложението.

ОТГОВОР: Максимално допустимите размери (ограничителни) са: Д:185mm., Ш:177mm., В:140mm.

ВЪПРОС: С оглед на различните разрядни и температурни режими, при които различни производители на батерии дефинират номиналните характеристики на моделите, бихте ли определили какъв е допустимият за Вас толеранс на отклонение на номиналния капацитет на оферираниите модели батерии от специфицирания в Техническото задание капацитет?

ОТГОВОР: Моля да се придържате към характеристиките на батерийте посочени в техническата спецификация.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ