

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в обществена поръчка с предмет

**„Доставка на осветителни тела за евакуационно осветление”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно тех. спецификация – 1 стр.
2.	<b>Количество:</b>	Съгласно тех. спецификация – 1 стр.
3.	<b>Срок на доставка:</b>	Срок на доставка - възможно най-кратък в календарни / работни дни
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	
5.	<b>Условие на доставка:</b>	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Оригинална фактура</li><li>- Приемо-предавателен протокол</li><li>- Декларация за произход на стоката</li></ul>
9.	<b>Срок на валидност на офертата</b>	Минимум 50 календарни дни
10.	<b>Критерий за оценка на офертите</b>	Най-ниска цена
11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: <ul style="list-style-type: none"><li>- Наименование на участника, съгласно регистрацията му;</li><li>- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация;</li></ul>

		<p>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</p> <p>-Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</p> <p>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</p> <p>- Банкови реквизити, IBAN</p> <p>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС</p>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p>На e-mail: <a href="mailto:commercial@npp.bg">commercial@npp.bg</a></p> <p>Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане – <b>№ 25590 - „Доставка на осветителни тела за евакуационно осветление”</b> и посочва име, адрес, e-mail, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	<b>до 14:<sup>00</sup> ч. на 24 / 07 / 2013 г.</b>
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	<p>Христо Пачев          Експерт Маркетинг          тел: +359 973 7 61 40          факс: +359 973 7 60 27          email: <a href="mailto:HPatchev@npp.bg">HPatchev@npp.bg</a></p>

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### За „Доставка на осветителни тела за евакуационно осветление”

№	ID	Описание	Бр.
1	112209	Тяло осветително за евакуационно вътрешно осветление, минимални изисквания: материал поликарбонат; захранване 220-240V; степен на защита IP-21; мощността на осветителите да не е по- малка от 18W, осигурена от 1 луминисцентна тръба; автономно захранване, с Ni-Ca батерия съгласно т.22.6.8. от БДС EN 60598-2-22, батерията да издържа най-малко 1 час автономна работа, съгласно т.4.3.5 от БДС EN1838; жизнен цикъл не по-малък от 4 години; аварийните осветители да осигурява 50% от обявения светлинен поток, заявен от производителя за 5s. след отпадане на нормалното захранване и пълния обявен светлинен поток минимум след 60s. и непрекъснато до края на обявената продължителност на аварийна работа от 1ч	115 бр.
2	112210	Тяло осветително за евакуационно външно осветление, минимални изисквания: материал поликарбонат; захранване 220-240V; степен на защита IP-54; мощността на осветителите да не е по- малка от 18W, осигурена от 1 луминисцентна тръба; автономно захранване, с Ni-Ca батерия съгласно т.22.6.8. от БДС EN 60598-2-22, батерията да издържа най-малко 1 час автономна работа, съгласно т.4.3.5 от БДС EN1838; жизнен цикъл не по-малък от 4 години; аварийните осветители да осигурява 50% от обявения светлинен поток, заявен от производителя за 5s. след отпадане на нормалното захранване и пълния обявен светлинен поток минимум след 60s. и непрекъснато до края на обявената продължителност на аварийна работа от 1ч	72 бр.