



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на стенд за изпитание и настройка електроприводите на електрическа арматура и преносим анализатор за измерване на основните им параметри”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил факс с вх. № Ф-4392/08.08.2013г. и № Ф-4412/09.08.2013г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

№.	точка.§	Въпрос и отговор
1.	1.1.2	Може ли „АЕЦ Козлодуй“ да предостави списък с принципните схеми на управление на задвижванията и съответно самите принципни схеми/схеми на свързване (означенията на изходите на свързващите съединители/ наименованието на крайните изключватели и типа [Нормално Отворен или Нормално Затворен]) или това трябва да бъде част от договора – да се анализират необходимите принципните схеми на управление? Отговор: Има и нормално отворени и нормално затворени крайни изключватели. На този етап схеми не се представят.
2.	2.3.1	Може ли „АЕЦ Козлодуй“ да предостави максималният ток или мощност на задвижванията или това трябва да бъде част от договора – да се анализират необходимите максимални токове? Отговор: Мощността на ел.двигателите е от:0,06kW до 12 kW
3.	1.2.1	Какви типове фланци и съединители се изискват? Дали свързването е съгласно DIN EN ISO 5210 група В? Може ли Клиентът да предостави чертежи на типовете задвижвания? Отговор : В Т.З. са посочени типовете редуктори използвани в АЕЦ Козлодуй. В документацията на фирмите производители съществуват такива чертежи.
4.	1.1.1 1.1.2	Какво е напрежението на ел. двигатели? 400V? Отговор: 400V.

№.	точка.§	Въпрос и отговор
5.	1.1.2	Какво е напрежението на сигналите от крайните изключватели на задвижванията? 24V DC, 220V AC, или друго (моля специфицирайте)? Отговор: 220V AC.
6.	5.1	За да изпълним 5.1 ние се нуждаем от процедурата описана в запитването Отговор: Ако под "5.1" имате предвид процедурата по входящ контрол, то тя е описано в т.5.2 от проекта договора към документацията за участие.
7.		Може ли да бъде осигурен преводач за обучение и заводските изпитания/изпитанията на място от „АЕЦ Козлодуй“ или Английският език е приемлив? Отговор: Обучението да е на български език. Не може да бъде осигурен преводач.
8.	1.2.2	Изисква 2 работни станции на блок в „АЕЦ Козлодуй“ (общо 4) или само 2 работни станции общо се изискват? Отговор: Изискват се 2 работни станции общо.
9.	5.4, 1.2.2	5.4 посочва 5 документа, но само 2 изрично са отбелязани да бъдат „на български език“. Могат ли останалите документи да бъдат представени на английски език? Няма спецификация на езика на потребителския интерфейс на на софтуера. Английски или български ? Отговор: Да бъдат предоставени на български език. Потребителския интерфейс да е на български.

ВЪПРОС: Каква да бъде конфигурацията на оборудването по т.2.3.2 – преносимия анализатор? Какви опции следва да бъдат предложени към него?

ОТГОВОР: Всичко необходимо е описано в т.1.1.2 и т.1.2.2. от Техническото задание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

