



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О-175	от дата 12/08/2013
Коментар на възложителя:	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 74184	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Стела Григорова		
E-mail svgrigorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание "Обработка на трансформаторно масло на трансформатори 10GC01 и 10GC02". Във връзка с отчетеното повишено общо газосъдържание в трансформаторните масла на трансформатори 10GC01 и 10GC02 е необходимо да се извърши обработка (дегазация) на маслата с цел привеждане в норма на общото им газосъдържание. Дейностите са описани в Техническо задание № 2013.36.ЕЧ.ГС.ТЗ.1159 и са в обем съгласно приложената към него количествено-стойностна сметка.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	50532200	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Количеството и обемът на дейностите са посочени в Техническо задание № 2013.36.ЕЧ.ГС.ТЗ.1159 и количествено-стойностна сметка.

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

код NUTS:

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 2013.36.ЕЧ.ГС.ТЗ.1159 и в указанията за подаване на оферта към настоящата публична покана
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Изпълнителят да е сертифициран със сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008 за дейности, покриващи предмета на поръчката
 - 2.2. Участниците да са изпълнили договори с подобен предмет (обработка на трансформаторно масло на силови маслени трансформатори с напрежение от 220 до 500kV и мощност по-голяма от 500MVA в електрически централи и подстанции) през последните три години, и да представят препоръки за изпълнение на договорите;
 - 2.3. Участниците да разполагат с квалифициран персонал. За изпълнителите на дейностите по настоящата обществена поръчка се изисква техническият ръководител и ръководителите на наряди да притежават V-та квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения". Ръководителите на наряди да притежават IV-та или V-та квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи."
 - 2.4. Участниците да разполагат със собствена маслообработваща техника.
 - 2.5. Изпълнителят да разполага с акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА ВСА) орган за контрол, който да извърши контролен анализ на трансформаторното масло, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.
3. Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя в 7 /седем/ дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 21/08/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията към участниците, Техническо задание № 2013.36.ЕЧ.ГС.ТЗ.1159 и Количествено-стойностната сметка могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 21/08/2013 дд/мм/гггг

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.7. Участниците са длъжни да съблюдают сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.8. Всички образци на Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана, както и списък на необходимите документите за изготвяне и утвърждаване от дирекция “Б и К”, на протокол за проверка на документите.
- 1.9. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.**

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи за подбор:

- 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.2 **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.3 **Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008,** издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с област на приложение, покриваща дейностите, които са предмет на поръчката. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции;
- 2.1.4 **Списък на изпълнените договори с подобен предмет (обработка на трансформаторно масло на силови маслени трансформатори с напрежение от 220 до 500kV и мощност по-голяма от 500MVA в електрически централи и подстанции) през последните три години, придружен от препоръки за добро изпълнение.** Списъкът да съдържа предмет на договора, възложител, обекта, на който са извършвани дейностите, кратко описание на работите, които са изпълнявани по договора. Списъкът се представя в оригинал и подписан от лице с представителни функции, а препоръките – заверено с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.5 **Списък на техническите лица, които ще изпълняват дейностите със съответните образователно – квалификационни степени,** с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж. За изпълнителите на дейностите по настоящата обществена поръчка се изисква техническият ръководител и ръководителите на наряди да притежават V-та квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и

топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”. Ръководителите на наряди да притежават IV-та или V-та квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.”

Списъкът се представя в оригинал и се подписва задължително от лице с представителни функции, а доказателствата към него – заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.6. Доказателства за наличие на собствена маслообработваща техника.

2.1.7. Сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17020 на орган за контрол, който ще извършва анализ на трансформаторното масло, издаден от ИА “БСА”. Представя се заверено с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции съгласно регистрацията на участника.

2.1.8. Информационен лист. Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката. При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.10. Документите по т. 2.1.2. до 2.1.8. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.9. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.11. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.8. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:

2.2.1. Количествена сметка изготвена съгласно Приложение 1 към Техническото задание. Документът се представя в оригинал и се подписва от лице с представителни функции.

2.2.2. Срок за изпълнение на поръчката- максимално 20 календарни дни при спрян 6 ЕБ през ПГР 2013 г.

2.2.3. Друга информация, ако Участникът смята за необходимо да представи.

2.2. Предлаганата цена трябва да съдържа:

2.3.1 Количествено-стойностна сметка. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена за всяка позиция от Количествено-стойностната сметка, приложение към настоящата Публична покана, и обща цена (без ДДС). Позиции, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествено-стойностната сметка.

2.3.2. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите (в случай, че има подизпълнители) за обема и вида работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят;

2.3.3 Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.4 При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.5 Плащането ще бъде извършено в рамките на 30 (календарни) дни срещу представени Акт за извършена работа, Протоколи (доклади) от извършен контрол на диелектрик (трансформаторно масло) за всеки от трансформаторите и оригинална фактура за стойността на изпълнените работи.

2.3.6 **Срок на валидност на офертата** – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрацията се представя в официален превод. Документите, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Обработка на трансформаторно масло на трансформатори 10GC01 и 10GC02”**”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Комисията ще извърши оценка на представените оферти съгласно предварително обявения критерий за възлагане “Най – ниска цена”. Участниците ще бъдат информирани за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя в 7 /седем/ дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

5.4. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 6

УТВЪРЖДАВАМ

Система: GC


ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Подразделение: ЕСО, ЕО

..... 07.08. 2013 г. / Ал. Николов /



СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К”: 
..... 07.08.13..... (Пл. Василев)

ДИРЕКТОР
“ПРОИЗВОДСТВО”: 
..... 07.08.13..... (Е. Едрев)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на услуга

№ 2013.36.ЕО.ЕС.ПЗ.1159

Обработка на трансформаторно масло на трансформатори 10GC01 и 10GC02

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Във връзка с отчетеното повишено общо газосъдържание в трансформаторните масла на трансформатори 10GC01 и 10GC02 е необходимо да се извърши обработка (дегазация) на маслата с цел привеждане в норма на общото им газосъдържание .

2. Обем на извършваната услуга

Трансформатори 10GC01 и 10GC02 са тип: ТЦ-630000/400-81У1 с параметри:

- Номинална мощност, KVA – 630000;
- Номинално напрежение на страна ВН, kV – 420;
- Номинално напрежение на страна НН, kV – 24;
- Номинален ток на страна ВН, А – 866;
- Номинален ток на страна НН, А- 15155;
- Маса на трансформаторното масло, t – 73.
- Трансформаторно масло тип - ГК.

След извършен анализ на контролни проби трансформаторно масло от казаните на двата трансформатора е установено следното:

- Измерената стойност на показателя "общо газосъдържание" на маслото пробоотбрано от трансформатор 10GC01 е **2,96%**;

- Измерената стойност на показателя "общо газосъдържание" на маслото пробоотбрано от трансформатор 10GC02 е **3,23%**.

В зависимост от изискванията заложен в Приложение 1, т.11 на заводската инструкция за експлоатация на силови маслени трансформатори 10GC01 и 10GC02 – ВБИЕ.670 120.001 ИЭ, максималната стойност на общото газосъдържание от обема на маслото в казана на трансформатори с "мембранна" (плъночна) защита и напрежение до 500kV, в процес на експлоатация трябва да бъде $\leq 2\%$.

Във връзка с несъответствието на показателите спрямо заложените в заводската инструкция, трябва да се извърши обработка (дегазация под вакуум) на трансформаторното масло, докато показателя – общо газосъдържание в маслата на двата трансформатора бъде приведен в норма.

В Приложение 1 към настоящото ТЗ е посочен необходимият обем от дейности които трябва да бъдат изпълнени за обработката на трансформаторното масло на двата трансформатора – 10GC01 и 10GC02.

3. Организация на работата

3.1. План за изпълнение на дейностите по услугата

Имайки предвид графика за ПГР на БЕБ през 2013г крайният срок за изпълнение на услугата трябва да е 31.10.2013г.

3.2. Условия за изпълнение на услугата

Обработката на трансформаторното масло на трансформатори 10GC01,02, трябва да бъде извършена без сливане на маслото от трансформаторите. Необходимото оборудване за изпълнение на услугата, трябва да бъде осигурено от Изпълнителя, при което на етап оферта той трябва да представи доказателства за наличие на собствена маслообработваща техника. Дейностите по монтаж, демонтаж, товаро-разтоварни работи и транспортиране на материали и оборудване се извършват изцяло от Изпълнителя.

3.2.1. Условие за разрешение на работа

Допускът до работното място ще бъде извършен от сектор ЕСО, след подадена и разрешена заявка, и издаден работен наряд за работа по съоръженията.

3.2.2. При извършване на дейностите по реализиране на настоящото Техническо задание Изпълнителят е длъжен да спазва:

1. “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, 2004г., изм. 01.03.2005г.
2. “Правилник за безопасност и здраве при работа в неелектрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”, 2004г.
3. Наредба Из-2377 от 15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
4. “Наредба №2 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ при извършване на СМР”, 2004г.

3.2.3. Достъпът на персонала на Изпълнителя до площадката на “АЕЦ Козлодуй”, става в съответствие с изискванията на ДБК.КД.ИН.028, “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор.

3.2.4. При изпълнение на ремонтни дейности на територията на ЕП-2, Изпълнителят е длъжен да изисква от своите работници, и контролира спазването на изискванията за безопасност, охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

3.3. Критерии за приемане изпълнението на услугата

След завършване обработката на маслото, услугата ще бъде приета за изпълнена след като Изпълнителят представи на Възложителя доклади за извършен химичен контрол на трансформаторните масла на двата трансформатора, в които действителните стойности на общото газосъдържание да са в нормите указани в Приложение 1, т.11 от заводската инструкция за експлоатация на силови маслени трансформатори 10GC01 и 10GC02 – ВБИЕ.670 120.001 ИЭ. Докладът трябва да е издаден от акредитиран орган за контрол.

4. Документация

4.1. Документи представени от изпълнителя

- График за изпълнение на услугата, съобразен с графика за ремонт на електрооборудване при спрян 6 ЕБ през ПГР2013г. (да се представи до 15 календарни дни от деня на предоставяне на график от ЕП-2);
- Списък на средствата за измерване, които ще се използват при изпълнение на услугата, както и документ за метрологичната им проверка и годност;
- Други документи, собственост на ВО, които ще бъдат използвани при изпълнението на проекта;

4.2. Документи, представени от АЕЦ

- съгласно настоящото Техническо задание;

4.3. Отчетни документи

След завършване на услугата, Изпълнителят трябва да представи следните документи:

- Констативен протокол преди започване на работа;
- Акт за извършена работа;
- Протоколи (доклади) от извършен контрол на диелектрик (трансформаторно масло) за всеки от трансформаторите;

4.4. Ред за влизане в сила на документите

Документите от т.4.1, трябва да бъдат изготвени от Изпълнителя съгласно изискванията на инструкцията по качество 30.ОУ.ОК.ИК.40, и влизат в сила след съгласуване от упълномощени длъжностни лица от "АЕЦ Козлодуй".

Отчетните документи, изготвени от Изпълнителя по т.4.3. се проверяват и съгласуват от упълномощени длъжностни лица от "АЕЦ Козлодуй" преди регистрацията им в с-р "ПМК", направление "Ремонт" по установения ред в "АЕЦ Козлодуй".

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят трябва да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и да представи копие от валиден сертификат.

5.1.2 Изпълнителят трябва да разработи и представи на Възложителя Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и План за контрол на качеството (ПМК) в срок от 1 (един) месец след сключване на договора. ПОК и ПМК подлежат на преглед и съгласуване от отговорните лица на Възложителя и са предпоставка за стартиране на дейностите по договора ПОК и ПМК да бъде изготвени по образец представен от Възложителя.

5.1.3 Изпълнителят трябва да представи следните документи:

- Референции за опит в изпълнението на ремонтни дейности и обработка на трансформаторно масло на силови маслени трансформатори с напрежение от 220 до 500kV и мощност по-голяма от 500MVA в електрически централи и подстанции;
- копие на документа удостоверяващ акредитацията на органа за контрол който ще извършва анализ на трансформаторното масло.

5.2 Квалификация на персонала на изпълнителя

Документите за квалификация на персонала и за акредитирана лаборатория трябва да бъдат представени в предложението за участие в търга за обществена поръчка.

Персоналът, който ще изпълнява работи на площадката на АЕЦ, трябва да притежава съответната квалификационна група съгласно правилниците за безопасна работа. Документите за квалификация на персонала трябва да бъдат представени в предложението за участие в търга за обществена поръчка.

5.3. Необходими лицензии

Контролният анализ на трансформаторното масло, който Изпълнителят ще осъществява по време на обработката и след завършването и, трябва да бъде извършен от акредитиран от ИА "БСА" орган за контрол съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.

5.4. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителят трябва да има доказан опит в изпълнението на ремонтни дейности и обработка на трансформаторно масло на силови маслени трансформатори с напрежение от 220 до 500kV и мощност по-голяма от 500MVA в електрически централи и подстанции, представяйки за това референции. Референциите трябва да бъдат част от документите в офертата.

Персонала трябва да притежава квалификационни групи по „Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения” (Обн.ДВ, бр.32 от 2004г.) като техническия ръководител и ръководителите на наряди трябва да притежават V кв.гр., и „Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” (Обн. ДВ, бр.34 от 27.04.2004г., изм. и доп. 01.03.2005г) като ръководителите на наряди трябва да притежават IV или V кв.гр.

5.5. Изисквания за обучение на персонала на АЕЦ "Козлодуй"

След извършване на услугата не се изисква допълнителна квалификация на персонала на АЕЦ "Козлодуй".

6. Контрол от страна на АЕЦ

При необходимост АЕЦ "Козлодуй" има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна) при спазване изискванията на ДОД.ОК.ИК.049 "Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации". Кандидатите трябва писмено да потвърдят съгласието си с това условие.

АЕЦ "Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

Всички изисквания, поставени по-горе в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални под-изпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите които ще изпълняват.

Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на под-изпълнителите. При използване на под-изпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение 1 – КСС;



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО - 2

Приложение 1 към ТЗ № 2013.36.Е.С.ГС.ТЗ.1138

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за

изпълнение на дейностите свързани с обработка на трансформаторно масло на 2 броя трансформатори тип ТЦ 630000/400-82УИ (10GC01/02)

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж на технологично оборудване и подвързване на захранване.	ч.ч.	200		
2	Направа на технологични схеми за обработка на масло	ч.ч.	72		
3	Дегазация под вакуум на маслото в казана на трансформатора	ч.ч.	698		
4	Физико-химичен анализ на маслото след обработка *	ч.ч.	312		
5	Проверка обезвъздушаването на трансформатора	ч.ч.	68		
6	Контролно обезвъздушаване на мембрана	ч.ч.	48		
7	Демонтаж на технологичната схема за обработка	ч.ч.	52		
8	Демонтаж на технологично оборудване	ч.ч.	200		

Забележка:

* - Физико-химичния анализ трябва да бъде извършен от акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 орган за контрол.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2013г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
Кандидата/Участника)

_____ (наименование на Кандидата/Участника)