




# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-4807/28.08.2013 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** На каква дълбочина ще се положат тръбите на указаните две трасета? Това е необходимо с оглед изчисляването на температурните компенсации.

**ОТГОВОР:** Дълбочината на полагане на тръбопроводите е както следва:

Участък 2 от Южна магистрала

K16-2 – 207 см

K16-3 – 210 см

K16-4 – 213 см

K16-4-1 – 277 см

K16-5 – 277 см

Участък 4 от Северна магистрала

K13 А – 182 см

K13 А-1 – 207 см

K13 А-2 – 199 см

**ВЪПРОС:** В кои от камерите на топлопровод участък 2 (диаметър Ду 400) има неподвижни опори, които не се предвижда да бъдат премахнати при реконструкцията?

**ОТГОВОР:** При реконструкцията на тръбопровод участък 2 (диаметър 400) поради промяна на диаметъра на тръбопровода не се предвижда запазване на съществуващите неподвижни опори.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ