




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-4855/29.08.2013 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Ние предполагаме, че съществуващите тръбопроводи са от стомана и в бетонови канали. За да предпазим съществуващото оборудване ние предвиждаме да се направи отделно опорни фундаменти, така че двете системи – за Участък 2 К16-4-1 и К16-2 и за Участък 4 К13-А2 и К13 А да бъдат разделени.

Да включим ли тези закрепвания в обхвата на нашата оферта или те ще бъдат направени на място от Вас?

ОТГОВОР: Всичко необходимо за поемане на топлинните разширения на тръбопроводите, за всеки участък поотделно, съгласно технологията за монтаж на предварително изолирани тръби и фасонни части, доставени от Вас, трябва да бъде включено в офертата. Бетоновите фундаменти за неподвижните опори ще се изливат на място от нас.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН ГЕНОВ

