



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Подмяна на прекъсвачи 0,4кV в секции 5 (6)СC, CD на 5ЕБ, 6ЕБ – ЕП-2”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

След подробно запознаване с Техническото задание № 2013.30.ЕЧ.KRU4.T3.1158. за горната задача, установихме следното несъответствие:

В т. 1.3 „Класификация на системите по отношение на безопасността и сеизмичността” е записано, че секциите са с клас на безопасност 4-Н и категория по сеизмоустойчивост 3.

По-надолу се изисква доказване на сеизмоустойчивостта и сеизмичната квалификация на системата, като за елементи от системите за безопасност - чрез анализи, изпитания или произволни комбинации от анализи и изпитания, въпреки от категоризацията и по безопасност и по сеизмика е ясно, че тези секции не са елементи от системите за безопасност.

Според нас е достатъчно за така направената категоризация да бъдат пресметнати закрепващите болтове на новите прекъсвачи към съществуващите шкафове на секциите 0,4кV, като се вземат предвид изчислителните товари от собственото тегло на прекъсвачите. Още повече, че към заданието не са приложени спектрите на реагиране на котлата на монтаж на секциите 5 (6) СC, CD на 5ЕБ, 6ЕБ за да могат да се вземе предвид и сеизмичните ускорения при изчислението на закрепващите болтове.

ОТГОВОР:

Необходимо е само изчисляване на прикрепващите касетата и прекъсвача болтове.