



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Изработка и доставка на 5 (пет) броя груби решетки за ПВБр. на БПС-1 в цех БПС”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Каква е дебелината в микрони (μm) на АКЗ покрития:

- Грундиране с грунд епоксиден
- Междинно епоксидно покритие
- Финишен слой – епоксиден емайллак

- **ОТГОВОР:**

- Грундиране с грунд епоксиден- дебелина на сухия филм **не по-малко от 40 μm .**
- Междинно епоксидно покритие - дебелина на сухия филм **не по-малко от 40 μm .**
- Финишен слой – епоксиден емайллак - дебелина на сухия филм **не по-малко от 100 μm .**