



О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка и монтаж на защитно (противоударно) фолио за стъклата на прозорците към сгради НРЗ и ЕТУ на 5ЕБ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 – Техническа спецификация
2.	Количество:	Съгласно Приложение №1 – Техническа спецификация
3.	Срок на доставка:	Възможно най-кратък.
4.	Гаранционен срок:	Съгласно Приложение №1 – Техническа спецификация
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, монтаж, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката и извършен монтаж срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол, протокол за извършен входящ контрол без забележки и двустранно подписан протокол за извършения монтаж.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Приемо-предавателен протокол- Декларация/ Сертификат за произход- Декларация/ Сертификат за съответствие, издаден от завода производител- Инструкция за монтаж- Инструкция за съхранение- Документ, указващ срока на годност на изделието
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 50 календарни дни.
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена.
11.	Съдържание на	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

	офертата:	<ul style="list-style-type: none"> - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация. - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка и монтаж, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>На e-mail: commercial@npp.bg</p> <p>Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане – № 26122 - „Доставка и монтаж на защитно (противоударно) фолио за стъклата на прозорците към сгради НРЗ и ЕТУ на 5ЕБ” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт.</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:⁰⁰ ч. на 16 / 10 / 2013 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Илиян Илиев Специалист «Маркетинг» тел: +359 973 7 66 47 факс: +359 973 7 60 27 email: iniliev@npp.bg</p>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№2013.30.ЕЧ.00.ТСП.473

За доставка и монтаж на защитно фолио за стъклата на прозорци към сгради на НРЗ и ЕТУ $\nabla 16^{80}$ – 5ЕБ.

1. Описание на доставката.

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали.

Защитното фолио, служи за предпазване стъклата на прозорците към сградите на НРЗ и ЕТУ $\nabla 16^{80}$ – 5ЕБ от счупване и предпазване на персонала от нараняване, вследствие отхвъркнали отломки при евентуален проблем с трансформаторите.

Количеството, което трябва да бъде доставено е 120м².

2. Основни характеристики на оборудването и материалите.

2.1. Физически и геометрични характеристики.

Фолиото трябва да отговаря на следните изисквания:

- дебелина - 360 μ (14mil);
- степен за защита - според стандарт БДС EN 356-P2A;
- клас по реакция на огън не по-малка от А2 - според стандарт БДС EN 13501;
- цвят – безцветен;
- намаляване на преминалата топлинна енергия отвън навътре – 3%;
- отразени UV лъчи – не по-малко 90%;
- устойчивост на драскане – да.

2.2. Нормативно-технически документи.

Доставката трябва да бъде придружена от следните документи на Български език:

- Декларация/ Сертификат за произход;
- Декларация/ Сертификат за съответствие, издаден от завода - производител;
- Инструкция за монтаж;
- Инструкция за съхранение;
- Документ, указващ срока на годност на изделието.

2.3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл.

Срокът на съхранение трябва да бъде не по-малък от 24 месеца, считано от датата на производство. Гаранционният срок - не по- малко от 60 месеца.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране.

3.1. Изисквания към доставката и опаковката.

Ролките фолио, трябва да бъдат доставени в такава опаковка, която да удовлетворява изискванията за съхранение, посочени в “Инструкцията за съхранение”.

На всяка ролка трябва да има трайна маркировка или бирка, съдържаща стоков знак на фирмата - производител, условно обозначение на материала, печат за технически контрол и дата на производство.

При доставката, да не са минали повече от 30% от срока на съхранение на продукта спрямо датата на производство.

На всяка опаковка да има трайна маркировка с дата на производство и срока на годност.

3.2. Условия за съхранение.

Съгласно изискванията на производителя.

4. Входящ контрол.

Доставените материали ще преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, включващ:

- Проверка цялостта на опаковката;
- Проверка маркировката на СМЦ;
- Оглед за видими дефекти на СМЦ;
- Проверка на количеството;
- Проверка на комплектността на СМЦ.

Приложение: Техническа спецификация (табличен вид).

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

Доставка на защитно (противоударно) фолио за стъклата на прозорците към сгради НРЗ и ЕТУ V16⁸⁰ – 5ЕБ

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	112330	Фолио защитно (противоударно) за стъкло тип P2A	<ul style="list-style-type: none"> - дебелина на фолиото 360μ(14mil) - фолиото да отговаря на стандарти: Class 1B1 на стандарт EN 12600 (предишен стандарт DIN 52337) ANSI Z97.1 400 ft / lbs CPSC Category II 400 ft / lbs Пожаро устойчивост - стандарт ASTM E-84 / DIN 4102/B2 - Class A; - цвят - безцветен; - намаляване на преминалата топлинна енергия от вън на вътре - 3%; - широчина на фолиото – 1.01 м - максималната височина от земята до горния ръб на прозорците – 2.7 м - светъл отвор на стъклата – 140 x 60 см - отразени UV лъчи - 99 %; - устойчивост на драскане – Да. - при счупване, да задържа стъклото в рамката, счупените парчета да остават здраво залепени върху повърхността на фолиото. 	м ²	120	Фолиото трябва да отговаря на стандарт БДС EN 356: 2001	Няма.