




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Подмяна на маслоохладители за системи 5,6ТК90-5 и 6 блок”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от дата 04.11.2013г. от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

След запознаване с документацията и проекта в управление “Инвестиции” , установихме, че в проекта е предвидена доставка на маслоочистващ агрегат тип: OF5S10P3N3-D4 с възможност за почистване 30 l/min масло, докато в количествено – стойностната сметка за изпълнение на СМР от документацията – част “МТ”, раздел II – “Монтажни дейности” – т.3, както и в спецификацията за доставка на оборудването – т.3, за същия тип агрегат е предвиден дебит 30 m³/h.

Моля да уточните дебита на агрегата.

ОТГОВОР:

Вярното е в работния проект.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

