



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж система за сеизмичен мониторинг и контрол на площадката на ХОГ”

7964
07.11.2013г.

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-6099/01.11.2013 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

В точка 2 (Изисквания към проекта) на ТЗ №13.50.ХОГ.ТЗ.57/01.04.2013 г., в абзац трети е посочено като “Основание за проектиране – Извеждане от експлоатация на Системата за Индустриална Антисеизмична Защита (СИАЗ) монтирана на 3 и 4 блок”.

Бихме желали да получим разяснение дали това означава използване на същото или подобно схемно решение, на базата на оборудването от тази система и дали това означава, че трябва да се използват елементи от нея (датчици СИАЗ, свързващи кабели, сървър или част от сървъра на съществуващата система и изпълнителните контактори, използвани за крана и презареждащата машина на 3 и 4 блок)?

ОТГОВОР:

1. Функцията на новата система е идентична с тази на СИАЗ на 3 и 4 блок.
2. Избора на схемно решение е предоставен на проектанта. ТЗ не изключва прилагането на проверени в практиката схемни решения.
3. ТЗ изисква доставка на ново оборудване (акселерографи, електроника) със срок на експлоатация минимум 10 години (последен абзац на т. 3 от ТЗ). Препоръчително е изпълнителя да използва в максимална степен съществуващи кабелни трасета и съществуващи пунктове за акселерографи на свободно поле.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

