



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Комплексна реконструкция и оборудване на работни помещения (СБК-2, стая 519 и
520) на отдел КОСУ”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос:

“Бихте ли ни казали в Количествената сметка, в част ЕЛ и СКУ, позиция № 9

“Доставка и монтаж на табло апартаментно, скрит монтаж, съдържащо:

-авт.прекъсвач триполюсен 50 А-1 бр.

-авт.прекъсвач еднополюсен 6 А-4 бр.

-авт.прекъсвач еднополюсен 25 А-1 бр.

-авт.прекъсвач еднополюсен 16 А в комплект с”

какво е продължението на тази позиция?”

даваме следното разяснение:

Авт.прекъсвач еднополюсен 16 А в комплект с дефектно токова защита.