




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка и монтаж на филтри за техническа вода на СК-3”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-6692/12.12.2013 г. и вх. № Ф-6736/13.12.2013 от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Обявата и техническото задание предвиждат доставка и монтаж на два филтъра и съпътстващите ги табла за управление. Посочени са диаметрите на тръбопроводите, изискването да бъдат свързани чрез фланцеви връзки и параметрите на електрическото захранване на таблата за управление. Означава ли това, че необходимите механични и електрически монтаж и укрепване, ще се извършват без наличие на проект, или проекта е задължение по подразбиране на избрания изпълнител, като изискванията към него, ще бъдат формулирани отделно?

ОТГОВОР:

Съгласно изискванията на ТЗ, никъде не е посочено изискване за изработка на проект за монтаж от страна на Изпълнителя.

След извършването на доставката, ще бъде уточнено по място начина на монтаж (габаритни размери, компановка по място и т.н.).

От страна на АЕЦ ще бъде разработена схемата за монтаж и укрепване.

ВЪПРОС:

Най-подходящия филтър от избраната от нас гама, който ще отговаря напълно на заложените изисквания в техническото задание параметри и ще филтрира водата за отсъствие на твърди частици с диаметър не по-голям от 2.5 мм, вместо заложените 3.0 мм от Вашите специалисти.

Ние считаме, че по този начин, нашето предложение ще осигури по-добри качества на охлаждащата вода и бихме желали да научим, дали Вашите специалисти са съгласни с това становище?

ОТГОВОР:

Техническите изисквания към доставяното оборудване са описани в техническото задание и заинтересованите лица следва да се придържат към тях.

ВЪПРОС:

Възможно ли е да се удължи срока за подаване на документи за участие до 24.01.2014 г. , за да получим възможност да изготвим нашето предложение с възможно най-добро качество и най-точно отговарящо на Вашите изисквания?

ОТГОВОР:

Имайки предвид описаните причини във Вашето искане “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като Възложител няма основание за удължаване на срока за подаване на документи.

Съгласно чл. 27а от Закона за обществените поръчки, Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН ГЕНОВ

