



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ОДОБРЯВАМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Ivan Genov
ИВАН ГЕНОВ



ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“ПОДМЯНА НА АПАРАТУРА И ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ В
ШКАФОВЕ НА ОХЛАЖДАНЕ И ЯНСЕНОВ РЕГУЛАТОР, ЗАТ,
2АТ, 1РЕ, 2РЕ И 3РЕ В ЦЕХ ОРУ”**

гр. Козлодуй 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за участие в процедура на договаряне с обявление
с предмет: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и ясенцов
регулатор, 3AT, 2AT, 1Pe, 2Pe и 3Pe в пех ОРУ"

Час т	Наименование	Брой Стран ици
1	Решение за откриване на процедура	4
2	Обявление за обществената поръчка	9
3	Пълно описание на обекта на поръчката № 2013.УИН.4.306.1.ТЗ.2	6
4	Количествени сметки	31
5	Образец на оферта	4
6	Указания за подготовка на заявлението и офертата	6
7	Проект на договор	14
8	Специфични условия на договора	5
8.1	Общи условия на договора	9
8.2	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП	1
9	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП	1
10	Образец на банкова гаранция за участие в процедурата	1
11	Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор	1
12	Образец на декларация за подаване на оферта	1
13	Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договор	1
14	Образец на декларация за запознаване с работния проект	1
15	Образец на информационен лист	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лече 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- 7 от 17/01/2014 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Подделение: _____

Изходящ номер: ЗОП-Р- 7 от дата 17/01/2014

Коментар на възложителя:

ИД-580656

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Адрес

3321, гр. Козлодуй

Град

Козлодуй

Пощенски код

3321

Държава

Република
България

За контакти

отдел "Обществени поръчки", у-
ние "Търговско"

Телефон

0973 73822

Лице за контакт

Георги Стефанов

Електронна поща

G1Stefanov@npp.bg

Факс

0973 76007

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача:

<http://www.kznpp.org/index.php?>

lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- конкурс за проект
- процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ускорена ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Състезателен диалог | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| Чл. 16, ал. 8 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 84, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>

точка: _____

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
 Доставки
 Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект
 Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафови на охлаждане и янсенев регулатор, ЗАТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ
 (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчване на зелените обществени поръчки: Да Не

IV.2.1.1) Продуктова група

<input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия	<input type="checkbox"/> Климатизи
<input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване	<input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги
<input type="checkbox"/> Офис осветление	<input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях
<input type="checkbox"/> Улично осветление	<input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да Не

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
 Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.
 (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
 открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № (nnnnn-uuuu-xxxx)		
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):		
	без ДДС	с ДДС
на обща стойност _____	Валута: <input type="checkbox"/>	Стойност на ДДС (в %) _____

VI: ОДОБРЯВАМ

<input checked="" type="checkbox"/> обявлението и документацията за участие
<input type="checkbox"/> обявлението и описателния документ
<input type="checkbox"/> поканата за обществена поръчка
<input type="checkbox"/> поканата за обществена поръчка и документацията
<input type="checkbox"/> обявлението и конкурсната програма
<input type="checkbox"/> обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията.		
Адрес бул. Витоша 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9884070
Електронна поща srcadmin@src.bg		Факс 02 9807315
Интернет адрес (URL): www.src.bg		

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 17/01/2014 г. ДД/ММ/ГГГГ
Възложител:
Трите имена: * /подпис и печат/ Иван Киров-Тенов
Длъжност: Изпълнителен директор



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лере 4

факс: 940 7078

e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О- 13	от дата 17/01/2014
Коментар на възложителя: UA - 580657	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
За контакти Отдел "Обществени поръчки", у- ние "Търговско"	Телефон 0973 73822	
Лице за контакти Георги Стефанов		
Електронна поща GISTefanov@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.1		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.П		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.Ш		
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:		
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	

<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**II.1) Описание****II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:**

Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, 3AT, 2AT, 1Pe, 2Pe и 3Pe в цех ОРУ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input checked="" type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input checked="" type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството "АЕЦ Козлодуй" ЕАД код NUTS: BG313	Място на изпълнение на доставката код NUTS:	Място на изпълнение на услугата код NUTS:

II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута:
или от: _____ до _____ Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):**II.1.5) Кратко описание на поръчката:**

Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор на 3AT, 2AT, 1Pe, 2Pe и 3Pe в цех ОРУ. Предвижда се демонтаж на апаратурата от шкафовете, доставка и монтаж на ново оборудване в съществуващите табла, съгласно приложено пълно описание на обекта на поръчката и приложени количествени сметки.

П.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45310000	
Доп. предмети	31214100	
П.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация	Да <input type="checkbox"/>	Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.1.8) Обособени позиции (за информацията относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)	Да <input type="checkbox"/>	Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
<input type="checkbox"/> само за една обособена позиция	<input type="checkbox"/> за една или повече обособени позиции	<input type="checkbox"/> за всички обособени позиции
П.1.9) Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/>	Не <input checked="" type="checkbox"/>

П.2) Количество или обем на поръчката**П.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)**

Количеството и обем строително монтажни работи за изпълнение както и доставката на резервно оборудване са посочени в приложените количествени сметки към документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 540000 Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?

Да Не

от: _____ до _____ Валута:

П.2.2) Опции (когато е приложимо)

Да Не

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора

П.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 120 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката****III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:**

Гаранция за участие - 5000лв.

Гаранция за изпълнение на договора - в размер до 3 % от стойността му.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1. ежемесечно до 30 календарни дни на база на завършените работи срещу представяне на Протокол за установяване на завършени работи по договора, други документи

СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА на договора и Пълно описание на обекта на

поръчката № 2013.УИН.4.306.1.ТЗ.2 и оригинална фактура.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да Не

Ако да, опишете ги:

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. "Документи за подбор":
 - 1.1. Списък на документите.
 - 1.2. Документ за регистрация на кандидата или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
 - 1.3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.
 - 1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.
 - 1.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП.
 - 1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП.
 - 1.7. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.
 - 1.8. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.
 - 1.9. Документ за гаранция за участие.
 - 1.10. Декларация за подаване на оферта.
 - 1.11. Декларация за приемане условията в проекта на договор.
 - 1.12. Информационен лист.

Възложителят отстранява от участие Кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания: 1. Кандидатите да имат валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за строежи минимум трета категория, съобразно изискванията на Наредбата за условия и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изискуеми документи: 1. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания: 1. Кандидатите да имат опит в извършването на подобни дейности и да имат изпълнен минимум един договор с

подобен предмет. Под "подобни на предмета на поръчката дейности" се разбират дейности по демонтаж и монтаж на електрическо оборудване в електрически централи и подстанции; 2. Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи минимум трета група, трета категория, съгласно Закон за камарата на строителите; 3. Наличие на техническо оборудване и технически лица за изпълнение на поръчката; 4. Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с ISO 9001:2008, за дейностите, покриващи предмета на обществената поръчка. 5. Наличие на акредитирана лаборатория за ПНР на оборудването /орган за контрол от вида С/ в съответствие с ISO/IEC17020:2005 за дейности, покриващи предмета на обществената поръчка.

Изискуеми документи: 1. Списък на договорите с подобни на предмета на поръчката дейности, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета група, трета категория; 3. Описание на разполагаемото техническо оборудване. 4. Списък на техническите лица, които ще изпълняват обществената поръчка, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството и на монтажа на оборудването, с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж. Техническите лица да притежават необходимата за съответната дейност квалификационна група по "Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи" (ПВЗР-ЕУ) и "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения" (ПВЗР-НУ). Кандидатът да разполага с кадрови ресурс притежаващи 4 (5) квалификационна група, по техника на безопасност, съгласно ПВЗР-ЕУ и 5 квалификационна група, съгласно ПВЗР-НУ на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения; 5. Сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с ISO 9001:2008, за дейностите, покриващи предмета на обществената поръчка; 6. Наличие на акредитирана лаборатория за ПНР на оборудването /орган за контрол от вида С/ в съответствие с ISO/IEC17020:2005 за дейности, покриващи предмета на обществената поръчка.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Да Не

- Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания
- Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Да Не

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

Да Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Договаряне Има вече избрани кандидати: Да Не

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне

Показатели

Тежест

IV.2.2) Ще се използва електронен търг

Да Не

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

БД АЕЦ Търговия ОП 25284

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Да Не

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП

Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: _____ от _____

Други предишни публикации (когато е приложимо)

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 10/02/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Платими документи

Да Не

Ако да, цена (в цифри): _____ Валута:

Условия и начин за плащане:

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 17/02/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
 CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: _____ дд/мм/гггг

или в месеци: _____ или дни: _____ (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 18/02/2014 дд/мм/гггг

Час: 10:00

Място (когато е приложимо): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да Не

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на кандидата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯVI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) Да Не

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС Да Не

Ако да, посочете проекта/програмата:

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Срокът на договора или срокът за изпълнение на поръчката по т. II.3 от обявлението е сбор от сроковете по отделните съоръжения, задължения на Изпълнителя по договора.

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.src.bg>**Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)**

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Електронна поща		Факс	
Интернет адрес (URL):			
VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)			
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Съгласно чл.120 ЗОП.			
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби			
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки"			
Адрес гр. Козлодуй			
Град гр. Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България	
		Телефон 0973 73230	
Електронна поща sbreshkova@npp.bg		Факс 0973 76007	
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org			
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление			
Дата: 17/01/2014 дд/мм/гггг			

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация			
Официално наименование			
Адрес			
Град	Пощенски код	Държава	
За контакти	Телефон		
Лице за контакти			
Електронна поща		Факс	
Интернет адрес (URL):			
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)			
Официално наименование			
Адрес			
Град	Пощенски код	Държава	
За контакти	Телефон		

Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		



ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

№ 2013.УИЧ.У.306.1.ТЗ.2

ПРЕДМЕТ: “Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех “ОРУ””

1. Предмет на дейността

Част Електрическа

Във всички шкафове на охлаждане и янсеновия регулатор на автотрансформатор 3АТ се подменят захранващите автомати, контактори, релета, ключовете за управление, бутони, клемореди, с нова съвременна апаратура. За целта се демонтира старата апаратура (изключение правят крайни изключватели, които са елементи от механичната част на привода) и цялата комутация на шкафа и се заменя с нова.

Уеднаквява се логиката на работа на охлаждането на автотрансформатор 3АТ с тази на автотрансформатор 1АТ.

Запазва се досегашната логика на работа на янсеновия регулатор. Монтират се термометри с контакти и отоплители във всеки ШПЯР.

Предвидено е, при настоящата реконструкция да бъде извършена рехабилитация на шкафове на охлаждане, ЯР и промклемници на трансформаторна площадка на 3АТ. Демонтират се уплътненията на вратите и наличните ключалки. Шкафовете се почистват от ръжда и замърсявания, нанасят се антикорозионно покритие и два слоя боя. На вратите се монтират нови уплътнения и брави с перчат ключ.

В шкафовете за охлаждане по стените и тавана се монтира топлоизолационен самозалепващ материал, който е негорим и не разпространява горенето. Подменя се съществуващата дънна плоча и щуцери за преминаване на кабелите през нея.

Във всички шкафове на охлаждане на автотрансформатор 2АТ фази А, В, С и R и реакторите 1Ре, 2Ре и 3Ре се сменят захранващите предпазители, контактори, релета, ключовете за управление, бутони, клемореди с нова съвременна апаратура. За целта се демонтира старата апаратура и цялата комутация на шкафа и се заменя с нова.

За четирите фази на 2АТ – А, В, С, R, се запазват 5бр. шкафове на охлаждане за всяка фаза. Запазва се досегашната логика на работа на охлаждането (2 групи помпи и вентилатори, които могат да се включат ръчно или по температура само при работеща фаза на автотрансформатора).

В шкафовете на янсеновия регулатор за фази А, В, С, R се подменят само съществуващите контактори с нови с подходящи параметри и клемите.

За шкафовете на охлаждане ОШ/1Ре, ОШ/2Ре и ОШ/3Ре се запазва досегашната логика на работа на охлаждането.

Осветлението на площадката на фазите на 2АТ и реакторите ще се изпълни с прожектори с металхалогенни лампи 400W. Кабелите за захранване на осветителните тела ще се полагат в кабелен канал, в метална тръба и по стена на скоби.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

Извършване на строително монтажни и пуско наладъчни дейности, съгласно:

Работен проект на тема: " Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенов регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ" – по следните части:

2.1. Работен проект – част "Електрическа" за 3АТ, изм.0;

2.2. Работен проект – част "Електрическа" за 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре, изм.0;

2.3. Работен проект – част "ПБЗ", изм.0;

2.4. Работен проект – част "Пожарна безопасност", изм.0;

Проектът е на разположение на кандидатите всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа в сградата на Управление "Инвестиции", стая 109.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор и контрол на СМР

Инвеститорски контрол по отношение на приемане, контрол и координация на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление "Инвестиции".

Технически контрол от страна на Възложителя, ще се изпълнява от цех "ОРУ"

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа за всяко съоръжение по отделно. Ориентировъчният срок за изпълнение на СМР е до 20 /двадесет/ календарни дни, за всяко съоръжение /3АТ, един реактор, една фаза на 2АТ и т.н./.

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

3.3.2. Възложителят предоставя работния проект, необходим на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

3.3.3. Монтажните работи да се извършват със заявка и наряд при спазване на изискванията на ” Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028.

3.3.4. Изпълнителят да има готовност за едновременна работа на повече от едно съоръжение.

3.3.5. При извършване на дейностите по изпълнение на проектите Изпълнителят е длъжен да спазва:

- “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, София, 2005г.

- “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, София, 2004г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- “Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”, София, 2004г.

- “Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи”, София, 2004г.

- “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”, София 2004 г.

- “Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането”, София, ДВ, бр.26/07.03.2008г.

- “Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, 2003г.

- “Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г.

- “Наредба № Из – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”;

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.4. Критерии за приемане на работата

3.4.1. Предвиденото за доставка резервно оборудване, преминава входящ контрол, съгласно ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”.

3.4.2. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПШСМР/”, “Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г. и Плана за контрол на качеството;

3.4.3. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в различните части на проекта;

3.4.4. Успешно проведени ПНР и единични изпитания на оборудването.

3.4.5. Предадена отчетна документация, съгласно "Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството" и "Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи" идентификационен №30.ОУ.ОК.ИК.25

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа

4.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

4.1.2. График за изпълнение на СМР и ПНР по отделните съоръжения, който подлежи на съгласуване от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

4.1.3. Изпълнителят е длъжен да оформи и използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.2. Документи представяни от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на проекта, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и "Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи", 30.ОУ.ОК.ИК.25.

4.2.3. Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на извършване на дейностите по отделните части на проекта.

4.2.4. По време на изпълнение на монтажните и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на АЕЦ "Козлодуй". Екзекутивите се изготвят от Изпълнителя.

4.2.5. Други документи, собственост на ВО, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по отделните части на проекта и изпитанията.

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ "Козлодуй".

4.3. Документи, представени от АЕЦ

4.3.1. Работни проекти – съгласно т. 2.;

4.3.2. Примерна Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителя да има изградена система за управление на качеството, сертифициран по ISO 9001:2008 с валиден сертификат.

5.1.2. До един месец след подписване на договор Изпълнителя да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на дейностите съгласно настоящето описание на обекта с примерно съдържание предоставено от Възложителя. Програмата подлежи на оценка и съгласуване от Възложителя.

5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.2.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

5.2.2. Дейностите по необходимите ПНР на оборудването да се извършват от акредитирана лаборатория /орган за контрол от вида С/, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2005, за дейности, покриващи предмета на обществената поръчка.

5.2.3. Кандидатът, който ще изпълнява СМР трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за обекти трета група, трета категория, което да бъде доказано с удостоверение.

6. Контрол от страна на АЕЦ


АЕЦ "Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

7.1. Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

7.2. Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Р-л Управление "И":.....


/Георги Кирков/

Обект: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех "ОРУ", т. 4.306.1 от ИП

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
	2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
	За шкафове охлаждане ШО/1Ре, ШО/2Ре, ШО/3Ре				
1	Демонтаж на апаратура	бр.	171		
2	Демонтаж на клеми и неподвижни мостове	бр.	763		
3	Демонтаж на проводници от вторична комутация до 2.5мм ² със средна дължина 1м	бр.	684		
4	Отсъединяване на жила до 4мм ²	бр.	250		
5	Отсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	329		
	За шкафове РШ1/2АТ-А,В,С,Р; РШ2/2АТ-А,В,С,Р; РШ3/2АТ-А,В,С,Р; РШ4/2АТ-А,В,С,Р; РШ5/2АТ-А,В,С,Р;				
6	Демонтаж на апаратура	бр.	596		
7	Демонтаж на клеми и неподвижни мостове	бр.	1244		
8	Демонтаж на проводници от вторична комутация до 2.5мм ² със средна дължина 1м	бр.	1986		
9	Отсъединяване на жила до 4мм ²	бр.	360		
10	Отсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	906		
	За шкафове ШПЯР/2АТ-А; ШПЯР/2АТ-В; ШПЯР/2АТ-С; ШПЯР/2АТ-Р;				
11	Демонтаж на апаратура	бр.	118		
12	Демонтаж на клеми и неподвижни мостове	бр.	898		
13	Демонтаж на проводници от вторична комутация до 2.5мм ² със средна дължина 1м	бр.	248		
14	Извозване до складове на АЕЦ /на разстояние до 14км/ на демонтирано оборудване	т	5		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
15	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващи шкафове ШО/1Ре; ШО/2Ре; ШО/3Ре				
15.1	Автомат триполюсен, 380V AC, 63A, 10kA, кр.С , iC60N, Schneider electric	бр.	3		
15.2	Автомат еднополюсен, 230V AC, 16A, кр.С , iC60N, Schneider electric	бр.	3		
15.3	Автомат еднополюсен, 230V AC, 6A, кр.С , iC60N, Schneider electric	бр.	6		
15.4	Допълнителен контакт за iC60N - iSD, A9A26927, Schneider electric	бр.	9		
15.5	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 4 - 6,3А, GV2-ME10, Schneider electric	бр.	6		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
15.6	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 9 - 14А, GV2-ME16, Schneider electric	бр.	6		
15.7	Допълнителен контакт с мигновено действие повреда + 1 н.з за прекъсвачи GV2-ME, GV-AD0101, Schneider electric	бр.	12		
15.8	Контактор триполюсен за номинален работен ток 12А, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D12P7, Schneider electric	бр.	6		
15.9	Контактор триполюсен за номинален работен ток 9А, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D09P7, Schneider electric	бр.	6		
15.10	Реле помощно, контакторен тип за 230V AC, 50Hz, 3NO + 1NC, CA2-KN31P7, Schneider electric	бр.	3		
15.11	Реле помощно, контакторен тип за 230V AC, 50Hz, 4NO, CA2-KN40P7, Schneider electric	бр.	3		
15.12	Превключвател 2 позиционен, без контакт в 0 положение 230V AC, 20A, 0-60°, Z105/46.0202 MERZ	бр.	3		
15.13	Бутон с черна капачка, с фиксация, 3А, 230V AC, ZB4 BH02, Schneider electric	бр.	9		
15.14	Основа за бутон с 2н.о. контакта, ZB4 BZ103, Schneider Electric	бр.	9		
15.15	Електронагревател 818099, 100W, 2.4А, - GE, HG140	бр.	3		
15.16	Луминисцентно осветително тяло с ключ, 220V AC, 1x18W - РБ	бр.	3		
15.17	Контакт монофазен IP55, 220V AC, 16А, LEGRAND, РБ	бр.	3		
15.18	Медна шина PE, N Cu 25x5мм	м	1.05		
15.19	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	6.21		
15.20	Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШxВ) 60x60мм	м	6.9		
15.21	Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШxВ) 40x60мм	м	2.55		
15.22	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35	бр.	36		
15.23	Заглавна табелка Phoenix Contact, KLM-A	бр.	21		
15.24	Силова клема Phoenix Contact, UT 35	бр.	24		
15.25	Мостова връзка 2 полюсна Phoenix Contact, FBS 2-16	бр.	9		
15.26	Силова клема Phoenix Contact, UT 6	бр.	87		
15.27	Оперативна клема Phoenix Contact, UT 4	бр.	150		
15.28	Крайна пластина Phoenix Contact, D-UT 2,5/10	бр.	18		
15.29	Разделителна пластина Phoenix Contact, ATP-UT	бр.	30		
15.30	Мостова връзка 10 полюсна Phoenix Contact, FBS 10-6	бр.	6		
15.31	Мостова връзка 10 полюсна Phoenix Contact, FBS 10-8	бр.	6		
15.32	Монтажна планка, с размери (ВxД) 100x2мм, от ламарина с дебелина 2мм, с ед. дължина 0,2м	м	0.6		
15.33	Направа на отвори за монтаж на апаратура на монтажната планка	бр.	9		
15.34	Шпилка М6, комплект с гайки и подложни шайби	бр.	12		
15.35	Свързване на жила със сечение 25мм ² с алуминиева кабелна обувка	бр.	9		
15.36	Свързване на жила със сечение 16мм ² с алуминиева кабелна обувка	бр.	3		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
15.37	Маркировъчни ленти за надписване на клеми Phoenix Contact, ZB 6:UNBEDRUCKT	бр.	150		
15.38	Маркировъчни ленти за надписване на клеми Phoenix Contact, ZB 8:UNBEDRUCKT	бр.	90		
15.39	Маркировъчни ленти за надписване на клеми Phoenix Contact, ZB 15:UNBEDRUCKT	бр.	30		
15.40	Маркировъчни пръстени за жила от съществуващи кабели	бр.	159		
15.41	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $2,5mm^2$	м	18		
15.42	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $2,5mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	36		
15.43	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $1,5mm^2$	м	153		
15.44	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $1,5mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	354		
15.45	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $6mm^2$	м	108		
15.46	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $6mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	252		
15.47	Прозвъняване и подсъединяване на жила от съществуващи кабели със сечение до $2,5mm^2$, с монтиране на накрайници от едната страна и маркировъчни пръстени	бр.	318		
15.48	Направа на надписи за апаратура, монтирана в шкафа, среден брой букви 7	бр.	51		
15.49	Направа на надпис върху фасадата на шкафа с размери $300/150$ мм и височина на буквите 160 Bold среден брой букви 7	бр.	3		
15.50	Направа на табелки, монтирани в шкафа, с размери $50/15$ мм и височина на буквите 20 Bold, среден брой букви 6	бр.	18		
16	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващи шкафове PШ1/2AT-A; PШ1/2AT-B; PШ1/2AT-C; PШ1/2AT-R				

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
16.1	Автомат триполюсен, 380V AC, 63A, 10kA, кр.С, iC60N, Schneider electric	бр.	16		
16.2	Автомат еднополюсен, 230V AC, 16A, кр.С, iC60N, Schneider electric	бр.	4		
16.3	Автомат еднополюсен, 230V AC, 2A, кр.С, iC60N, Schneider electric	бр.	24		
16.4	Допълнителен контакт за iC60N - iOF/SD+OF, A9A26929, Schneider electric	бр.	44		
16.5	Електронагревател, 220V AC, 75W, 1,8A, 818098 - GE, HG140	бр.	4		
16.6	Луминисцентно осветително тяло с ключ, 220V AC, 1x18W - РБ	бр.	4		
16.7	Контакт монофазен IP55, 220V AC, 16A, LEGRAND, РБ	бр.	4		
16.8	Медна шина РЕ, N Cu 25x5мм	м	1.6		
16.9	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	9.76		
16.10	Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШxВ) 40x80мм	м	6.08		
16.11	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35	бр.	48		
16.12	Заглавна табелка Phoenix Contact, UBE/D	бр.	52		
16.13	Силова клема Phoenix Contact, UHV150-KH/KH	бр.	12		
16.14	Крайна пластина, Phoenix Contact, UHV-E	бр.	8		
16.15	Силова клема кат № 3044225, Phoenix Contact, UT 35	бр.	96		
16.16	Мостова връзка 2 полюсна, Phoenix Contact, FBS 2-12	бр.	84		
16.17	Силова клема, Phoenix Contact, UT 16	бр.	100		
16.18	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 16	бр.	4		
16.19	Оперативна клема, Phoenix Contact, UT 4	бр.	300		
16.20	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 2,5/10	бр.	4		
16.21	Оперативна клема, Phoenix Contact, UT 4-MT	бр.	60		
16.22	Мостова връзка 10 полюсна, Phoenix Contact, FBS 10-6	бр.	12		
16.23	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 6:UNBEDRUCKT	бр.	80		
16.24	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 16,3:UNPRINTED	бр.	4		
16.25	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, UC-TM 10	бр.	4		
16.26	Маркировъчни пръстени за жила от съществуващи кабели	бр.	400		
16.27	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /НО7Z-K/, със сечение $2,5mm^2$	м	10		
16.28	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $2,5mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	40		

№	Наименование	марка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
16.29	Достовка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $1,5mm^2$	м	48		
16.30	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $1,5mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	128		
16.31	Достовка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $16mm^2$	м	304		
16.32	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $16mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	304		
16.33	Достовка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $50mm^2$	м	40		
16.34	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $16mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	304		
16.35	Прозвъняване и подсъединяване на жила от съществуващи кабели със сечение до $2,5mm^2$, с монтиране на накрайници от едната страна и маркировъчни пръстени	бр.	800		
16.36	Направа на пояснителна табела с надписи за апаратура, монтирана в таблото формат А4	бр.	4		
16.37	Направа на надписи за апаратура, монтирана в шкафа, среден брой букви 9	бр.	52		
16.38	Направа на надпис върху фасадата на шкафа, височина на буквите 200 Bold среден брой букви 9	бр.	4		
17	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващи шкафове PШ2/2AT-A; PШ2/2AT-B; PШ2/2AT-C; PШ2/2AT-R				
17.1	Реле за време със закъснение на отпадане, 240V AC, $I_n=10A$, 0.05s - 10 min, RE7 RB13MW, Schneider electric	бр.	16		
17.2	Реле помощно, 4C/O контакта, 230V AC, $I_n=6A$, RXM 4AB2P7, Schneider electric	бр.	20		
17.3	Бутон с черна капачка, с фиксация, 3A, 230V AC, ZB4 BH02, Schneider electric	бр.	16		
17.4	Основа за бутон с 2н.о контакта, ZB4 BZ103, Schneider electric	бр.	16		

Handwritten signature

№	Наименование	марка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
17.5	Превключвател 2 позиционен, без контакт в 0 положение 230V AC, 20A, 0-60°, Z104/15.0202 MERZ	бр.	4		
17.6	Електронагревател 818098, 75W, 1.8A, - GE, HG140	бр.	4		
17.7	Луминисцентно осветително тяло с ключ, 220V AC, 1x18W - РБ	бр.	4		
17.8	Контакт монофазен IP55, 220V AC, 16A, LEGRAND, РБ	бр.	4		
17.9	Медна шина РЕ, N Cu 25x5мм	м	2		
17.10	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	6.8		
17.11	Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШxВ) 40x80мм	м	6.8		
17.12	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35 (В и В Изоматик)	бр.	8		
17.13	Заглавна табелка, Phoenix Contact, UBE/D	бр.	4		
17.14	Оперативна клема, Phoenix Contact, UT 4	бр.	160		
17.15	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 2,5/10	бр.	4		
17.16	Монтажна планка, с размери (ВxД) 100x2мм	м	0.8		
17.17	Направа на отвори за монтаж на апаратура на монтажната планка	бр.	12		
17.18	Шпилка М6, комплект с гайки и подложни шайби	бр.	16		
17.19	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 6:UNBEDRUCKT	бр.	160		
17.20	Маркировъчни пръстени за жила от съществуващи кабели	бр.	164		
17.21	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $1.5mm^2$	м	228		
17.22	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $1.5mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или крайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	426		
17.23	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $1.5mm^2$ от съществуващи кабели, с монтиране на крайници от едната страна и маркировъчни пръстени	бр.	328		
17.24	Направа на надпис върху фасадата на шкафа, височина на буквите 200 Bold среден брой букви 9	бр.	4		
17.25	Доставка и направа на табелки, монтирани в шкафа, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 20 Bold, среден брой букви 8	бр.	28		
18	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващи шкафове РЩЗ/2АТ-А; РЩЗ/2АТ-В; РЩЗ/2АТ-С; РЩЗ/2АТ-Р				
18.1	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 9 - 14А, GV2-ME16, Schneider electric	бр.	8		
18.2	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 13 - 18А, GV2-ME20, Schneider electric	бр.	16		

№	Наименование	марка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
18.3	Допълнителен контакт с мигновено действие повреда + 1 н.з за прекъсвачи GV2-ME, GV-AD0101, Schneider electric	бр.	24		
18.4	Контактор триполюсен за номинален работен ток 25A, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D25P7, Schneider electric	бр.	24		
18.5	Електронагревател 818098, 75W, 1.8A, - GE, HG140	бр.	4		
18.6	Луминисцентно осветително тяло с ключ, 220V AC, 1x18W - РБ	бр.	4		
18.7	Контакт монофазен IP55, 220V AC, 16A, LEGRAND, РБ	бр.	4		
18.8	Медна шина PE, N Cu 25x5мм	м	1.6		
18.9	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	8		
18.10	Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШxВ) 40x80мм	м	8		
18.11	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35	бр.	48		
18.12	Заглавна табелка, Phoenix Contact, KLM-A	бр.	44		
18.13	Силова клема, Phoenix Contact, UT 16	бр.	100		
18.14	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 16	бр.	16		
18.15	Мостова връзка 2 полюсна, Phoenix Contact, FBS 2-12	бр.	84		
18.16	Силова клема, Phoenix Contact, UT 6	бр.	72		
18.17	Оперативна клема, Phoenix Contact, UT 4	бр.	44		
18.18	Оперативна разед. клема, Phoenix Contact, UT 4-MT	бр.	44		
18.19	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 2,5/10	бр.	28		
18.20	Мостова връзка 10 полюсна, Phoenix Contact, FBS 10-6	бр.	8		
18.21	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 6:UNBEDRUCKT	бр.	200		
18.22	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 8:UNBEDRUCKT	бр.	160		
18.23	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 12:UNBEDRUCKT	бр.	240		
18.24	Маркировъчни пръстени за жила от съществуващи кабели	бр.	148		
18.25	Доставка и полагане на проводник с Un = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; pH≥4,3, /HO7Z-K/, със сечение 2,5мм ²	м	48		
18.26	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение 2,5мм ² с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	48		
18.27	Доставка и полагане на проводник с Un = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; pH≥4,3, /HO7Z-K/, със сечение 1,5мм ²	м	120		
18.28	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение 1,5мм ² с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	240		

Handwritten signature or mark

№	Наименование	марка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
18.29	Достовка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $6mm^2$	м	108		
18.30	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $6mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	432		
18.31	Прозвъняване и подсъединяване на жила от съществуващи кабели със сечение до $2.5mm^2$, с монтиране на накрайници от едната страна и маркировъчни пръстени	бр.	296		
18.32	Направа на пояснителна табела с надписи за апаратура, монтирана в таблото формат А4	бр.	4		
18.33	Направа на надписи за апаратура, монтирана в шкафа, среден брой букви 9	бр.	56		
18.34	Направа на надпис върху фасадата на шкафа, височина на буквите 200 Bold среден брой букви 9	бр.	4		
19	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващи шкафове РЩ4/2АТ-А; РЩ4/2АТ-В; РЩ4/2АТ-С; РЩ4/2АТ-R				
19.1	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 9 - 14А, GV2-ME16, Schneider electric	бр.	8		
19.2	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 13 - 18А, GV2-ME20, Schneider electric	бр.	16		
19.3	Допълнителен контакт с мигновено действие повреда + 1н.з за прекъсвачи GV2-ME, GV-AD0101, Schneider electric	бр.	24		
19.4	Контактор триполюсен за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D25P7, Schneider electric	бр.	24		
19.5	Електронагревател 818098, 75W, 1.8А, - GE, HG140	бр.	4		
19.6	Луминисцентно осветително тяло с ключ, 220V AC, 1x18W - РБ	бр.	4		
19.7	Контакт монофазен IP55, 220V AC, 16А, LEGRAND, РБ	бр.	4		
19.8	Медна шина PE, N Си 25x5мм	м	1.6		
19.9	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	8		
19.10	Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШxВ) 40x80мм	м	8		
19.11	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35	бр.	48		
19.12	Заглавна табелка, Phoenix Contact, KLM-A	бр.	44		
19.13	Силова клема, Phoenix Contact, UT 16	бр.	100		
19.14	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 16	бр.	16		
19.15	Мостова връзка 2 полюсна, Phoenix Contact, FBS 2-12	бр.	84		
19.16	Силова клема, Phoenix Contact, UT 6	бр.	72		
19.17	Оперативна клема, Phoenix Contact, UT 4	бр.	44		
19.18	Оперативна разед. клема, Phoenix Contact, UT 4-MT	бр.	44		
19.19	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 2,5/10	бр.	28		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
19.20	Мостова връзка 10 полюсна, Phoenix Contact ,FBS 10-6	бр.	8		
19.21	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact , ZB 6:UNBEDRUCKT	бр.	200		
19.22	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact , ZB 8:UNBEDRUCKT	бр.	160		
19.23	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 12:UNBEDRUCKT	бр.	240		
19.24	Маркировъчни пръстени за жила от съществуващи кабели	бр.	37		
19.25	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $2,5mm^2$	м	48		
19.26	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $2,5mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	48		
19.27	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $1,5mm^2$	м	120		
19.28	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $1,5mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	240		
19.29	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $6mm^2$	м	108		
19.30	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $6mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	432		
19.31	Прозвъняване и подсъединяване на жила от съществуващи кабели със сечение до $2,5mm^2$, с монтиране на накрайници от едната страна и маркировъчни пръстени	бр.	296		
19.32	Направа на пояснителна табела с надписи за апаратура, монтирана в таблото формат A4	бр.	4		
19.33	Направа на надписи за апаратура, монтирана в шкафа, среден брой букви 9	бр.	56		
19.34	Направа на надпис върху фасадата на шкафа, височина на буквите 200 Bold среден брой букви 9	бр.	4		
20	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващи шкафове PHS/2AT-A; PHS/2AT-B; PHS/2AT-C; PHS/2AT-R				

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
20.1	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 9 - 14А, GV2-ME16, Schneider electric	бр.	8		
20.2	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 2,5 - 4А, GV2-ME08, Schneider electric	бр.	16		
20.3	Допълнителен контакт с мигновено действие повреда + 1 н.з за прекъсвачи GV2-ME, GV-AD0101, Schneider electric	бр.	24		
20.4	Контактор триполюсен за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D25P7, Schneider electric	бр.	8		
20.5	Контактор триполюсен за номинален работен ток 9А, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D09P7, Schneider electric	бр.	16		
20.6	Електронагревател 818098, 75W, 1.8А, - GE, HG140	бр.	4		
20.7	Луминисцентно осветително тяло с ключ, 220V AC, 1x18W - РБ	бр.	4		
20.8	Контакт монофазен IP55, 220V AC, 16А, LEGRAND, РБ	бр.	4		
20.9	Медна шина PE, N Cu 25x5мм	м	1.6		
20.10	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	8		
20.11	Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШxВ) 40x80мм	м	8		
20.12	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35	бр.	48		
20.13	Заглавна табелка ,Phoenix Contact, KLM-A	бр.	44		
20.14	Силова клема, Phoenix Contact, UT 16	бр.	100		
20.15	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 16	бр.	16		
20.16	Мостова връзка 2 полюсна, Phoenix Contact, FBS 2-12	бр.	84		
20.17	Силова клема, Phoenix Contact, UT 6	бр.	72		
20.18	Оперативна клема, Phoenix Contact , UT 4	бр.	40		
20.19	Оперативна разед. клема, Phoenix Contact , UT 4-MT	бр.	48		
20.20	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 2,5/10	бр.	28		
20.21	Мостова връзка 10 полюсна, Phoenix Contact ,FBS 10-6	бр.	8		
20.22	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact , ZB 6:UNBEDRUCKT	бр.	200		
20.23	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact , ZB 8:UNBEDRUCKT	бр.	160		
20.24	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 12:UNBEDRUCKT	бр.	240		
20.25	Маркировъчни пръстени за жила от съществуващи кабели	бр.	168		
20.26	Доставка и полагане на проводник с Un = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; pH≥4.3, /НО7Z-K/, със сечение 2,5мм ²	м	48		
20.27	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение 2,5мм ² с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	48		

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
20.28	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $1,5mm^2$	м	120		
20.29	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $1,5mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	240		
20.30	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $6mm^2$	м	108		
20.31	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение $6mm^2$ с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	432		
20.32	Прозвъняване и подсъединяване на жила от съществуващи кабели със сечение до $2,5mm^2$, с монтиране на накрайници от едната страна и маркировъчни пръстени	бр.	336		
20.33	Направа на пояснителна табела с надписи за апаратура, монтирана в таблото формат А4	бр.	4		
20.34	Направа на надписи за апаратура, монтирана в шкафа, среден брой букви 9	бр.	56		
20.35	Направа на надпис върху фасадата на шкафа, височина на буквите 200 Bold среден брой букви 9	бр.	4		
21	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващи шкафове ШПЯР/2АТ-А; ШПЯР/2АТ-В; ШПЯР/2АТ-С; ШПЯР/2АТ-R				
21.1	Контактор триполюсен за номинален работен ток 9А, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D09P7, Schneider electric	бр.	16		
21.2	Допълнителен контакт INO, LAD-N10	бр.	8		
21.3	Допълнителен контакт 2NC, LAD-N02	бр.	8		
21.4	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	6.92		
21.5	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35	бр.	32		
21.6	Заглавна табелка, Phoenix Contact, KLM-A	бр.	16		
21.7	Оперативна клема, Phoenix Contact, UT2.5	бр.	412		
21.8	Оперативна клема, Phoenix Contact, UT 2,5- QUATTRO	бр.	32		
21.9	Крайна пластина, Phoenix Contact, D-UT 2,5/10	бр.	16		
21.10	Маркировъчни ленти за надписване на клеми, Phoenix Contact, ZB 5:UNBEDRUCKT	бр.	200		
21.11	Доставка и полагане на проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, /HO7Z-K/, със сечение $2,5mm^2$	м	320		



№	Наименование	марка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
21.12	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение 2,5мм ² с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	800		
21.13	Доставка и полагане на проводник с Un = 450/750V с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; pH≥4,3, /HO7Z-K/, със сечение 1,5мм ²	м	1664		
21.14	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение 1,5мм ² с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	4160		
21.15	Направа на надпис върху фасадата на шкафа, височина на буквите 200 Bold среден брой букви 10	бр.	4		
22	Доставка и монтаж на допълнителна апаратура в релейно табло 162P				
22.1	Реле напреженово, 110V AC, 3VA, 100ms, GE, RMM2-AJ	бр.	6		
22.2	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	0.4		
22.3	Доставка и полагане на проводник с Un = 450/750V с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; pH≥4,3, /HO7Z-K/, със сечение 1,5мм ²	м	21		
22.4	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение 1,5мм ² с монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	66		
23	Прозвъняване и подсъединяване на жила от съществуващи кабели, с монтиране на накрайници от едната страна и маркировъчни пръстени	бр.	26		
24	Демонтаж на уплътнение от врата на шкафове	м	82		
25	Доставка на силиконов профил за температура -60° - + 230° C, СП312	м	110		
26	Монтаж на силиконов профил за температура -60° - + 230° C, СП312	м	112		
27	Грундиране и двукратно боядисване на шкаф /от вътре/ с боя цвят RAL7035	м ²	200		
28	Свързване на жила със сечение 1,5мм ² към съоръжение с поставяне на накрайници AI 1,5-8BK	бр.	200		
29	Свързване на жила със сечение 1,5мм ² към съоръжение с поставяне на накрайници AI 2,5-8GY	бр.	100		
30	Свързване на жила със сечение 16мм ² към съоръжение с поставяне на накрайници AI 16-12IV	бр.	100		
31	Свързване на жила със сечение 50мм ² към съоръжение с поставяне на накрайници AI 50-12BU	бр.	100		
32	Доставка и монтаж на апаратура за осветление				
32.1	Прожектор с металхалогенна лампа 400W, със степен на защита IP 65, SNF 300Y, Philips	бр.	21		
32.2	Затворен пускател 220V AC, 12A, със степен на защита IP 65, TeSys LE4D12M7, Schneider Electric	бр.	7		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
32.3	Автомат еднополюсен 220V AC, 25A, крива B, iC60N, Schneider Electric	бр.	7		
32.4	Доставка и монтаж на полиестерно табло с размери 302x186x175мм ² , със степен на защита IP67, АРОЗ1, Schneider Electric, съдържащо апаратура:	бр.	7		
32.4.1	Автомат еднополюсен 220V AC, 6A, крива C, iC60N, Schneider Electric - 3бр.				
32.4.2	Оперативна клема, UT 4, Phoenix Contact - 8бр.				
32.5	Доставка и полагане в кабелен канал на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на огъване 10D, с поливинилхлоридна изолация и обвивка /CBT/ 2x4мм ²	м	45		
32.6	Доставка и полагане в тръба на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на огъване 10D, с поливинилхлоридна изолация и обвивка /CBT/				
32.6.1	2x2.5мм ²	м	20		
32.6.2	2x4мм ²	м	45		
32.7	Доставка и полагане на скоби с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на огъване 10D, с поливинилхлоридна изолация и обвивка /CBT/				
32.7.1	2x2.5мм ²	м	460		
32.7.2	2x4мм ²	м	65		
32.8	Направа на суха разделка на силов кабел до 4 жила	бр.	280		
32.9	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение 2.5мм ² , монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	224		
32.10	Прозвъняване и подсъединяване на жила със сечение 4мм ² , монтиране на кабелни обувки и/или накрайници и с поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	336		
32.11	Доставка и монтаж на метална тръба 1" на метална конструкция	м	50		
32.12	Грундиране и двукратно боядисване на тръба със сива боя „Протекта“ или подобна за външни метални конструкции	м	50		
32.13	Шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	3		
	ПНР				
33	Наладка на асинхронен двигател с к. с. ротор, нерегулируем с централизирано управление	бр.	80		
34	Наладка на система за сигнализация, получаваща импулси, непосредствено от “сухи контакти” (до 30 сигнала) коеф. 1/6	бр.	3		
35	Сфазирание на електрически мрежи	бр.	10		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
36	Изпитване на апарати и кабели с ном. напрежение до 1кV (за елемент) или изпитване на вторична комутация посредством мегер (за едно присъединение) 17 съществуващи, 6 пренасочени кабела, 9 автомата	бр.	382		
37	Измерване на съпротивлението на контура на защитното заземление или проверка на наличието на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи (до 30 точки)	бр.	7		
38	Измерване на комплексното съпротивление на контура „Фаза-нула” автомати	бр.	154		
39	Датчик преобразуващ неелектрическа величина в дискретен /сух контакт/	бр.	68		
40	Датчик преобразуващ механична величина - преместване в аналогов сигнал	бр.	4		
			Всичко:		

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

За количества:



 11.01.13

Обект: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенов регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех "ОРУ", т. 4.306.1 от ИП

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
	3 АТ				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж на апаратура от шкафове ОШО/ЗАТ, ДШО/ЗАТ, ШПЯР/ЗАТ-А, ШПЯР/ЗАТ-В, ШПЯР/ЗАТ-С	бр.	304		
2	Демонтаж на клеми и неподвижни мостове	бр.	584		
3	Демонтаж на проводници от вторична комутация със средна дължина 1м	бр.	1125		
4	Демонтаж на съществуващи гумени уплътнения на врати	м	150		
5	Демонтаж на съществуващи брави на вратите	бр.	26		
6	Механично почистване на освободените повърхности от замърсявания	м ²	5.5		
7	Отсъединяване на жила до 4мм ²	бр.	128		
8	Отсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	449		
9	Отсъединяване на жила със сечение 50мм ²	бр.	12		
10	Отсъединяване на жила със сечение 25мм ²	бр.	4		
11	Извозване до складове на АЕЦ /на разстояние до 14км/ на демонтирано оборудване	т	2		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
12	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващо табло ОШО/ЗАТ				
12.1	Автомат триполюсен 380V AC, I _{н.р.} = 100А, крива В, C120H, Schneider electric	бр.	2		
12.2	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 13-18А, I _п = 223А, GV2-P20, Schneider electric	бр.	3		
12.3	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 9-14А, I _п = 170А, GV2-P16, Schneider electric	бр.	3		
12.4	Допълнителни контакти за GV2-P16, GV-AN11, Schneider electric	бр.	3		
12.5	Контактор 380V AC, I _{н.} = 115А, с бобина 400V AC, LC1-D115V7, Schneider electric	бр.	2		
12.6	Контактор 380V AC, I _{н.} = 25А, с бобина 230V AC, LC1-D25P7, Schneider electric	бр.	3		
12.7	Допълнителни контакти за LC1-D, LAD-N02, Schneider electric	бр.	5		
12.8	Реле помощно контакторен тип с бобина 400V AC 2н.о.+2н.з., CA2-KN22V7, Schneider electric	бр.	1		
12.9	Реле помощно контакторен тип с бобина 220V DC 2н.о.+2н.з., CA2-KN22MD, Schneider electric	бр.	2		
12.10	Реле помощно контакторен тип с бобина 220V DC 3н.о.+1н.з., CA2-KN31MD, Schneider electric	бр.	4		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
12.11	Допълнителни контакти за реле тип CA2-KN, LA1-KN04, Schneider electric	бр.	1		
12.12	Допълнителни контакти за реле тип CA2-KN, LA1-KN11, Schneider electric	бр.	1		
12.13	Допълнителни контакти за реле тип CA2-KN, LA1-KN31, Schneider electric	бр.	1		
12.14	Реле минимално напреженово 380V AC, GE, RTMM2 (В и В Изоматик)	бр.	1		
12.15	Реле за време - закъснение на заработване 24 - 240V AC/DC, 0.06s – 100h., GE, NMTCV, (В и В Изоматик)	бр.	2		
12.16	Арматура за сигнална лампа с бяло стъкло, 230V AC, GE, AST B+ AST L CL, (В и В Изоматик)	бр.	1		
12.17	Лампа към арматурата 230V AC, (В и В Изоматик) AST B 230	бр.	1		
12.18	Ключ с три фиксирани положения, комплект с основа за монтаж 25A, Z105/3.0202, Merz	бр.	4		
12.19	Автомат еднополюсен, 16А, крива С, кат № А9F87116, iC60H, Schneider electric	бр.	1		
12.20	Електронагревател 818102, 150W, 1,5А, IP54 - GE, HG140	бр.	1		
12.21	Осветително тяло с ключ, 220V AC, 18W - РБ	бр.	1		
12.22	Термостат 1C/O, 220V AC, 4А, NSYCCOТH1, Schneider electric	бр.	1		
12.23	Контакт монофазен IP55, 220V AC, 16А, LEGRAND, РБ	бр.	1		
12.24	Заземителна шина РЕ Сu 25x5мм	м	0.6		
12.25	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	4.34		
12.26	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35 (В и В Изоматик)	бр.	12		
12.27	Заглавни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UBE/D	бр.	7		
12.28	Силови клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK35N	бр.	12		
12.29	Силови клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK6N	бр.	42		
12.30	Оперативни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK5N	бр.	30		
12.31	Крайна плочка Phoenix Contact , D-UK 4/10	бр.	5		
12.32	Разделителна пластина "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), АТР-UK	бр.	3		
12.33	Мостова връзка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), FBI 2-15	бр.	6		
12.34	Мостова връзка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), FBI 10-8	бр.	4		
12.35	Мостова връзка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), FBI 10-6	бр.	2		
12.36	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Сu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $6mm^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 0.5 м. и среден брой жила 10	бр.	6		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
12.37	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение 6mm^2 с кримпване на накрайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	104		
12.38	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750\text{V}$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $2,5\text{mm}^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 2м. и среден брой жила 10	бр.	2		
12.39	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $2,5\text{mm}^2$ с кримпване на накрайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	12		
12.40	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750\text{V}$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $1,5\text{mm}^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 1,5 м. и среден брой жила 10.	бр.	13		
12.41	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $1,5\text{mm}^2$ с кримпване на накрайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	260		
12.42	Направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 200 Bold среден брой букви 7	бр.	1		
12.43	Направа на надписи за апаратура, монтирана в таблото среден брой букви 6	бр.	35		
12.44	Направа и монтаж на табелки, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 20 Bold, среден брой букви 15	бр.	12		
12.45	Направа на пояснителна табела с надписи за апаратура, монтирана в таблото формат A4	бр.	1		
12.46	Направа и монтаж на дънна плоча от цинкована ламарина с дебелина 1мм с размери 1000/500 мм	бр.	1		
12.47	Метален щуцер за кабел с $\Phi 24,5 - \Phi 33,5$; Pg36	бр.	4		
12.48	Метален щуцер за кабел с $\Phi 17,5 - \Phi 25$; Pg29	бр.	5		
12.49	Метален щуцер за кабел с $\Phi 12,5 - \Phi 18$; Pg21	бр.	6		
13	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващо табло ДЩО/ЗАТ				
13.1	Автомат триполюсен 380V AC, $I_{н.р.} = 100\text{A}$, крива B, C120H, Schneider electric	бр.	2		
13.2	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 13-18A, $I_{\geq} = 223\text{A}$, GV2-P20, Schneider electric	бр.	2		
13.3	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 9-14A, $I_{\geq} = 170\text{A}$, GV2-P16, Schneider electric	бр.	2		
13.4	Допълнителни контакти за GV2-P16, GV-AN11, Schneider electric	бр.	2		
13.5	Контактор 380V AC, $I_n = 115\text{A}$, с бобина 400V AC, LC1-D115V7, Schneider electric	бр.	2		

Handwritten signature

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
13.6	Контактор 380V AC, I _н = 25A, с бобина 230V AC, LC1-D25P7, Schneider electric	бр.	2		
13.7	Допълнителени контакти за LC1-D, LAD-N02, Schneider electric	бр.	4		
13.8	Реле помощно контакторен тип с бобина 400V AC 2н.о.+2н.з., CA2-KN22V7, Schneider electric	бр.	1		
13.9	Реле помощно контакторен тип с бобина 220V DC 2н.о.+2н.з., CA2-KN22MD, Schneider electric	бр.	2		
13.10	Реле помощно контакторен тип с бобина 220V DC 3н.о.+1н.з., CA2-KN31MD, Schneider electric	бр.	2		
13.11	Допълнителени контакти за реле тип CA2-KN, LA1-KN04, Schneider electric	бр.	1		
13.12	Допълнителени контакти за реле тип CA2-KN, LA1-KN31, Schneider electric	бр.	1		
13.13	Реле за време - закъснение на заработване 24 - 240V AC/DC, 0.06s – 100h., GE, NMTCV, (В и В Изоматик)	бр.	1		
13.14	Арматура за сигнална лампа с бяло стъкло, 230V AC, GE, AST B+ AST L CL, (В и В Изоматик)	бр.	1		
13.15	Лампа към арматурата 230V AC, (В и В Изоматик) AST B 230	бр.	1		
13.16	Ключ с три фиксирани положения, комплект с основа за монтаж 25A, Z105/3.0202, Merz	бр.	3		
13.17	Реле минимално напреженово 380V AC, GE, RTMM2 (В и В Изоматик)	бр.	1		
13.18	Автомат еднополюсен, 16А, крива С, iC60H, Schneider electric	бр.	1		
13.19	Електронагревател 818102, 150W, 1,5A, IP54 - GE, HG140	бр.	1		
13.20	Осветително тяло с ключ, 220V AC, 18W - РБ	бр.	1		
13.21	Термостат 1C/O, 220V AC, 4A, NSYCCOTH1, Schneider electric	бр.	1		
13.22	Контакт монофазен IP55, 220V AC, 16A, LEGRAND, РБ	бр.	1		
13.23	Заземителна шина PE Cu 25x5мм	м	0.6		
13.24	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	4.34		
13.25	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35 (В и В Изоматик)	бр.	14		
13.26	Заглавни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UBE/D	бр.	7		
13.27	Силови клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK35N	бр.	14		
13.28	Силови клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK6N	бр.	36		
13.29	Оперативни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK5N	бр.	35		
13.30	Крайна плочка Phoenix Contact, D-UK 4/10	бр.	5		
13.31	Мостова връзка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), FBI 2-15	бр.	6		
13.32	Мостова връзка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), FBI 10-8	бр.	3		
13.33	Мостова връзка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), FBI 10-6	бр.	2		

Handwritten signature

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща-ст-ст
13.34	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $6mm^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 0.5 м. и среден брой жила 10	бр.	4		
13.35	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $6mm^2$ с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	72		
13.36	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $2,5mm^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 2м. и среден брой жила 10	бр.	2		
13.37	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $2,5mm^2$ с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	12		
13.38	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $1,5mm^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 1,5 м. и среден брой жила 10	бр.	10		
13.39	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $1,5mm^2$ с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	180		
13.40	Направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 200 Bold среден брой букви 7	бр.	1		
13.41	Направа на надписи за апаратура, монтирана в таблото среден брой букви 6	бр.	28		
13.42	Направа и монтаж на табелки, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 20 Bold, среден брой букви 15	бр.	9		
13.43	Направа на пояснителна табела с надписи за апаратура, монтирана в таблото формат A4	бр.	1		
13.44	Направа и монтаж на дънна плоча от поцинкована ламарина с дебелина 1мм с размери 1000/500 мм	бр.	1		
13.45	Метален щуцер за кабел с $\Phi 24,5 - \Phi 33,5$; Pg36	бр.	4		
13.46	Метален щуцер за кабел с $\Phi 17,5 - \Phi 25$; Pg29	бр.	2		
13.47	Метален щуцер за кабел с $\Phi 12,5 - \Phi 18$; Pg21	бр.	4		
14	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващо табло ШПЯР/ЗАТ-А				
14.1	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 1.6-2.5A, $I_p = 33.5A$, GV2-ME07, Schneider electric	бр.	1		

Handwritten signature

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
14.2	Допълнителни контакти за GV2-ME07, GV-AN11, Schneider electric	бр.	1		
14.3	Контактор 380V AC, I _н = 9A, с бобина 230V AC, LC1-D09P7, Schneider electric	бр.	3		
14.4	Допълнителни контакти за LC1-D, LAD-N22, Schneider electric	бр.	3		
14.5	Допълнителни контакти за LC1-D09P7, LAD-8N11, Schneider electric	бр.	2		
14.6	Пом. контактор, с бобина 230V AC 4н.о., CA2-KN40P7, Schneider electric	бр.	1		
14.7	Допълнителни контакти за CA2-KN40P7, 4н.з., LA1-KN04, Schneider electric	бр.	1		
14.8	Термостат 1C/O, 220V AC, 4A, NSYCCOTH1, Schneider electric	бр.	1		
14.9	Електронагревател 818094, 45W, 1A, IP54-GE, HG140	бр.	1		
14.10	Бутон с възврат, с INO, (ZB4BZ101+ZB4BA2), 3A, 240V AC с черна капачка, XB4 BA21, Schneider Electric	бр.	2		
14.11	Помощен контакт INC, ZB4BZ102	бр.	2		
14.12	Превключвател 2 позиционен с фиксация + контакт INO; INC (ZB4BZ105+ZB4BD2), 3A, 230V AC, XB4 BD25, Schneider Electric	бр.	1		
14.13	Превключвател 2 позиционен с фиксация+ контакт INO (ZB4BZ101+ZB4BD2), 3A, 230V AC с черна капачка, XB4 BD21, Schneider Electric	бр.	1		
14.14	Брояч, 24-264V AC/DC, CLI-01	бр.	1		
14.15	Лампа червена със светодиода (ZB4BVM4+ZB4BV043), 230V AC, XB4BVM4, Schneider Electric	бр.	1		
14.16	Контакт с предпазна клема, 220V AC, 16A, LEGRAND, PB	бр.	1		
14.17	Заземителна шина PE Cu 25x5мм	м.	0.5		
14.18	Нулева шина N Cu 25x5мм	м.	0.5		
14.19	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м.	0.95		
14.20	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35 (В и В Изоматик)	бр.	5		
14.21	Заглавни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), KLM-A	бр.	5		
14.22	Оперативни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UT2,5-QUATTRO	бр.	13		
14.23	Крайна плочка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), D-UT2,5/4-QUATTRO	бр.	3		
14.24	Оперативни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK5N	бр.	26		
14.25	Крайна плочка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), D-UK4/10	бр.	4		
14.26	Направа на проводникови пакети с проводник с U _н = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; рН≥4,3, /НО7Z-К/ със сечение 2,5мм ² с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 0.5м и среден брой жила 10	бр.	5		

Handwritten signature

№	Наименование	марка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
14.27	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение 2,5мм ² с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	88		
14.28	Направа на проводникови пакети с проводник с Un = 450/750V с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; pH≥4,3, / HO7Z-K/ със сечение 1,5мм ² с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 1 м. и среден брой жила 10	бр.	18		
14.29	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение 1,5мм ² с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	360		
14.30	Направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 200 Bold среден брой букви 10	бр.	1		
14.31	Направа на надписи за апаратура, монтирана в таблото среден брой букви 6	бр.	29		
14.32	Направа и монтаж на табелки, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 20 Bold, среден брой букви 15	бр.	11		
15	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващо табло ШПЯР/ЗАТ-В				
15.1	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 1.6-2.5A, I _{Δn} =33.5A, GV2-ME07, Schneider electric	бр.	1		
15.2	Допълнителни контакти за GV2-ME07, GV-AN11, Schneider electric	бр.	1		
15.3	Автомат 3 полюсен, 6A, крива D, кат № A9F85306, iC60H, Schneider electric	бр.	1		
15.4	Пом. контактор, с бобина 220/230V AC, 2NO+2NC, CA2-KN22P7, Schneider electric	бр.	1		
15.5	Контактор 380V AC, I _n = 9A, с бобина 230V AC, LC1-D09P7, Schneider electric	бр.	3		
15.6	Допълнителни контакти за LC1-D, LAD-N22, Schneider electric	бр.	3		
15.7	Допълнителни контакти за LC1-D09P7, LAD-8N11, Schneider electric	бр.	2		
15.8	Пом. контактор, с бобина 230V AC 4н.о., CA2-KN40P7, Schneider electric	бр.	1		
15.9	Допълнителни контакти за CA2-KN40P7, 4н.з., LA1-KN04, Schneider electric	бр.	1		
15.10	Термостат IC/O, 220V AC, 4A, NSYCCOTHI, Schneider electric	бр.	1		
15.11	Електронагревател 818094, 45W, 1A, IP54 - GE, HG140	бр.	1		
15.12	Бутон с възврат, с 1NO, (ZB4BZ101+ZB4BA2), 3A, 240V AC с черна капачка, XB4 BA21, Schneider Electric	бр.	2		
15.13	Помощен контакт 1NC, ZB4BZ102	бр.	2		
15.14	Превключвател 2 позиционен с фиксация + контакт 1NO, 1NC (ZB4BZ105+ZB4BD2), 3A, 230V AC, XB4 BD25, Schneider Electric	бр.	1		
15.15	Превключвател 2 позиционен с фиксация+ контакт 1NO (ZB4BZ101+ZB4BD2), 3A, 230V AC с черна капачка, XB4 BD21, Schneider Electric	бр.	1		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
15.16	Брояч, 24-264V AC/DC, CLI-01	бр.	1		
15.17	Лампа червена със светодиод (ZB4BVM4+ZB4BV043), 230V AC, XB4BVM4, Schneider Electric	бр.	1		
15.18	Контакт с предпазна клема, 220V AC, 16A, LEGRAND, РБ	бр.	1		
15.19	Заземителна шина PE Cu 25x5мм	м	0.5		
15.20	Нулева шина N Cu 25x5мм	м	0.5		
15.21	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	1.05		
15.22	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35 (В и В Изоматик)	бр.	7		
15.23	Заглавни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), KLM-A	бр.	7		
15.24	Оперативни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UT2,5-QUATTRO	бр.	17		
15.25	Крайна плочка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), D-UT2,5/4-QUATTRO	бр.	4		
15.26	Оперативни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK5N	бр.	44		
15.27	Крайна плочка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), D-UK4/10	бр.	6		
15.28	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $2,5mm^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 0.5м и среден брой жила 10	бр.	5		
15.29	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $2,5mm^2$ с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	100		
15.30	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $1,5mm^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 1 м. и среден брой жила 10	бр.	19		
15.31	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $1,5mm^2$ с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	372		
15.32	Направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 200 Bold среден брой букви 10	бр.	1		
15.33	Направа на надписи за апаратура, монтирана в таблото среден брой букви 6	бр.	31		
15.34	Направа и монтаж на табелки, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 20 Bold, среден брой букви 15	бр.	11		
16	Доставка и монтаж на апаратура в съществуващо табло ШПАР/ЗАТ-С				

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
16.1	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 1.6-2.5A, I _Δ =33.5A, GV2-ME07, Schneider electric	бр.	1		
16.2	Допълнителни контакти за GV2-ME07, GV-AN11, Schneider electric	бр.	1		
16.3	Контактор 380V AC, I _н = 9A, с бобина 230V AC, LC1-D09P7, Schneider electric	бр.	3		
16.4	Допълнителни контакти за LC1-D, LAD-N22, Schneider electric	бр.	3		
16.5	Допълнителни контакти за LC1-D09P7, LAD-8N11, Schneider electric	бр.	2		
16.6	Пом. контактор, с бобина 230V AC 4н.о., CA2-KN40P7, Schneider electric	бр.	1		
16.7	Допълнителни контакти за CA2-KN40P7, 4н.з., LA1-KN04, Schneider electric	бр.	1		
16.8	Термостат 1C/O, 220V AC, 4A, NSYCCOTH1, Schneider electric	бр.	1		
16.9	Електронагревател 818094, 45W, 1A, IP54-GE, HG140	бр.	1		
16.10	Бутон с възврат, с 1NO, (ZB4BZ101+ZB4BA2), 3A, 240V AC с черна капачка, XB4 BA21, Schneider Electric	бр.	2		
16.11	Помощен контакт 1NC, ZB4BZ102	бр.	2		
16.12	Превключвател 2 позиционен с фиксация + контакт 1NO; 1NC (ZB4BZ105+ZB4BD2), 3A, 230V AC, XB4 BD25, Schneider Electric	бр.	1		
16.13	Превключвател 2 позиционен с фиксация+ контакт 1NO (ZB4BZ101+ZB4BD2), 3A, 230V AC с черна капачка, XB4 BD21, Schneider Electric	бр.	1		
16.14	Брояч, 24-264V AC/DC, CL1-01	бр.	1		
16.15	Лампа червена със светодиод (ZB4BVM4+ZB4BV043), 230V AC, XB4BVM4, Schneider Electric.	бр.	1		
16.16	Контакт с предпазна клема, 220V AC, 16A, LEGRAND, PБ	бр.	1		
16.17	Заземителна шина PE Cu 25x5мм	м	0.5		
16.18	Нулева шина N Cu 25x5мм	м	0.5		
16.19	DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм	м	0.95		
16.20	Крайни клеми "Phoenix Contact", CLIPFIX 35 (В и В Изоматик)	бр.	7		
16.21	Заглавни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), KLM-A	бр.	7		
16.22	Оперативни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UT2,5-QUATTRO	бр.	19		
16.23	Крайна плочка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), D-UT2,5/4-QUATTRO	бр.	4		
16.24	Разделителна пластина "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), ATP-UT-QUATTRO	бр.	1		
16.25	Оперативни клеми "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), UK5N	бр.	53		
16.26	Крайна плочка "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), D-UK4/10	бр.	6		
16.27	Разделителна пластина "Phoenix Contact", (В и В Изоматик), ATP-UK	бр.	2		

Handwritten signature

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
16.28	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $2,5mm^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 0.5м и среден брой жила 10	бр.	5		
16.29	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $2,5mm^2$ с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	88		
16.30	Направа на проводникови пакети с проводник с $U_n = 450/750V$ с гъвкави Си жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2; EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC 754-2; EN 50267-2-2; $pH \geq 4,3$, / HO7Z-K/ със сечение $1,5mm^2$ с черен цвят на изолацията със средна дължина на жилата 1 м. и среден брой жила 10	бр.	18		
16.31	Подсъединяване на проводник HO7Z-K със сечение $1,5mm^2$ с кримпване на крайници и поставяне на маркировъчни пръстени	бр.	360		
16.32	Направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 200 Bold среден брой букви 10	бр.	1		
16.33	Направа на надписи за апаратура, монтирана в таблото среден брой букви 6	бр.	29		
17	Доставка и монтаж в ЕК31 Рел. табло 116P на Помощно реле с блинкер при зараб. за 220V DC, RD2, Artech	бр.	1		
18	Доставка и монтаж до ШПЯР/ЗАТ-В на Датчик за температура за 220V AC -30 до 0°C РБ, ЕКТ2	бр.	1		
19	Направа суха разделка на силов кабел с Al жила със сечение $3x50+25$	бр.	4		
20	Направа суха разделка на съществуващи кабели до 4 жила	бр.	15		
21	Направа суха разделка на съществуващи кабели до 7 жила	бр.	1		
22	Направа суха разделка на съществуващи кабели до 14 жила	бр.	2		
23	Направа суха разделка на съществуващи кабели до 19 жила	бр.	1		
24	Направа суха разделка на съществуващи кабели до 24 жила	бр.	4		
25	Направа суха разделка на съществуващи кабели до 30 жила	бр.	1		
26	Прозвъняване и присъединяване на кабелни жила от съществуващи и нови кабели със сечение $2,5mm^2$ и поставяне на маркировъчни пръстени с надписи върху тях	бр.	235		
27	Свързване на жила до $25mm^2$ към съоръжение	бр.	4		
28	Свързване на жила до $50mm^2$ към съоръжение	бр.	12		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
29	Почистване от замърсявания и ръжда с препарат за химическо преобразуване и нанасяне на антикорозионен грунд на шкафа и основата му (отвън, отвътре и шини за монтаж на апаратура)	м ²	50.5		
30	Двукратно механизирано боядисване с антикорозионно покритие за метал с висока степен на износоустойчивост, цвят RAL 7032	м ²	50.5		
31	Доставка на топлоизолация от микропореста гума, с покритие от алуминиево фолио, самозалепващо, с дебелина 10мм, работна температура -40°C до +105°C, топлопроводимост $\lambda+20^{\circ}\text{C} = 0.037 \text{ W/mK}$, трудно горима, неразпространяваща горенето (ролка 30м2), K-FLEX DUCT	м ²	30		
32	Монтаж на топлоизолация от микропореста гума, с покритие от алуминиево фолио, самозалепващо, с дебелина 10мм, работна температура -40°C до +105°C, топлопроводимост $\lambda+20^{\circ}\text{C} = 0.037 \text{ W/mK}$, трудно горима, неразпространяваща горенето (ролка 30м2), K-FLEX DUCT	м ²	16		
33	Доставка на екструдиран силиконов профил за уплътняване на вратите на шкафовете, с работна температура -60°C до +230°C - Микромакс Трейд - Русе, СП236	м	12		
34	Монтаж на екструдиран силиконов профил за уплътняване на вратите на шкафовете, с работна температура -60°C до +230°C - Микромакс Трейд - Русе, СП236	м	5		
35	Доставка и монтаж на екструдиран силиконов профил за уплътняване на вратите на шкафовете, с работна температура -60°C до +230°C - Микромакс Трейд - Русе, СП269	м	22		
36	Доставка и монтаж на Екструдиран силиконов профил за уплътняване на вратите на шкафовете, с работна температура -60°C до +230°C - Микромакс Трейд - Русе, СП312	м	27		
37	Доставка и монтаж на Ключалка - стъклонапълнен полиамиден корпус, метален патрон за перчат ключ, метална заключваща планка - RITTAL, 2420,000	бр.	26		
38	Доставка и монтаж на Предпазен капак за ключалка 2420,000 - полиамиден, цвят RAL7035 - RITTAL, 2476,000	бр.	26		
39	Направа и монтаж на планка L30/30мм с дължина 60мм и 2бр.отвори за винт М4, от ламарина с дебелина 2мм	бр.	26		
	ПНР				
40	Наладка на асинхронен двигател с к. с. ротор, нерегулируем с централизирано управление	бр.	21		
41	Наладка на система за сигнализация, получаваща импулси, непосредствено от "сухи контакти" (до 30 сигнала) коеф. 1/6	бр.	4		
42	Наладка на автоматично включване на резервата АВР	бр.	3		
43	Сфазирание на електрически мрежи	бр.	2		

Handwritten signature

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
44	Изпитване на апарати и кабели с ном. напрежение до 1кV (за елемент) или изпитване на вторична комутация посредством мегер (за едно присъединение) 17 съществуващи, 6 пренасочени кабела, 9 автомата	бр.	52		
45	Измерване на съпротивлението на контура на защитното заземление или проверка на наличието на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи (до 30 точки)	бр.	4		
46	Измерване на комплексното съпротивление на контура „Фаза-нула” автомата	бр.	25		
47	Датчик преобразуващ неелектрическа величина в дискретен /сух контакт/	бр.	16		
48	Датчик преобразуващ механична величина - преместване в аналогов сигнал	бр.	3		
			Всичко:		

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

За количества:

[Signature] 11.01.13г.
[Signature]

Обект: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенов регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех "ОРУ", т. 4.306.1 от ИП

Част: Електрическа

СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на резервно оборудване

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
3 АТ					
1	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 1,6-2,5А, I _Δ =33,5А, GV2-ME07, Schneider electric	бр.	4		
2	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 9-14А, I _Δ =170А, GV2-P16, Schneider electric	бр.	4		
3	Термомагнитен прекъсвач 380V AC, с обхват на настройката на терм. защита 13-18А, I _Δ =223А, GV2-P20, Schneider electric	бр.	4		
4	Допълнителни контакти за GV2-ME07, GV-AN11, Schneider electric	бр.	5		
5	Автомат триполюсен 380V AC, Ин.р. = 100А, крива В, кат № 18425, C120H, Schneider electric	бр.	3		
6	Автомат 3 полюсен, 6А, крива D, iC60H, Schneider electric	бр.	2		
7	Автомат еднополюсен, 16А, крива С, iC60H, Schneider electric	бр.	2		
8	Контактор 380V AC, И.Н. = 115А, с бобина 400V AC, LC1-D115V7, Schneider electric	бр.	4		
9	Контактор 380V AC, И.Н. = 25А, с бобина 230V AC, LC1-D25P7, Schneider electric	бр.	5		
10	Контактор, 380V AC, И.Н. = 9А, с бобина 230V AC, LC1-D09P7, Schneider electric	бр.	4		
11	Допълнителни контакти за LC1-D, LAD-N02, Schneider electric	бр.	4		
12	Допълнителни контакти за LC1-D, LAD-N22, Schneider electric	бр.	4		
13	Допълнителни контакти за LC1-D09P7, LAD-8N11, Schneider electric	бр.	4		
14	Реле за време - закъснение на заработване 24 - 240V AC/DC, 0.06s – 100h., GE, NMTCV (В и В Изоматик)	бр.	3		
15	Реле минимално напреженово 380V AC, GE, RTMM2 (В и В Изоматик)	бр.	3		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
16	Пом. контактор, с бобина 220/230V AC, 2NO+2NC, CA2-KN22P7, Schneider electric	бр.	3		
17	Реле помощно контакторен тип с бобина 220V DC 2н.о.+2н.з., CA2-KN22MD, Schneider electric	бр.	4		
18	Реле помощно контакторен тип с бобина 220V DC 3н.о.+1н.з., CA2-KN31MD, Schneider electric	бр.	4		
19	Пом. контактор, с бобина 230V AC 4н.о., CA2-KN40P7, Schneider electric	бр.	4		
20	Реле помощно контакторен тип с бобина 400V AC 2н.о.+2н.з., CA2-KN22V7, Schneider electric	бр.	4		
21	Допълнителени контакти за CA2-KN40P7 4н.з., LA1-KN04, Schneider electric	бр.	4		
22	Допълнителени контакти за реле тип CA2-KN, LA1-KN11, Schneider electric	бр.	3		
23	Допълнителени контакти за реле тип CA2-KN, LA1-KN31, Schneider electric	бр.	3		
24	Арматура за сигнална лампа с бяло стъкло, 230V AC, GE, AST B+ AST L CL, (B и B Изоматик)	бр.	2		
25	Лампа към арматурата. 230V AC, AST B 230, (B и B Изоматик)	бр.	2		
26	Брояч, 24-264V AC/DC, CLI-01	бр.	3		
27	Помощно реле с блинкер при зараб. за 220V DC, RD2, Artech	бр.	2		
28	Датчик за температура за 220V AC -30 до 0°C, ЕКТ2, РБ	бр.	2		
29	Електронагревател 818102, 150W, 1,5A, IP54 - GE, HG140	бр.	3		
30	Електронагревател 818094, 45W, 1A, IP54 - GE, HG140	бр.	3		
31	Термостат 1C/O, 220V AC, 4A, NSYCCOТH1, Schneider electric	бр.	3		
32	Ключ с три фиксирани положения, комплект с основа за монтаж 25A, Z105/3.0202, Merz	бр.	4		
33	Бутон с възврат, с 1NO, (ZB4BZ101+ZB4BA2), 3A, 240V AC с черна капачка, XB4 BA21 Schneider Electric	бр.	4		
34	Помощен контакт 1NC, ZB4BZ102	бр.	5		
35	Превключвател 2 позиционен с фиксация + контакт 1NO, 1NC (ZB4BZ105+ZB4BD2), 3A, 230V AC, XB4 BD25, Schneider Electric	бр.	3		
36	Превключвател 2 позиционен с фиксация+ контакт 1NO (ZB4BZ101+ZB4BD2), 3A, 230V AC с черна капачка, XB4 BD21, Schneider Electric	бр.	3		
37	Лампа червена със светодиод (ZB4BVM4+ZB4BV043), 230V AC, XB4BVM4, Schneider Electric	бр.	3		
38	Силови клеми "Phoenix Contact", UK35N, (B и B Изоматик)	бр.	3		

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
39	Оперативни клеми "Phoenix Contact", UT2,5-QUATTRO, (В и В Изоматик)	бр.	5		
40	Оперативни клеми "Phoenix Contact", UK5N, (В и В Изоматик)	бр.	5		
41	Силови клеми "Phoenix Contact", UK6N, (В и В Изоматик)	бр.	5		
			Всичко:		

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

За количества:

[Signature] 11.01.13
[Signature]

Обект: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафовѐ на охлаждане и янсенов регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех "ОРУ"", т. 4.306.1 от ИП

Част: Електрическа

СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на резервно оборудване


№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
	2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре				
1	Автомат триполюсен, 380V AC, 63A, 10kA, кр.С Schneider Electric, iC60N	бр.	1		
2	Автомат еднополюсен, 230V AC, 16A, кр.С, iC60N, Schneider electric	бр.	1		
3	Автомат еднополюсен, 230V AC, 2A, кр.С, iC60N, Schneider electric	бр.	1		
4	Автомат еднополюсен 220V AC, 25A, крива В, iC60N, Schneider electric	бр.	10		
5	Автомат еднополюсен 220V AC, 6A, крива С, iC60N, Schneider electric	бр.	10		
6	Допълнителен контакт за iC60N - iSD, A9A26927, Schneider electric	бр.	10		
7	Допълнителен контакт за iC60N -iOF/ SD+OF, A9A26929, Schneider electric	бр.	10		
8	Електронагревател 818099, 100W, 2.4A, GE, HG140	бр.	5		
9	Електронагревател 818098, 75W, 1.8A, GE, HG140	бр.	5		
10	Затворен пускател 220V AC, 12A, TeSys LE4D12M7, Schneider electric	бр.	5		
11	Контактор триполюсен за номинален работен ток 9A, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1- D09P7, Schneider electric	бр.	5		
12	Контактор триполюсен за номинален работен ток 12A, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D12P7, Schneider electric	бр.	5		
13	Контактор триполюсен за номинален работен ток 25A, номинално напрежение на бобината 230V AC, LC1-D25P7, Schneider electric	бр.	7		
14	Допълнителен контакт 1NO, LAD-N10	бр.	5		
15	Допълнителен контакт 2NC, LAD-N02	бр.	5		
16	Контакт монофазен IP55 16A, 220V AC, LEGRAND, РБ	бр.	5		
17	Превключвател 2 позиционен, без контакт в 0 положение 230V AC, 20A, 0-60° Z105/46.0202, MERZ	бр.	2		
18	Превключвател 2 позиционен, без контакт в 0 положение 230V AC, 20A, 0-60° Z104/15.0202, MERZ°	бр.	2		

Handwritten signature

№	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща ст-ст
19	Реле за време със закъснение на отпадане , 240V AC, I _n =10A, 0.05s - 10 min, RE7-RB13MW, Schneider electric	бр.	2		
20	Реле помощно, 4C/O контакта, 230V AC, I _n =6A, RXM 4AB2P7, Schneider electric	бр.	5		
21	Реле напреженово , 110V AC, 3VA, 100ms, GE, RMM2-AJ	бр.	5		
22	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 2,5 - 4А, GV2-ME08, Schneider electric	бр.	5		
23	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 4 - 6,3А, GV2-ME10, Schneider electric	бр.	5		
24	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 9 - 14А, GV2-ME16, Schneider electric	бр.	10		
25	Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение 400/415V, за изключвателен ток 10кА, с обхват на настройката на терм. защита 13 - 18А, GV2-ME20, Schneider electric	бр.	10		
26	Допълнителен контакт с мигновено действие повреда + I _n .з за прекъсвачи GV2-ME, GV-AD0101.	бр.	15		
27	Оперативна клема , UT 2,5, Phoenix Contact	бр.	40		
28	Оперативна клема , UT 2,5- QUATTRO, Phoenix Contact	бр.	1		
29	Оперативна клема , UT 4, Phoenix Contact	бр.	72		
30	Оперативна клема , UT 4-MT, Phoenix Contact	бр.	86		
31	Силова клема, UT 6, Phoenix Contact	бр.	22		
32	Силова клема, UT 16, Phoenix Contact	бр.	40		
33	Силова клема, UT 35, Phoenix Contact	бр.	12		
			Всичко:		

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

За количества:


11.01.13

ДО
"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
ГР. КОЗЛОДУЙ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление с предмет: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенов регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията, за сумата посочена в рекапитулацията, част от Предлаганата цена, която е неразделна част от офертата.

Необходимото оборудване и материалите, чиято доставка е наше задължение съгласно работния проект, приложение към настоящата оферта, ще доставим при условие на доставка DDP Козлодуй, съгласно INCOTERM'S 2010.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите подробно описани в Пълното описание, както и в сроковете посочени в Линеиния график, който е част от нашето предложение.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Нашата оферта включва:

I. Предложение за изпълнение на поръчката

- 1.1. Декларация за запознаване с работния проект;
- 1.2. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с Техническото задание;
- 1.3. Срок и линеен график за изпълнение на поръчката;
- 1.4. Спецификация на основните материали и технологично оборудване, необходими за изпълнение, предвидени в количествените сметки и включваща:
 - Параметри и характеристики;
 - Производител и Страна на произход на стоката;
 - Стандарт;
 - Гаранции.
- 1.5. Гаранционен срок на оборудването, предмет на доставка;
- 1.6. Предлаганият гаранционен срок за изпълнените СМР като цяло е както следва:

Гаранционните срокове започват да текат след подписване на акт за приемане на обекта.

- 1.7. Друга информация, ако участниците смятат за необходимо да представят;

II. Предлагана цена

2.1. Количествено-стойностни сметки /по образец/;

2.2. Основните показатели за ценообразуване по отделни видове работа и механизация, съгласно приложения образец;

2.3. Анализи на цените за всяка позиция от количествено - стойностните сметки – по приложен образец на CD /в случай, че анализите са еднакви за различни позиции от количествено-стойностната сметка те се означават за кой позиции се отнасят

2.4. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители);

2.5. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор (ако има такова);

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ НА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ, ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Наименование на показателите	Ставка
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр х ² /168лв.
Вид работа Ч.С.=..... бр х/168лв.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията:	
Вид механизация допълнителни разходи в %%
Вид механизация допълнителни разходи в %%
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация единична цена на машиносмяналв.
Вид механизация единична цена на машиносмяналв.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите%
Коефициенти за утежнени условия (ако има такива):	
K1= K2=
Печалба - % върху стойността на СМР ³%

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Попълва се брой минимални работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Други показатели характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

АНАЛИЗ №

ШИФЪР (810.....) ИЛИ ОСНОВАНИЕ: (УСН; ТНС; ЕТНС.....) МЯРКА: (М2)

НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
(СЪОТВЕТСТВАЩО НА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА)

№	Наименование на разхода	Един. мярка	Разход на норма	Цена	Коефициент	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
	Труд					
1		Ч.ч				
2		Ч.ч				
	Общо труд	-	-	-	-	
	Допълнителни разходи труд ...%	-	-	-	-	
	Механизация					
1		Мсм				
2		Мсм				
	Общо механизация	-	-	-	-	
	Доп. Разходи механизация ... %	-	-	-	-	
	Материали					
1		Бр.				
2		Кг.				
	Общо материали	-	-	-	-	
	Доставно-складови разходи ...%	-	-	-	-	
	Всичко разходи	-	-	-	-	
	Печалба ... %	-	-	-	-	
	Общо	-	-	-	-	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

Указание за подготовка на заявлението и офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички кандидати/участници, отговарящи на изискванията на възложителя.
- 1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението.
- 1.3. Всички образци на декларации, информационен лист, банкова гаранция за участие, банкова гаранция за изпълнение на договор и общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.
- 1.4. При изготвяне на заявлението/офертата всеки кандидат/участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.. Офертата се изготвя по образца, приложен към документацията за участие.
- 1.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на заявленията/офертите са за сметка на кандидатите/участниците.
- 1.6. До изтичането на срока за получаване на заявленията/офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението/офертата си.
- 1.7. Всеки кандидат/участник в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка има право да представи само едно заявление и само една оферта.
- 1.8. Кандидатите/Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Всички заинтересовани лица могат да подадат заявление за участие в процедурата в срока посочен в т. IV.3.4) от обявлението, а оферта за участие в процедурата могат да подадат кандидатите, които са получили писмена покана за подаване на такава.

2. Подготовка на заявлението за участие в процедурата

„Кандидат“ е физическо или юридическо лице, което е подало заявление за участие в процедура на договаряне с обявление, както и техни обединения.

2.1. Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:

2.1.1. **Списък на документите**, съдържащи се в заявлението, подписан от лице с представителни функции. Документът се представя в оригинал.

2.1.2. **Документ за регистрация на кандидата или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето на заявлението, не по-късно от 3 месеца. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.3. **Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.** Декларациите се подписват и се подават от лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП. Документите се изготвят по приложния образец на декларация към настоящата документация и се представят в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

2.1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции. Когато Участник/Подизпълнител е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

2.1.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. За доказване на икономическото и финансовото състояние кандидатите представят:

2.1.5.1. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Документът се представят в заверени с гриф "Вярно с оригинала" и се подписва задължително от лице с представителни функции.

2.1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите, възложителят изисква следните документи:

2.1.6.1. Списък на договорите с подобни на предмета на поръчката дейности, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки да посочват стойността, датата и мястото на обектите, както и дали те са изпълнени професионално в съответствие с нормативните изисквания. Документът (списъкът) се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал, а препоръките ако са копия да бъдат заверени с гриф "Вярно с оригинала" и подписани от лице с представителни функции.

Под "подобни на предмета на поръчката дейности" се разбират дейности по демонтаж и монтаж на електрическо оборудване в електрически централи и подстанции.

2.1.6.2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета група, трета категория, съгласно Закон за камарата на строителите.

2.1.6.3. Описание на разполагаемото техническо оборудване; Документът се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал.

2.1.6.4. Списък на техническите лица, които ще изпълняват обществената поръчка, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството и на монтажа на оборудването, с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж. Техническите лица да притежават необходимата за съответната дейност квалификационна група по "Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи" (ПБЗР-ЕУ) и "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения" (ПБЗР-НУ). Кандидата да разполага с кадрови ресурс притежаващи 4 (5) квалификационна група, по техника на безопасност, съгласно ПБЗР-ЕУ и 5 квалификационна група, съгласно ПБЗР-НУ на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения. Документът се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал.

2.1.6.5. Сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с ISO 9001:2008, за дейностите, покриващи предмета на обществената поръчка. Документът се представя заверено гриф "Вярно с оригинала" и се подписват задължително от лице с представителни функции.

2.1.6.6. Наличие на акредитирана лаборатория за ПНР на оборудването /орган за контрол от вида С/ в съответствие с ISO/IEC17020:2005 за дейности, покриващи предмета на обществената поръчка. Документите се представят заверени гриф "Вярно с оригинала" и се подписват задължително от лице с представителни функции.

2.1.7. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители, в декларацията се посочва вида работи и дела на тяхното участие в процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.8. **Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенов регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ".** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9. **Документ за гаранция за участие.** Кандидатът представя гаранция за участие в размера, указан в т.Ш.1.1) от обявлението в една от следните форми:

2.1.9.1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити: "Корпоративна Търговска Банка" офис Козлодуй с титуляр "АЕЦ Козлодуй" ЕАД по IBAN в лева: BG31 KORP 9220 1000 2240 01, BIC: KORPBGSF; IBAN в евро: BG13 KORP 9220 1400 2240 01 или в брой в касата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, за процедура на договаряне с обявление с предмет: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенов регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ". Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.9.2. Банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 120 дни. Документът се изготвя по приложения образец на банкова гаранция към настоящата документация и се представя в оригинал.

2.1.10. **Декларация за подаване на оферта.** Документът се изготвя по приложения образец на декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.11. **Декларация за приемане условията в проекта на договор.** Документът се изготвя по приложения образец на декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.12. **Информационен лист.** Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

2.2.1. Към офертата се прилага договор за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите. Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.2.1.1. Документите по т. 2.1.2., т. 2.1.3. и т. 2.1.4. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.2.1.2. Документите по т. 2.1.5. и т. 2.1.6. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания посочени в т. Ш.2.2) и т. Ш.2.3) от обявлението;

2.2.2. Когато кандидат в процедурата декларира участие на подизпълнители документите по т. 2.1.1 до 2.1.6 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.7. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.3. Изисквания за представяне на заявлението.

2.3.1. Желателно е заявлението да бъде поставено в папка и подредено по реда, посочен в т. 2.2 от настоящите указания.

2.3.2. Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, заявлението се подава на български език. Документът по т. 2.1.2 се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и

в превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.

2.3.3. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: **Заявление за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ"**.

2.3.4. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.3.5. Възложителят не приема заявления, съобщени по телефона или изпратени по факс или електронен път.

2.3.6. Когато в срока за подаване на заявления за участие при процедура на договаряне с обявление не постъпят заявления, възложителят може да го удължи най-много с 30 дни.

2.3.7. При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

2.3.8. Възложителят изпраща писмени покани за участие в договарянето на всички определени при предварителния подбор кандидати.

3. Подготовка на офертата за участие в процедурата

„Участник” е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта.

3.1. Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление подава кандидат, който е получил писмена покана от Възложителя.

3.2. Участникът представя офертата си в срок, посочен в поканата за участие в договарянето.

3.3. Офертата се изготвя по образца, приложен към документацията за участие в процедурата. Условиата в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

3.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

3.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

4. Съдържание на офертата и изисквания за оформянето ѝ

4.1. Офертата съдържа:

4.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, която трябва:

4.1.1.1. Да бъде изготвена въз основа на изискванията на пълното описание на обекта на поръчката;

4.1.1.2. Да съдържа документите и информацията, указани в т.1 от образца на оферта;

4.1.1.3. Декларация за запознаване с работния проект – Документът се изготвя по приложения образец на декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал

4.1.1.4. Да съдържа Работна програма с видовете дейности, които ще се изпълняват; В Работната програма следва да са описани организацията на работата за изпълнение на поръчката, разработена от участника, методите за изпълнение и тяхната пригодност за изпълнение на конкретната поръчка.

4.1.1.5. Да съдържа общ срок и линеен график за изпълнение на поръчката. Линеиният календарен график да бъде подробен и изготвен в съответствие с количествените сметки на проекта, даващ възможност за оценката на разход на труд и срок за изпълнение на темата, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на отделните части на проекта и лимитиращи доставки. Графикът да бъде придружен с диаграма на работната сила. Да има отделно изнесен общ срок за изпълнение на поръчката. Да се има предвид, че срокът за изпълнение започва да тече след даване фронт за работа за обекта.

4.1.1.6. Да съдържа спецификация на основните материали и технологично оборудване с включена информация за: наименование, техническо описание на оборудването, технически характеристики, производител/произход, стандарт, гаранционен срок попълнена съгласно приложения образец. За стоките, които са изискани като комплект, да бъде разписано в спецификацията детайлно съдържанието на комплекта и броя на отделните части в комплекта.

4.1.1.7. Гаранционните срокове за СМР предложени от участниците не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.1.2. Ценовата оферта трябва:

4.1.2.1. да бъде изготвена, съгласно образците на количествено-стойностните сметки, приложени към пълното описание на обекта на поръчката, като се вземат в предвид посочените указания за подготовка на офертата;

4.1.2.2. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена за всяка позиция от Количествените сметки – Приложение към Пълното описание на обекта на поръчката и обща цена за изпълнение на поръчката, върху приложените количествено-стойностни сметки, съгласувани на всяка страница. Предложените единични цени трябва да включва всички разходи на Участника за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси, разходи за труд и други дължими суми, да не включват ДДС и да се приложат анализи на единичните цени за всяка позиция – на CD, съгласно приложения образец на анализ. Позиции, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествено-стойностната сметка. При еднакви дейности се прилага само един анализ на единичната цена, като се указва за кои дейности се отнася, т.е. означават се за кои позиции се отнасят.

4.1.2.3. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията;

4.1.2.4. да съдържа цена за доставка на оборудването, формирана от единични цени за всяка позиция от спецификацията – Приложение към Пълното описание на обекта на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми; За стоката, която е изискана като комплект съгласно количествено-стойностните сметки, да се посочи цена за всеки комплект и поотделно за всяка съставка част от комплекта – наименование, брой, ед. цена и обща цена.

4.1.3. Посочените в офертата цени подлежат на договаряне, но се фиксират със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

4.1.4. Допуснати в офертата аритметични и технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

4.1.5. Офертата трябва да има обща стойност както и да съдържа стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители.

4.2. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат.

4.3. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

4.4. Всички документи, свързани с офертата следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

4.5. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лицето представляващо участника и свеж печат.

4.6. Желателно е "Предложението за изпълнение на поръчката" и "Предлаганата цена" да бъдат поставени в папки.

5. Окомплектоване и подаване на офертата

5.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: **"Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенов регулатор, ЗАТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ"**.

5.2. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

5.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Център деловодство;

5.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.

5.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

7. Други

Поради специфичността и обема на обществената поръчка се налага запознаване с работния проект.

За запознаване с Работния проект, който се намира в У-ние "Инвестиции", лицето за контакти е Светла Панайотова – Специалист "ПО", У-ние "Инвестиции", на тел. 0973/7 29 47.

Желаещите трябва предварително да уговорят дата на горепосочения телефон с г-жа Панайотова. След огледа, се попълва Декларация за запознаване с работния проект по образец, която представят заедно с офертата.

ДОГОВОР

№.....

Днес, год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Киров Генов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №/.....2013г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: “Подмяна на апаратура и вторична комутиация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, ЗАТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши подмяна на апаратура и вторична комутиация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, ЗАТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ, съгласно Приложение № 2 – Пълно описание на обекта на поръчката № 2013.УИН.4.306.1.ТЗ.2, Приложение № 3 – Работна програма, Приложение № 4 – Срок и линеен график за изпълнение, Приложение № 5 – Количествено-стойностни сметки, Приложение № 6 – Показатели за ценообразуване и анализни цени – на СД; Приложение № 7 – Техническа спецификация на доставяното оборудване;

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на предмета по настоящия договор е в размер налв. /словом..... / без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните базови показатели:

2.2.1. Часова ставка

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията.....

2.2.3. Разходни норми за труд, материали и механизация

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с% доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.5. Цени на машиносмените на строителната механизация.....

2.2.6. Печалба% начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.3. Посочените в Приложение № 5 Количествено-стойностни сметки единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обема работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Доказват се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.5. Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. ежемесечно до 30 календарни дни на база на завършените работи срещу представяне на Протокол за установяване на завършени

работи по договора, други документи съгласно условията на договора и Пълно описание на обекта на поръчката № 2013.УИИ.4.306.1.ТЗ.2 и оригинална фактура.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:.....;

IBAN:.....;

BIC:

3. СРОКОВЕ

3.1. Общият срок за изпълнение на дейностите е до календарни дни, считано от подписване на Протокол обр. 2, при осигурен фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – Срок и линеен график за изпълнение. Сроковете започват да текат след даване на фронт за работа за всеки обект (помещение) поотделно (Акт образец 2).

3.3. Окончателен график за изпълнение на дейностите се съставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след сключване на договора на база Приложение № 3- Срокове за изпълнение. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува графика с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да се съобрази с дадените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** условия и изисквания при изготвянето му.

3.4. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обема работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, при извършване на входящ контрол, или при липса на такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на участъка, в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

4.2.5. Да задържи гаранцията за изпълнение на договора до изтичане на гаранционните срокове по настоящия договор, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи застрахователна полица по т. 5.1.3, съгласно чл. 173, ал.1 от ЗУТ.

4.2.6. Да извършва входящ контрол на доставките, в присъствието на упълномощено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи.

4.2.7. Да не приема извършените дейности, ако не са извършени с нужното качество до отстраняване на забележките.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и "Правилник за извършване на ремонтните дейности в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" идент. №00.0У.РД.АД.003 и БДС и другите действащи в Република България нормативни документи и в сроковете, посочени в Приложение № 4 – Срок и линеен график за изпълнение.

5.1.2. Да поддържа застраховка професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна по размер на гаранцията за изпълнение на договора. Представянето на застрахователна полица и приемането от страна на Възложителя на работите по договора, е основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение.

5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, консумативи, машини, както и всичко друго, необходими за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно "INCOTERMS' 2010".

5.1.8. Да присъства при извършване на входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи, които да са представени на български език.

5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация, инвентар и съоръжения свързани с характера на обектите.

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно ЗУТ, Наредба 3/31.07.2003.г за съставяне на Актове и протоколи по време на строителството, Правилник за изпълнение и приемане на СМР.

5.1.13. Да изготви и предаде екзекутивната документация в 2 екземпляра на хартиен носител след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 1 месец от окончателното изпълнение на всички дейности по договора.

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена, в случай че това не създава препятствия за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** свързани с основната му дейност или спомагателни такива.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

5.2.3. Критерии за приемане на работата са съгласно т.3.4 от Пълно описание на обекта на поръчката № 2013.УИН.4.306.1.ТЗ.2.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него стоки, материали и оборудване.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

6.5. За оборудването, предмет на доставка се установява гаранционен срок години от пускането им в експлоатация.

6.6. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на който рекламацията се счита за уредена. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в еднодневен срок да изпрати в свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативния протокол.

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.8. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпрати свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, откаже отстраняването на дефекти в гаранционния срок или поради технологична необходимост от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е необходимо незабавно отстраняване на възникналите дефекти, изцяло или частично, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извърши необходимите ремонти със свои сили и за собствена сметка.

6.9. В случаите по т.6.8., когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е предприел отстраняване на дефекти със свои сили и за собствена сметка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на дефектите със свои сили и средства или с помощта на трети лица, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор. В този случай за валидни документи се считат съставените вътрешни такива от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният, а не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и осигурен фронт за работа съгласно т.3.1 от настоящия договор.

- 8.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Общи условия на договора;
Приложение № 2 – Пълно описание на обекта на поръчката № 2013-УИН 4.306.1.ТЗ:2,
Приложение № 3 – Работна програма,
Приложение № 4 – Срок и линеен график за изпълнение,
Приложение № 5 – Количествено-стойностни сметки,
Приложение № 6 – Показатели за ценообразуване и анализни цени – на CD;
- 8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е, тел.: 0973/7.....
- 8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:
- 8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един оригинал за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.
тел/факс:
ЕИК
ИН по ЗДДС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН ГЕНОВ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	3
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	6
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	6
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ.....	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	7
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	8
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	8
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	8
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	9
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	9

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на РБългария, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в РБългария. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в следствие, при условие че РБългария има сключена двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Приемно-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инstrukция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, идент. № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТШ, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всячки съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОП изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.....
тел/факс:
ИН.....
ИН по ЗДДС.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/...../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/...../

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 т.1 и ал.5 т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП

във връзка с участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Подмяна на
апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенов регулатор, ЗАТ,
ЗАТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ"

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,

ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпирание на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 т. 2 и т. 3 и ал. 5 т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. 9 от ЗОП във връзка с участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. _____, когото представлявам:
- а) Не е обявено в несъстоятелност;
 - б) Не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове.
 - в) Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

До
"....." ЕАД
гр.

Известени сме, че нашият Клиент, _____ [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу КАНДИДАТ/УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № _____ / _____ г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: _____ [описва се обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има такъв].

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че КАНДИДАТЪТ/УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

- а) оттегли заявлението си след изтичане на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
- б) е поканен да подаде оферта, но не подаде такава;
- в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от _____ часа на _____ г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите/заявленията].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в _____ часа на _____ г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Кандидата/Участника], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подаване на оферта от Кандидат за участие в процедура на договаряне с обявление с обект:

“Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсеннов регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

със седалище _____ и адрес _____

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____

(ф.д. № _____ / _____ г. при _____ съд), ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В случай, че бъдем одобрени в предварителния подбор и бъдем поканени за участие в договарянето, ние ще представим първоначална оферта и ще се явим на определените от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД място, дата и час за провеждането им.

2. За подготовка и представяне на оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими 10 календарни дни след получаване на писмена покана за представяне на оферта.

3. Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на оферта посочения по-горе срок или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД съгласно чл.104а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, относно срока за представяне на офертите.

4. Запознати сме със законовото право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички кандидати, да определи срок за представяне на офертите, който обаче не може да бъде по-кратък от 19 дни от датата на поканата за участие.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане условията в проекта на договор по чл. 56 ал. 1 т. 12 от Закона за
обществените поръчки от

Кандидат за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев
регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ,

че

Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор,
приложен към документацията за участие в процедурата.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на
декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с работния проект

от Кандидат за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____

представляващ _____ в качеството си на _____

със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____

(ф.д. № _____ / _____ г. при _____ съд), ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ:

Че

1. Аз и/или упълномощени от мен лица сме/са се запознали с работен проект за реализация на: **“Подмяна на апаратура и вторична комутация в шкафове на охлаждане и янсенев регулатор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в цех ОРУ”**.

2. При изпълнението на дейностите ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ще спазваме действащите закони и нормативни актове в страната, свързани с изискванията по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и опазване на околната среда.

_____ г

Декларатор: _____

Извършил запознаване
с работния проект, представител на
Управление “Инвестиции”: _____
(фамилия, длъжност)

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА

Наименование на Кандидата:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Обект на поръчката	Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)
Номер на поръчката	Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки
Дата на изготвяне на заявлението/офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2009г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия кандидата)

_____ (наименование на кандидата)