




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на прикачен мобилен противопожарен агрегат”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-606/31.01.2014 г. от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Липсва ли стр. 2 в публикуваната документация за участие, в частта Техническо задание №13.ПБ.ТЗ.395 ?

ОТГОВОР: Да.

Същата я предоставяме (Приложение №1 към настоящето разяснение).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ



Той трябва да притежава фабрични номера на ремаркетото, на пожарната помпа, на двигателя за задвижване на помпата и да е обозначен (маркиран) със съответните обозначения (маркировки) на производителите им.

Основният цвят на ПМПА трябва да е сигнално червен, RAL 3000. Основните елементи на ПМПА трябва да са защитени от атмосферните въздействия.

Трябва да е осигурено районно осветление на ПМПА, с необходимия интензитет за безопасна работа при нощни условия, захранвано от двигателя на агрегата.

Осветителните тела на районното осветление да са водо- и прахозащитени, с ниво на защита не по-малко от IP 44.

Достъпът до основните елементи на ПМПА трябва да е осигурен по безопасен за оператора начин.

Всички обозначения и пиктограми, поставени върху елементите на ПМПА, трябва да се възприемат еднозначно и да са трайно нанесени. Надписите да са на български език.

Противопожарния мобилен помпен агрегат трябва да е оборудван с пожаротехническо въоръжение описано в табличния вид на техническото задание –Приложение №1.

Всички елементи от оборудването по Приложение 1 трябва да са надеждно закрепени и осигурени против самоволно падане.

Местата за шлангове да са обособени с прегради между шланговете и да са оборудвани с ленти със закопчалки. Върху лентите да са поставени надписи, указващи размера на шланговете.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката.

Към доставката на ПМПА да бъдат включени хидравличен крик за обслужване на ремаркетото, ключ за монтаж и демонтаж на гумите, комплект крушки за осветителните тела и комплект предпазители за ел.инсталацията на ПМПА. Противопожарния мобилен помпен агрегат се доставя с четири „стопорни“ блокчета, за обезопасяване при престой на наклон и самоволно потегляне.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите.

2.1. Класификация на оборудването.

Противопожарния мобилен помпен агрегат е предназначен за ефективна борба с пожарите в райони с висок риск от възникване на такива. Той е предназначен както за водоснабдяване на пожарни автомобили, така и за провеждане на самостоятелни гасителни действия, при водоснабдяване от открити водоизточници. Противопожарната помпа, разположена върху ремаркетото и задвижвана от дизелов двигател, трябва да бъде едностепенна, едно или двустъпална, центробежна за нормално налягане с номинално налягане на подаване 10 bar (FPN 10-6000 , до 20 bar, по табл.4 от БДС EN 1028-1:2002+A1:2008, предназначена за пожарните служби.

2.2. Изисквания към Противопожарния мобилен помпен агрегат(ПМПА).

2.2.1. Изисквания към ремаркетото.

2.2.1.1. Технически изисквания към габаритните размери:

- Максимална дължина, L_{max} , не по – голяма от 5500 mm;
- Максимална широчина, W_{max} , не по – голяма от 2500 mm;
- Максимално височине, H_{max} , не по голяма от 2700mm.

2.2.1.2. Максимално общо тегло:

Общото тегло на оборудван ПМПА с пожаротехническо въоръжение и горивосмазочни материали да не е по-голямо от 4000 kg. Ремаркетото трябва да може безпроблемно да бъде теглено по шосе от противопожарен автомобил, среден клас “М”, съгласно определението в БДС EN1846-1:2011.