



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на безазбестови листи и пластикати”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – БЕЗАЗБЕСТОВИ УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛИСТИ

1. В подпозиция 16 от таблицата за уплътнителни листи се изисква материал издържащ Рраб-10Мра и Траб-300°С, като изяснението е да не е графитен и армиран - моля да се провери още веднъж параметрите, защото безазбестови листа няма с такива високи показатели.
2. Приема ли се Азбестов материал?
3. Приема ли се Графитен лист?

ОТГОВОРИ:

1. Техническите изисквания към уплътнителните листи са описани в техническата спецификация и заинтересованите лица следва да се придържат към тях, като пояснението в графа други изисквания (да не е армиран) се има в предвид армировката да не е метална.
2. Не се приема азбестов материал.
3. Не се приема графитен лист.