




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на обратни клапани за системите за безопасност на 5 и 6 блок”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Т.2.2. от Техническото задание е «Квалификация на оборудването» и са дадени условията LOCA, на които предложеното оборудване трябва да отговаря. По какви критерии ще се извършва оценката по тази точка? Какви документи се изискват за доказване квалификацията на оборудването съгласно LOCA условия?

ОТГОВОР 1:

Обратните клапани трябва да отговарят на условията на LOCA посочени в т.2.2.1. на техническото задание с №2013.30.РО.ТQ.ТЗ.1121. Документа с който това се доказва е доклад или сертификат за извършени изпитания при съответните условия- т.5.4.1.8. от ТЗ.

ВЪПРОС 2: Т. 2.3.1 от ТЗ дава изискване сеизмичната устойчивост на клапаните комплект да бъде доказана чрез тест и анализ на спектрите на реагиране, предоставени в Приложение 1 към ТЗ. Съгласно ОТГ/ПНАЕГ сеизмична квалификация може да бъде доказана чрез сеизмични тестове в лаборатория или чрез изчисление. Молим за пояснение какви документи ще се изискват за доказване на сеизмична квалификация в този случай.

ОТГОВОР 2:

В техническото задание т.2.3.1. изрично е указано как да бъде доказана сеизмичната устойчивост, а документа с който това се доказва е записан в т.5.1.4.7.- Доклад за сеизмична квалификация в съответствие с НП-068-05 “Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования” удостоверяващ сеизмичната квалификация на **обратните клапани в комплект.**

ВЪПРОС 3: Какъв тип се изисква да бъдат дистанционните указатели за положение (напр. може ли да се оферират рийд-контактори)? Какви документи се изискват за доказване на квалификацията на датчиците за положение?

ОТГОВОР 3:

Обхвата на доставка включва **обратните клапани в комплект** като всички изисквания за доставка се отнасят както механична така и за електрическа част.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ВАН ГЕНОВ