



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка и монтаж на подвижни стелажи в сутерен на сграда Дирекция "Развитие и модернизация", склад N 010 и 011 и сутерен на сграда на Управление "Инвестиции”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Моля за по-подробно разяснение техническата спецификация на подвижните стелажи: Плъзгащите врати за всеки модул подвижен стелаж ли са? От двете страни ли? Ограничител среден – размер височина? Разделител (страничен) – размер височина?

В т.5.1. „Необходими документи преди изработка и монтаж“ от Техническата спецификация е записано: При подготовка Изпълнителя да направи оглед на обекта и отрази в своето предложение неговата специфика. Задължително ли е да се направи оглед на обекта преди подаването на офертата?

ОТГОВОР 1: Плъзгащите врати са само от външните страни. Ограничител среден-плътен. Разделител -размери -А4. Не е задължителен оглед преди подаване на офертата .

ВЪПРОС 2: В Техническата спецификация за позиции 4 и 5 шкаф метален, не става ясно и моля да разясните: Какви са височината, ширината и дълбочината на металните шкафове? Какво означава „дължина 200 см и 360 см“? Това значи ли, че шкафовете са съставени от модули с по-малки ширини общо до 200 см и 360 см? Колко броя плъзгащи врати се изискват за тези шкафове /ако се приеме че са дълги 200 см и 360 см/? Предвиждат ли се рафтове в тези шкафове и ако да – колко нива?

ОТГОВОР 2: Височината на рафтовете е 100см. Да се предвидят рафтове стандартни за папки с документи.

ВЪПРОС 3: Каква е максимално допустимата габаритна височина на подвижните стелажи? Каква е максимално допустимата дебелина на рафтовете? Какво е минимално допустимото светло разстояние между рафтовете? Какво означава „страници предпазващи документите от прах“? Може би имате предвид плътен челен панел? Има ли изисквания към вида на задвижващата манивела? Има ли изисквания към конструкцията на рамките? Какво имате предвид под „сертификат за качество“? Какво имате предвид под „мостра от материала от който са изработени стелажите“?

ОТГОВОР 3: Дебелината на всеки рафт да не надвишава 25мм. Товароносимост на рафт - мин 55кг. Максимално светло разстояние между релсовия път и подвижната основа -15мм. Между пода и първи рафт - 350мм , между останалите рафтове - 325мм. Плътен челен панел. Не се допуска използването на кутия, покриваща само задвижващия механизъм. Централно разположена трираменна манивела със заоблени ръбове, изработена от здрав полимер. Рамките да са неделими,отворени, изработени от стоманена поцинкована ламарина с лаково покритие. Вертикалните колони на рамките да бъдат изработени от затворен профил с минимум 8 бр. огъвки без остри и режещи ръбове. Мостра от рафт , желателно е да има и снимки на изпълнени подобни обекти.