



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на ВиК материали, арматура и резервни части”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-1264/28.02.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

№ ВЪПРО С	Данни съгласно техническа спецификация		Въпрос	Снимка	Отговор
	1 ID на Възлож ителя	2 Наименова ние			
1	33784	Поплавък	Пълнещ механизъм с долно или странично водоподаване? На приложената снимка е със странично .		Със странично водоподаване
2	37207	Сифон	Да разбираме ли, че става въпрос за сифон за мивка тип “бутилка”, хром, к-кт с решетка и маншон 1 ¼ ?		Да, като на снимката
3	37615	Автомат	Да разбираме ли, че става въпрос за кран промивен ¾ напорен за тоалетна?		Да, като на снимката, но с отводнителна тръба и маншон
4	37206	Розетка	Да разбираме ли конзола хром за душ тръба?		Розетката се завива на тръбата на душа

5	72713	Държач	Да разбираме ли тръбно регулируемо окачване с държач за душ слушалка?		Да, като на снимката
6	95932	Тръба	По стандарт тръба ф20/PN16 е само за студена вода, а ф20/PN20 е за топла и студена. Уточнете спецификацията на тръбата		ф20/PN20 за топла и студена вода
7	109211	Кран	Спецификацията на тази подпозиция не е ясна. Молим отново да консултирате и специфицирате за каква "тръбичка" става въпрос. Това захранваща (към този кран, входяща от водопровода) тръбичка ли е или тръба (тип PVC, във вид на коляно, изходяща от долната част на казанчето и влизаша в тоалетната чиния). Ако се търси решение за захранване, в практиката за захранване се прилага мека връзка с дължини: 20 см; 30 см; 40 см.... и в този случай предлагаме да замените "тръбичката" с мека връзка на съотв. Дължина, т.к. няма стандартно производство на отделен артикул "кран за казанче с тръбичка".		Кранът е за писоар с отводнителна медна тръбичка

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР *Димитър*
ИВАН ГЕНОВ

