




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ВиК материали, арматура и резервни части”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-1418/06.03.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В обособена позиция 3 “Арматура PVC-C за киселини и основи”:

Кран сферичен d63/DN50, PN16 и Кран сферичен с пневматично управление d63/DN50, PN16 са с холендрови краища на женска резба. Бихте ли уточнили резбата им на Американския стандарт – NPT-thread (American Standart Conical thread) ли да отговаря или на Британския - BS-thread (British Standart Parallel thread)

ОТГОВОР: За под позиции 2 и 4 “Кран сферичен d63/DN50, PN16 и Кран сферичен с пневматично управление d63/DN50, PN16” по-подходящ вариант е да бъдат с женски краища за лепене съгласно ISO 727.

ВЪПРОС: За Кран сферичен ръчен d63/DN50, PN16; Кран сферичен с пневматично управление d63/DN50, PN16; Кран сферичен d32 и Тръба D63 е цитиран Стандарт DIN2501, който се отнася за фиксирани фланци, а в описанието им не са упоменати такива, а за тръбата е и невъзможно да е с фиксиран фланец.

ОТГОВОР: Цитираният стандарт DIN2501 в описанието на поз. 2, 4, 5 и 6 е техническа грешка. Под позиции 2, 4 и 5 да отговарят на стандарт ISO 727 за варианта с крайща за лепене. Под позиция 6 - тръба D63 да е съгласно DIN 8079-8080.

Всички под позиции от обособена позиция 3 да съответстват на ISO 15493.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

