




ДО



**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
КАНДИДАТИ ЗА ПРОЦЕДУРА НА  
ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ  
С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА РЪЧНИ  
ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ”**

Относно: Постъпил въпрос по документацията за участие в поръчка рег. № 00353-2014-0046

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с въпрос, постъпил с вх. №Ф-1464/10.03.2014 г., по Техническата спецификация в документацията за участие в горесцитираната процедура, предоставяме информация за въпроса и отговора:

**ВЪПРОС 1:**

“Молим за разяснение относно Обособена позиция №5 - Инструменти специални: ID 113355 Скоба за смяна на счупени изолатори, усилие на стягане 50kN, работен ход 220мм.

Моля уточнете вида на скобата и изоляторите.

Трябва ли да се предложи в комплект с хидравлична ръчна помпа, цилиндър и т.н?”

**ОТГОВОР 1:**

“Скобата да е механична. Да не се предлага в комплект с хидравлична ръчна помпа. Изоляторите са стъклени (за електропроводи)ПС160. Прилагаме снимка на скоба, като не задължително да е същата конструкция.”

**Приложение:**

1. Снимка на скоба, примерна, към ID 113355-Об. поз.№5Инструменти специални – 1 стр.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИВАН ГЕНОВ**



