



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Доставка на уплътнителни материали”**

#### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Има ли допусната грешка в размерите на подпозиция №14 от обособена позиция №1 – Пръстени уплътнителни (О - пръстени)?

**ОТГОВОР:** Размерите са верни, допусната е техническа грешка в наименованието на подпозиция №14, да се чете: Пръстен уплътнителен с правоъгълно сечение; Размери: ф16 x ф6 x 3мм; Т раб.=250°С; Материал: PTFE