




# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в  
процедура за възлагане на обществена  
поръчка с предмет:

„Модернизация на секции 6 kV в БПС -  
АВР”

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице от процедурата с  
горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:**

Цитираните продукти SEPAM B83 следва ли да бъдат специално изпълнение за  
Атомни електроцентрали?

**ОТГОВОР:** Няма изискване цитираните продукти да бъдат специално изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН ТЕНОВ

