




# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

**Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари”**

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от дата 04.04.2014г. от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОСИ:**

1. За позиция №11 от първа обособена позиция, а именно “силов кабел САХЕмеТ 3x150/25 6/10kV- 200 м.- възможно ли да е оферираме силов кабел тип САХЕкТ 6/10kV 1x150/25-600м.?

2. За позиция №69 от първа обособена позиция, а именно “силов кабел САХЕмеТ 3x185/25-6/10kV- 300м.- възможно ли е да оферираме силов кабел тип САХЕкТ 6/10kV 1x185/25-900м.?

3. За позиция №19 от първа обособена позиция, а именно кабел ШКПТ 3x35+25- стандартното сечение е 3x35+16. В случай че искате намаленото жило да е 25 мм, кабела става 3x50+25. Моля специфицирайте кое от двете сечения Ви е необходимо.

4. За позиция №20 от първа обособена позиция, а именно кабел ШКПТ 3x50+35 – стандартното сечение е 3x50+25. В случай че искате намаленото жило да е 35мм, кабела става 3x70+35. Моля специфицирайте кое от двете сечения Ви е необходимо.

**ОТГОВОРИ:**

По въпрос №1 Относно замяна на кабел тип САХЕмеТ 3x150/25 с дължина 200м, с кабел тип САХЕкТ 1x150/25 с дължина 600м, замяната с едножилни кабели не е възможна.

По въпрос №2 Относно замяна на кабел тип САХЕмеТ 3x185/25 с дължина 300м, с кабел тип САХЕкТ 1x185/25 с дължина 900м, замяната с едножилни кабели не е възможна.

По въпрос №3 Сечението и типа на кабела трябва да са ШКПТ 3x35+16кв.мм

По въпрос №4 Сечението и типа на кабела трябва да са ШКПТ 3x50+25кв.мм

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИВАН ГЕНОВ**

