



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Монтиране на спирателна арматура на сливните тръбопроводи на система техническа вода група А на 5-ти ЕБ”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-2350/11.04.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Въпрос:

В документа “Спецификация за доставената арматура” е посочена конкретна арматура VALTRA Absperrschieber 700 JJ производство на фирма PERSTA

Моля да ни информирате относно възможността за предлагане на арматура на друг производител.

Отговор:

В документа “Спецификация за доставената арматура” са описани арматурите, които проектантът е избрал от каталог и които отговарят на изискванията заложиени в Техническото задание за проектиране.

Арматурите, които трябва да бъдат доставени могат да бъдат на друг производител, но на етап оферта трябва да бъдат приложени документи, доказващи еквивалентност/съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят арматурите съгласно работния проект:

- Клас по безопасност – “3-0”
- Сеизмична категория – 1
- Група по качество – С

- Материал
- Размери

Документите, които определят класификацията и квалификацията на арматурите са описани подробно в работния проект.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



[Handwritten signature]
ИВАН ГЕНОВ