




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

**Всички заинтересовани лица за участие
в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
“Оценка на експлоатационния срок на
кабелите на 5 и 6 блок”**

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовани лица по процедура с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: В точка 2.1 от Техническото Задание – „Избор на образци за кабелите” е описан част от обема на работата. Как ще се извърши избора на образците на кабелите? Кой ще определи образците и тяхното разположение? Кой ще извърши взимането на самите образци?

ОТГОВОР 1: Образците ще бъдат определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъдат предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изследване в специализирани лаборатории.

ВЪПРОС 2: Възможно ли е да ни предоставите следната допълнителни данни за определените видове кабели:

стойностите на температурата и радиацията, при които тези кабели се експлоатира. Ако измерени стойности на тези параметри не са в наличност, то за нас ще бъдат достатъчни и приблизителни стойности. Независимо от това всеки образец на кабел трябва да бъде привързан към специфични условия на околната среда, в която той се експлоатира; Информация от производителя на различните видове калели (паспортни данни).

ОТГОВОР 2 : За всеки тип кабел ще бъдат предоставени като входни данни, стойностите на параметрите на околната среда, в които той се експлоатира (консервативно). С паспортни

данни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разполага частично. За руските кабели в експлоатация от самото начало на работа на съответния блок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще трябва сам да си набави паспортни или каталожни данни.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

