




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на предпазни клапани за системи 5,6ТК”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2585/24.04.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Моля да ни дадете данни (марка, модел) за съществуващите предпазни клапани, намиращи се в експлоатация до момента?

ОТГОВОР: Всички технически характеристики, квалификационни и класификационни изисквания към предпазните клапани, предмет на доставката са посочени в Техническо задание № 2012.30.РО.ТК.ТЗ.1102.

ВЪПРОС: Указаните размери в Техническото задание № 2012.30.РО.ТК.ТЗ.1102, точка 2.3.1. размери за разстоянията между челата на входния и изходен фланец и осите на изхода и входа, дали включват в себе си и размера на контрафланеца или са дадени от челната повърхност на фланците, неразделна част от предпазния клапан.

ОТГОВОР: Разстоянията между челото на входния фланец (неразделна част от клапана) и оста на изходния не включва размера на контрафланеца.

Разстоянията между челото на изходящия фланец (неразделна част от клапана) и оста на входния не включва размера на контрафланеца.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

