



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6ТК81,82S02”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-2835/12.05.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

След запознаване с публикуваната от Вас документация, за провеждане на горе упомената процедура, моля да получим допълнителна информация, свързана с изискванията на техническото задание, неразделна част от тържната документация.

В техническото задание, точка 1.1, има информация, че съществуващата арматура работеща на технологични позиции 5.6ТК81,82S02 е тип 346-626 Babcock.

В точка 2.3.14 е формулирано изискването, арматурата предмет на Вашата обява да бъде комплектована със силфонен тип уплътнение.

В точка 2.3.18 са указани изискванията към габаритните размери на арматурата предмет на доставката, които съвпадат с размерите на Черт.346-626, рефериран към съществуващата и работеща в момента арматура.

Моля да получим информация, за вида на уплътнението на съществуващата арматура и потвърждение за верността на цитирания в точка 1.1 чертеж, доколкото има съществена разлика във височината на арматури със салниково или силфонно уплътнение.

Уточняването на тези данни, ще ни позволи да подготвим предложение, отговарящо на вашите изисквания.

ОТГОВОР:

Съществуващата арматура е силфонен тип, описана в т.1.1 на ТЗ. Всички технически характеристики на необходимите арматури са посочени в ТЗ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН ГЕНОВ