



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.14 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по техническата спецификация правим следните уточнения:

Въпрос: 1. Какви трябва да са температурните сензори?

Отговор: **Pt 100 / 2 m cable**

Въпрос: 2. Какъв диаметър трябва да бъдат температурните сензори?

Отговор: **без значение стига да отговаря на изискванията на спецификацията**

Въпрос: 3. Каква комуникация се изисква?

Отговор: **достатъчно е да може да се свърже с GPRS устройство, както е записано в спецификацията**

Въпрос: 4. Какво е изискването за работното налягане?

Отговор: **1.0 MPa**

Въпрос: 5. Каква е монтажната позиция? /На подаващата (захранваща) линия или на връщаща линия/

Отговор: **Хоризонтална**

Въпрос: 6. Каква е мерната единица, която се изисква

Отговор: **MWh с три знака след десетичната точка**

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.