



РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на помпи хидравлични, потопяеми, дозаторни и помпи циркуляционни”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

За обособена позиция № 1 - Помпа за хидравлични изпитания

ВЪПРОС: Какъв е работният флуид?

ОТГОВОР: Работният флуид е химически обезсолена вода.

ВЪПРОС: Има ли изискване относно материала на помпата?

ОТГОВОР: За предпочитане – месинг.

ВЪПРОС: Имате ли специфични изисквания към куплирането на електродвигателя с помпата?

ОТГОВОР: Директно куплиране.

ВЪПРОС: Колко време е продължителността на работа на помпата по време на хидравличните тестове?

ОТГОВОР: Продължителността на работа е 60 минути.

ВЪПРОС: В спецификацията е посочено, че помпата черпи вода от собствен резервоар, монтиран на общата рама. Моля, посочете ако имате изисквания за вместимостта на резервоара?

ОТГОВОР: Вместимост на съда – 40 л.

За обособена позиция № 5 - Помпи за дозиране на химични реагенти

ВЪПРОС: Желаете ли и шлаух 4x6 мм за подвързване на помпата?

ОТГОВОР: За функциониране на системата е необходим шлаух 4x6 мм с дължина 10 м.

ВЪПРОС: Къде ще дозира помпата - директно в тръбопровода или в съд?

ОТГОВОР: Помпата ще дозира в тръбопровод, за целта е необходим и клапан.