



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

ДО



## ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА СИЛФОННИ ВЕНТИЛИ ЗА СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКА ВОДА ОТГОВОРНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И СИЛФОННИ КИП ВЕНТИЛИ“

Относно: Постъпили въпроси по документацията за участие в поръчка рег.№00353-2014-0129

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с въпроси, постъпили с вх. №Ф-3257/29.05.2014 г., по документацията за участие в горецитираната процедура, предоставяме разяснение с информация за въпроса и отговора:

### ВЪПРОС 1:

“Молим да предоставите технически разяснения по поръчка “Доставка на силфонни вентили за система техническа вода отговорни потребители и силфонни КИП вентили”, за:

- 1) Тип на арматурата (клапани, вентили, задвижки);
- 2) Функция на арматурата (регулираща, спирателна, стопорна).

Любезно Ви молим да предоставите ни разяснения по всичките позиции в Спецификациите от тръжната документация:

Спецификация №1

- Силфонен вентил с ръчно управление DN 25/Pp1,0Mpa/Tp=150 °C;
- Силфонен вентил с ръчно управление DN 32/ Pp1,0Mpa/ Tp=150 °C;

Спецификация №2

- Силфонен вентил с ръчно управление DN 10/ Pp20,0Mpa/ Tp=350 °C.

### ОТГОВОР 1:

1. Типът на арматурата е ясно записан в техническите спецификации - Силфонен вентил с ръчно управление.

2. Функцията на арматурата е запорна(спирателна), съгласно терминологията във "Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии" НП 068-05.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

