

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:
“ Ремонт на хидроизолация на покриви на сгради ДГС-2 и АКС”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

1. ВЪПРОС:

Относно позиция 1.8 и 1.10 от Количествено-стойностната сметка.

В поз. 1.8 сте посочили, че марката на хидроизолационната мембрана е Перфор и по позиция 1.10 посочвате марка Полизол, които са продукти произвеждани от Изола Петров.

Въпросът ни е може ли да ползваме алтернативни продукти със същите показатели и параметри, но на друга Фирма-Производител?

1. ОТГОВОР:

Тъй като съществуващия хидроизолационен пакет на обекта е изпълнен от посочените материали, необходимо е ремонта да се изпълни със същия материал.

Моля, спазете предвидената технология в количествената сметка.