




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на вентили мембранни, салникови и запорни, задвижки шибърни, клапи и сферични кранове”



ОТНОСНО: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-3433/05.06.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Кои от параметрите ще бъдат критерии за оценка на съответствието на предложението с Вашите изисквания, относно :Обособена позиция № 6. Доставка на силфонни КИП вентили.

В ТС № 2014.30.РО.RY.TСП.742, в т.1.1. е указано, че вентилите имат следните номинални параметри : DN 10, PN 25.0 MPa и T=200°C

В точка 2.2., Физически и геометрични характеристики. Характеристики на материалите са подробно разписани следните характеристики:

- Работно налягане: 200 Bar;
- Налягане при хидравлични изпитания – 250 Bar (при температура от 100-130°C в продължение на 10 мин.)
- Работна температура: 350° C;

ОТГОВОР 1 : Коректната работна температура е посочена в текстовата част на спецификацията - 350 градуса.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН ГЕНОВ