




# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Доставка на вентили стоманени заваряеми и обратни клапани”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-3450 и 3454/06.06.2014 г. от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Може ли сертификатът за материалите и протоколите с резултати от изпитания на арматурата да са съгласно руски стандарти?

**ОТГОВОР:** Може представените утвърдени документи и протоколи от различните видове изпитания и контрол, сертификати на материали и други документи да са по нормативно-техническа документация на Производителя или специализирани държавни стандарти, но приравнени и в съответствие с изисквания на Директива на Европейския съюз 97/23/ЕС.

**ВЪПРОС:** Моля да уточните тип на вентил от позиция №3, силфонен или не?

**ОТГОВОР:** Вентила от позиция №3 да е силфонен.

**ВЪПРОС:** Какъв е входа и изхода на вентилите, на една ос или има разминаване?

**ОТГОВОР:** Техническата спецификация не регламентира това изискване, предложението е по преценка на Участника.

**ВЪПРОС:** Арматурите предмет настоящата обществена поръчка са за нов проект или за подмяна на съществуващи стари, поради изтекъл срок на експлоатация?

**ОТГОВОР:** Предлаганите стоки трябва да са новопроизведени, а решението за влагане в производство е на Възложителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

