



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй**

ОДОБРЯВАМ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН ТЕНОВ

11/06

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:  
**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения”**

гр. Козлодуй 2014 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ

На документация за участие в процедура на договаряне с обявление  
с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения”

Част	Наименование	Брой Страници
1	Решение за откриване на процедура	4
2	Обявление за обществената поръчка	15
3	Технически задания	
3.1	Техническо задание № 2014.36.ТО.UQ.ТЗ.1203 (Об. позиция № 1)	10
3.2	Техническо задание № 2014.30.ТО.UQ.ТЗ.1195 (Об. позиция № 2)	12
3.3	Техническо задание № 2014.36.РО.UQ.ТЗ.1191 (Об. позиция № 3)	8
4	Образци на оферта	
4.1	Образец на оферта за Обособена позиция № 1	6
4.2	Образец на оферта за Обособена позиция № 2	6
4.3	Образец на оферта за Обособена позиция № 3	5
5	Указания за подготовка на заявлението и офертата	7
6	Проекти на договор	
6.1	Специфични условия на договора за Обособена позиция № 1	6
6.2	Специфични условия на договора за Обособена позиция № 2	6
6.3	Специфични условия на договора за Обособена позиция № 3	3
6.4	Общи условия на договорите	10
7	Образец на декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.5, т.1 от ЗОП	1
8	Образец на декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.5, т.2 от ЗОП	1
9	Образец на декларация за подаване на оферта	1
10	Образец на декларация по чл.77, ал.3, т.9 от ЗОП	1
11	Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор	1
12	Образец на информационен лист	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg), [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

### РЕШЕНИЕ

- Проект на решение  
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- 180 от 12/06/2014 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура  
 Б) за промяна  
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

#### Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП  
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП  
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p><b>Деловодна информация</b>  Партида на възложителя: 00353  Поделение: _____  Изходящ номер: ЗОП-Р- <u>180</u> от дата 12/06/2014  Коментар на възложителя:  <u>ИД: 606293</u></p>
---

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)  
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

<b>I.1) Наименование и адрес</b>		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел "Обществени поръчки", у- ние "Търговско"	Телефон 0973 73335	
Лице за контакт Петър Хайдutow		
Електронна поща PANAidutov@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профила на купувача: <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders">http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders</a>		

<b>I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:</b> (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input type="checkbox"/> Обществени услуги
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Отбрана
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
	<input type="checkbox"/> Социална закрила
	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
	<input type="checkbox"/> Образование
	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____
<b>I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b> (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

## А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### II: ОТКРИВАНЕ

#### ОТКРИВАМ

- процедура за възлагане на обществена поръчка  
 конкурс за проект  
 процедура за създаване на система за предварителен подбор

#### II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление <input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит <input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен <input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит <input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен <input type="checkbox"/>

### III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 84, т. ____ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____ от ЗОП <input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ____ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП <input type="checkbox"/>

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. _____ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: _____		

**IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА**

- Строителство  
 Доставки  
 Услуги

**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**  
 Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения  
 (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

**IV.2) Зелена обществена поръчка**

**IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:** Да  Не

**IV.2.1.1) Продуктова група**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия | <input type="checkbox"/> Климатици  |
| <input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване        | <input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги                                 |
| <input type="checkbox"/> Офис осветление           | <input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| <input type="checkbox"/> Улично осветление         | <input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане        |

**IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:**

Техническата спецификация	_____	(брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____	(брой)
Показателите за оценка на офертите	_____	(брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)	_____	(брой)

**IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)** Да  Не

**V: МОТИВИ****V.1) Мотиви за избора на процедура**

Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

**V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)**


---



---



---

**V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):**

открита с решение № \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
 публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №  
 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (nnnnn-yyyy-xxxx)

**Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):**

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____ Валута: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VI: ОДОБРЯВАМ**

<input checked="" type="checkbox"/> обявлението и документацията за участие
<input type="checkbox"/> обявлението и описателния документ
<input type="checkbox"/> поканата за обществена поръчка
<input type="checkbox"/> поканата за обществена поръчка и документацията
<input type="checkbox"/> обявлението и конкурсната програма
<input type="checkbox"/> обявлението

**VII: ОБЖАЛВАНЕ**



<b>VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
	Телефон 02 9884070	
Електронна поща срсadmin@срс.bg	Факс 02 9807315	
Интернет адрес (URL): www.срс.bg		

**VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП****VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**


**IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 12/06/2014 дд/мм/гггг
-----------------------------

**Възложител:**

<b>Трите имена:</b> /подпис и печат/ Иван Киров Генерал-директор	
<b>Длъжност:</b> Изпълнителен директор	



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лего 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg) , [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5  
ИЛИ 6 ОТ ЗОП**

- Проект на обявление  
 Обявление за публикуване

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О- 154 от дата 12/06/2014 Коментар на възложителя: UD: 606298</p>

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

<b>I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:</b>		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
За контакти Отдел "Обществени поръчки", у- ние "Търговско"	Телефон 0973 73335	
Лице за контакти Петър Хайдутков		
Електронна поща PANAidutov@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders">http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders</a>		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.І		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ		
<b>I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b>		

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

**РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА****II.1) Описание**

<b>II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:</b> Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения		
<b>II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)</b>		
<input type="checkbox"/> (а) Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input checked="" type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството  код NUTS:	Място на изпълнение на доставката "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  код NUTS: BG313	Място на изпълнение на услугата  код NUTS:
<b>II.1.3) Настоящото обявление е за</b> <input checked="" type="checkbox"/> Възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> Създаване на динамична система за доставки (ДСД) <input type="checkbox"/> Сключване на рамково споразумение		
<b>II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)</b> <input type="checkbox"/> Рамково споразумение с няколко изпълнители <input type="checkbox"/> Рамково споразумение с един изпълнител Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение		
<b>Срок на рамковото споразумение:</b> Срок в години: _____ или в месеци: _____		
<b>Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):</b> Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута: или от: _____ до _____ Валута:		
<b>Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):</b> _____		



<b>II.1.5) Кратко описание на поръчката:</b>		
"Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения". Настоящата обществена поръчка включва различни видове дейности по повдигателни съоръжения съгласно приложените към документацията Технически задания №2014.36.ТО.UQ.ТЗ.1203, №2014.30.ТО.UQ.ТЗ.1195 и №2014.36.РО.UQ.ТЗ.1191.		
<b>II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</b>		
	Осн. код      Доп. код (когато е приложимо)	
<b>Осн. предмет</b>	42414500	
<b>Доп. предмети</b>	42141600	
<b>II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
<b>II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)</b>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
<input type="checkbox"/> само за една обособена позиция	<input checked="" type="checkbox"/> за една или повече обособени позиции	<input type="checkbox"/> за всички обособени позиции
<b>II.1.9) Ще бъдат приемани варианти</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>II.2) Количество или обем на поръчката</b>		
<b>II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)</b>		
Настоящата обществена поръчка включва различни видове дейности по повдигателни съоръжения съгласно приложените към документацията Технически задания №2014.36.ТО.UQ.ТЗ.1203, №2014.30.ТО.UQ.ТЗ.1195 и №2014.36.РО.UQ.ТЗ.1191. Поръчката включва 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Проектиране, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове 6UQ12E01a,б; к.23, ред А-В, МЗ– 6 ЕБ. Обособена позиция № 2 – Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с Q = 12,5t в ЦПС–3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура. Обособена позиция № 3 – Доставка и монтаж на електротелфер. Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) (в цифри): 350000.00 Валута: BGN Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? от: _____ до _____ Валута:		
	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
<b>II.2.2) Опции (когато е приложимо)</b>		
Ако да, описание на тези опции:		
Опции се предвижда да се използват:		
след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)		
Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____		
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):		
след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора		

**II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката**

Срок на изпълнение в месеци: 14 или дни \_\_\_\_\_ (от сключване на договора)  
или  
начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
крайна дата на изпълнението \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ****III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката****III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:**

Гаранция за участие - не се изисква.

Гаранция за изпълнение на договора - до 3 % от стойността му, в една от следните форми:

- парична сума, внесена по следните банкови реквизити КТБ София ЦУ, офис гр. Козлодуй, IBAN: BG31 KOPB 9220 1000 2240 01, BIC: KOPBGBSF, клон Враца с титуляр "АЕЦ Козлодуй" ЕАД или в брой в касата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, за процедура на договаряне с обявление с предмет: "Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения";
- банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора.

**III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:**

Обособена позиция № 1

- Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Експертен технически съвет (ЕТС) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу представена оригинална фактура за стойността му и Протокол от ЕТС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане без забележки.

- Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

- Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на демонтаж, монтаж и функционални изпитания, срещу представяне на Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, Акт за успешно проведени функционални изпитания и оригинална фактура за стойността им.

- Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация.

Обособена позиция № 2

- Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Специализиран технически съвет (СТС) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу представена оригинална фактура за стойността му и Протокол от СТС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане без забележки.

- Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.
  - Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на демонтаж, монтаж и функционални изпитания, срещу представяне на Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, Акт за успешно проведени функционални изпитания и оригинална фактура за стойността им.
  - Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация.
- Обособена позиция № 3
- Плащане, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.
  - Плащане, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на демонтаж, монтаж и функционални изпитания, срещу представяне на Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, Акт за успешно проведени функционални изпитания и оригинална фактура за стойността им.

**III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):**

---



---

**III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)**

Да  Не

Ако да, опишете ги:

---



---



---

### **III.2) Условия за участие**

**III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:**

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на документите, съдържащи се в заявлението.
2. Документ за регистрация на кандидата или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП.
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП.

5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в точка III.2.2) от обявлението за обществена поръчка.
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в точки III.2.3) от обявлението за обществена поръчка.
7. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.
8. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.
9. Декларация за кои обособени позиции ще участва Кандидата.
10. Декларация за страна на произход и производител на стоката по отделните обособени позиции.
11. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на оборудването (в случай, че кандидатът не е производител). Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособена позиция №3.
12. Декларация за приемане на условията на проекта на договор.
13. Декларация за подаване на оферта.
14. Информационен лист.

Възложителят отстранява от участие кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.

### **III.2.2) Икономически и финансови възможности**

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания:

- Кандидатът да е застрахован за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за проектиране съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособени позиции №1 и №2).
- Кандидатът да е застрахован за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособени позиции №1, №2 и №3).

Изискуеми документи:

- Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за проектиране за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособени позиции №1 и №2).
- Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособени позиции №1, №2 и №3).

### **III.2.3) Технически възможности**

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания:

- Кандидатът трябва да има изпълнен поне 1 договор със същия или подобен предмет на поръчката (проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения (мостови кранове) и релсови пътища за тях), и да притежава референция за добро изпълнение (Изискване

към Кандидатът за Обособена позиция № 1).

- Кандидатът трябва да има изпълнен поне 1 договор със същия или подобен предмет на поръчката (проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения (мостови кранове), и да притежава референция за добро изпълнение (Изискване към Кандидатът за Обособена позиция № 2).

- Кандидатът трябва да има изпълнен поне 1 договор със същия или подобен предмет на поръчката (производство и/или доставка и монтаж на повдигателни съоръжения), и да притежава референция за добро изпълнение (Изискване към Кандидатът за Обособена позиция № 3).

- Кандидатът трябва да разполага с технически лица за изпълнение на монтажните дейности с необходимата квалификация по ПБР-НУ (Изискване към Кандидатът за Обособена позиция № 1).

- Кандидатът трябва да разполага с технически лица за изпълнение на монтажните дейности с необходимата квалификация по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ (Изискване към Кандидатите за Обособени позиции № 2 и № 3).

- Кандидатът трябва да разполага с проектант за изпълнение на проектирането с пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта (Изискване към Кандидатите за Обособени позиции № 1 и № 2).

- Кандидатът трябва да е вписан в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения (Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособени позиции №1, №2 и №3).

- Кандидатът трябва да има въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008, за дейностите проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения и кранови пътища (Изискване към Кандидатите за Обособена позиция № 1).

- Кандидатът трябва да има въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008, за дейностите проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения (Изискване към Кандидатите за Обособена позиция № 2).

- Производителят на електротелфера трябва да има въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 (Изискване към Кандидатите за Обособена позиция № 2).

- Кандидатът трябва да разполага с акредитирана лаборатория /орган за контрол от вид С/ за ПНР на подежни съоръжения, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2005 "или еквивалент" (Изискване към Кандидатите за Обособени позиции № 2 и № 3).

- Кандидатът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти III категория III група (Изискване към Кандидатите за Обособена позиция № 3).

Изискуеми документи:

Обособена позиция № 1

- Списък на основните договори със същия или подобен предмет на поръчката (проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения (мостови кранове) и релсови пътища за тях), изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

-Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с данни за професионалната им

квалификация и трудов стаж и документи, потвърждаващи квалификацията на персонала, както и квалификационната група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения" (ПБР-НУ). От списъка следва да е видно, че техническите лица притежават 5 (пета) квалификационна група по (ПБР-НУ).

- Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за всички части на проекта на лицата, които ще извършат проектирането.
- Удостоверение от ГД "ИДТН" за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения.

**ПРОДЪЛЖАВАТ В ТОЧКА VI.3)**

**III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)** Да  Не

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

**III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги**

**III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия** Да  Не   
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:  
Закон за устройство на територията

**III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата** Да  Не

**РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА****IV.1) Вид процедура**

**IV.1.1) Вид процедура**

Открита

Ограничена

Договаряне Има вече избрани кандидати: Да  Не   
*Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация*

**IV.2) Критерий за оценка на офертите**

**IV.2.1) Критерий за оценка на офертите**  
(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена  
или

икономически най-изгодна оферта при

- посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
- показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне

Показатели	Тежест
<b>IV.2.2) Ще се използва електронен търг</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)	

**IV.3) Административна информация****IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)**

БД АЕЦ Търговия ОП 27760

**IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка**Да  Не 

Ако да, посочете къде:

 Предварително обявление за ОП  Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

 Други предишни публикации (когато е приложимо)**IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)**

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 07/07/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

**Платими документи**Да  Не 

Ако да, цена (в цифри): \_\_\_\_\_ Валута:

Условия и начин за плащане:

**IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие**

Дата: 14/07/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

**IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие** ES  DA  ET  EN  IT  LT  MT  PL  SK  FI  
 CS  DE  EL  FR  LV  HU  NL  PT  SL  SV

Друг: Български

**IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)**

До дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

или в месеци: \_\_\_\_\_ или дни: \_\_\_\_\_ (от крайния срок за получаване на оферти)

**IV.3.7) Условия при отваряне на офертите**

Дата: 15/07/2014 дд/мм/гггг

Час: 14:00

Място (когато е приложимо): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да  Не 

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.

**РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ****VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)** Да  Не 

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

**VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС** Да  Не 

Ако да, посочете проекта/програмата:

**VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)**

ПРОДЪЛЖАВА ОТ ТОЧКА III.2.3)

- Сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с ISO 9001:2008, за дейностите проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения и кранови пътища.

Обособена позиция № 2

- Списък на основните договори със същия или подобен предмет на поръчката (проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения (мостови кранове), изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

- Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж и документи, потвърждаващи квалификацията на персонала, както и квалификационни групи съгласно "Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи" (ПБЗР-ЕУ) и "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения" (ПБР-НУ). От списъка следва да е видно, че техническите лица притежават 4 (5) квалификационна група по (ПБЗР-ЕУ) и 5 квалификационна група по (ПБР-НУ).

- Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за всички части на проекта на лицата, които ще извършат проектирането.

- Удостоверение от ГД "ИДТН" за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения.

- Сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с ISO 9001:2008, за дейностите проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения.

- Сертификат за въведена система за управление за качество от фирмата производител на електротелфера, съгласно ISO 9001:2008 издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

- Сертификат за акредитация на лаборатория /орган за контрол от вид С/ за ПНР на подежни съоръжения, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2005 "или еквивалент".

Обособена позиция № 3

- Списък на основните договори със същия или подобен предмет на поръчката (производство и/или доставка и монтаж на повдигателни съоръжения), изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

- Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж и документи, потвърждаващи



квалификацията на персонала, както и квалификационни групи съгласно "Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи" (ПБЗР-ЕУ) и "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения" (ПБР-НУ). От списъка следва да е видно, че техническите лица притежават 4 (5) квалификационна група по (ПБЗР-ЕУ) и 5 квалификационна група по (ПБР-НУ).

- Удостоверение от ГД "ИДТН" за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения.
- Сертификат за акредитация на лаборатория /орган за контрол от вид С/ за ПНР на подежни съоръжения, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2005"или еквивалент".
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за обекти III категория III група.

#### **VI.4) Процедури по обжалване**

##### **VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република  
България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

срсadmin@срс.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

##### **Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)**

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

##### **VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)**

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

##### **VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на**

<b>жалби</b>		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки"		
Адрес гр. Козлодуй		
Град гр. Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
		Телефон 0973 73230
Електронна поща SBreshkova@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org		
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 12/06/2014 дд/мм/гггг		

**ПРИЛОЖЕНИЕ А****ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

<b>I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
<b>II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

<b>III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б****ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 1 Наименование: Проектиране, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове 6UQ12E01a,б; к.23, ред А-Б, МЗ- 6 ЕБ

<b>1) Кратко описание</b>		
<p>Разработването и изпълнението на проекта се извършва на основание необходимостта от подобряване на условията на работа на двата мостови крана с Q=12,5т. в МЗ-6ЕБ, ред А-Б, к.23. Целите на проекта и монтажа на новото закрепване (реконструкцията) на подкрановия релсов път са: намаляване силата на шума в МЗ при движение на крановете, подобряване характеристиките на подкрановия път и привеждане на отклоненията от размерите в съответствие с пределно допустимите, съгласно изискванията на "Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения" – от 10.09.2010г. (НБЕТНПС), което ще доведе до намаляване натоварването на механизмите за движение и намаляване износването на ходовата част на крана.</p>		
<b>2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</b>		
	<b>Осн. код</b>	<b>Доп. код (когато е приложимо)</b>
<b>Осн. предмет</b>	42414500	
<b>3) Количество или обем</b>		
<p>Изработване на Работен проект, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове, съгласно изискванията на Техническо задание №2014.36.ТО.UQ.ТЗ.1203, приложено в документацията на Възложителя.</p> <p>Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 70000.00 Валута: BGN</p> <p>Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>от: _____ до _____ Валута:</p>		
<b>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)</b>		
<p>Срок на изпълнение в месеци: 6 или дни _____ (от сключване на договора)</p> <p>или</p> <p>начала дата _____ дд/мм/гггг</p>		

крайна дата _____ дд/мм/гггг
<b>5) Допълнителна информация</b> Срокът за изпълнение на демонтаж на съществуващото релсово закрепване и монтаж на новото – не повече от 45 календарни дни от даване фронт за работа.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с Q = 12,5t в ЦПС-3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура

<b>1) Кратко описание</b> Проектиране, доставка и монтаж на електротелфери, материали и апаратура на мостови кранове, съгласно изискванията на Техническо задание № 2014.30.ТО.UQ.ТЗ.1195, приложено в документацията на Възложителя.	
<b>2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</b>	
	<b>Осн. код      Доп. код (когато е приложимо)</b>
<b>Осн. предмет</b>	42414500
<b>Доп. предмети</b>	42141600
<b>3) Количество или обем</b> Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с Q = 12,5t в ЦПС-3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура, съгласно изискванията на Техническо задание № 2014.30.ТО.UQ.ТЗ.1195, приложено в документацията на Възложителя. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 240000.00 Валута: BGN Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span> от: _____ до _____ Валута:	
<b>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)</b> Срок на изпълнение в месеци: 14 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг	
<b>5) Допълнителна информация</b> Срокът за изпълнение на демонтажа и монтажа на всеки отделен кран до въвеждането му в експлоатация – не повече от 60 календарни дни от даване фронт за работа.	

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Доставка и монтаж на електротелфер

<b>1) Кратко описание</b> Доставяният електротелфер е предназначен за подмяна на дефектирания телфер на козлови стационарен кран 6UQ15E01 с Q=8t,
--

разположен на к.45 на купол на РО. Електротелферът ще се използва за вдигане и спускане на товари от транспортната площадка на к.0, покрай западната стена на РО до к.45 на покрива на сградата.		
<b>2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</b>		
	<b>Осн. код</b>	<b>Доп. код (когато е приложимо)</b>
<b>Осн. предмет</b>	42141600	
<b>3) Количество или обем</b>		
Доставка и монтаж на електротелфер, съгласно изискванията на Техническо задание № 2014.36.РО.UQ.ТЗ.1191, приложено в документацията на Възложителя.		
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)		
(в цифри): 40000.00 Валута: BGN		
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
от: _____ до _____ Валута:		
<b>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)</b>		
Срок на изпълнение в месеци: 6 или дни _____ (от сключване на договора)		
или		
начала дата _____ дд/мм/гггг		
крайна дата _____ дд/мм/гггг		
<b>5) Допълнителна информация</b>		
_____		
_____		
_____		

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 6

Система: UQ

Подразделение: О-II контур

УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.../2.../.../... 2014г. / А. Николов /



СЪГЛАСУВАЛ:

ДИРЕКТОР “Б и К” : ..... / П. Василев /

ДИРЕКТОР

“ПРОИЗВОДСТВО” : ..... / Е. Едрев /

**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ** 2014.36.70.УВ.73.1203

за проектиране, доставка и монтаж

**ТЕМА**

**Проектиране, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове 6UQ12E01a,б; к.23, ред А-Б, МЗ- 6 ЕБ**

**Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки**

## **1. Кратко описание на техническото задание**

Разработването и изпълнението на проекта се извършва на основание необходимостта от подобряване на условията на работа на двата мостови крана с Q=12,5т. в МЗ-6ЕБ, ред А-Б, к.23.

Целите на проекта и монтажа на новото закрепване (реконструкцията) на подкрановия релсов път са: намаляване силата на шума в МЗ при движение на крановете, подобряване характеристиките на подкрановия път и привеждане на отклоненията от размерите в съответствие с пределно допустимите, съгласно изискванията на “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения” – от 10.09.2010г.( НБЕТНПС), което ще доведе до намаляване натоварването на механизмите за движение и намаляване износването на ходовата част на крана.

Съществуващото релсозахващане има следните недостатъци:

- при притягане на скобите, свързващи подкрановата релса към металните греди, преобладаваща е хоризонталната компонента на силата на релсозахващане- релсата остава неустойчиво притисната към гредата във вертикална посока;
- контактът между релсата, гредата и скобите е метал в метал и на големи участъци липсва еластична подложка;
- наличие на силен шум, вибрации и износване на ребордите на колелата от триенето им в челата на релсата при движение на крана.

За изпълнение на техническото задание Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

- да се запознае с фактическото състояние на релсовия път, крановете движещи се по него, интензивност на натоварването му и с входните данни предоставяни от Възложителя- проектна документация на релсовия път и резултати от последното геодезично измерване на размерите му от 25.10.2013г.;
- да се запознае с реализирания проект на закрепване тип "Гантрекс" на релсовия път, на аналогичния кран на 5 ЕБ;
- да изготви в съответствие с изискванията на "Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения" – от 10.09.2010г.( НБЕТНПС) работен проект за реконструкцията на релсовия път с релсозахващане тип "Гантрекс".
- да изготви количествена и стойностна сметка за реализацията на реконструкцията, включително спецификация на необходимото оборудване и материали (покупни стандартни елементи, еластични елементи, други елементи и материали за производството им );
- да изготви и предостави окончателна техническа спецификация за доставка за реализацията на реконструкцията, включително спецификация на необходимото оборудване и материали (покупни стандартни елементи, еластични елементи, други елементи и материали за производството им);
- да демонтира съществуващото релсозахващане и еластична подложка;
- да извърши оразмеряване и подготовка на местата за заваряване на основите на закрепването (почистване от прах, зачистване на боята, изрязване и зачистване опорните повърхности и др.)
- да извърши монтаж (центроване, нивелиране, закрепване, заваряване и др.) на новото релсово закрепване и заземителните връзки, като геодезичните измервания по време на монтажа да се изпълняват от специалисти на Изпълнителя;
- да извърши контрол и издаде документ за качеството на заваръчните съединения
- почистване, грундиране и боядисване на елементите на новото релсово закрепване и цялата основа на подкрановия път;
- окончателно геодезично измерване на размерите на релсовия път и издаване на протокол с резултатите от измерването.

## **2. Изисквания към проекта**

### **2.1. Основание за разработване на проекта**

Проектът се разработва във връзка с Чл.39 на "Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения" – от 10.09.2010г.( НБЕТНПС) и необходимостта от подобряване характеристиките на подкрановия път и довеждане на отклоненията от размерите му в съответствие с пределно допустимите, съгласно изискванията на наредбата което ще доведе до намаляване натоварването на механизмите за движение на крана и намаляване и предотвратяване интензивното износване на ходовата част на крана.

### **2.2. Фази на проектиране**

Проектната разработка да е изпълнена еднофазно – фаза Работен проект.

### **2.3. Основни технически характеристики на релсовия път**

2.3.1. Основни технически характеристики на съществуващия подкранов релсов път и данни за разположените на него кранове:

- тип на релсата – Р43;
- ширина (отвор на крана) – 40 m;
- дължина на подкрановия път – 120 m;
- брой на движещите се по релсовия път кранове – 2 бр.;
- собствено тегло на крановете ( за един кран, без товар) – около 54,5 t.;
- скорости на движение на моста на крановете – 30/15/3 m/min;
- база на крана – 7 м.

### **2.3.2. Основни методики и стандарти**

При проектиране на релсозахващането да се спазват изискванията на следните нормативни документи: “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения” – от 10.09.2010г.( НБЕТНПС), Българските държавни стандарти към наредбата и заводската документация на крановете, движещи се по него.

### **2.4. Основни функции на проекта**

Проектиране и монтаж на ново закрепване тип ”Гантрекс“, модел Stelcam 9/60, (реконструкция) на подкрановия релсов път за намаляване силата на шума в МЗ при движение на крановете, подобряване характеристиките на подкрановия път и довеждане на отклоненията от размерите в съответствие с пределно допустимите, съгласно изискванията на “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения” – от 10.09.2010г.( НБЕТНПС), което ще доведе до намаляване натоварването на механизмите за движение на крана, намаляване и предотвратяване на интензивното износване на ходовата част на крановете и подобряване безопасността при експлоатацията им.

### **2.5. Класификация на крановете, движещи се по релсовия път**

2.5.1. Категория по сеизмоустойчивост – 3, осигурена по действащите национални норми за строителство в земетръсни райони

2.5.2. Крановете са с общо предназначение. Регистрирани са и подлежат на технически надзор от РО ”ИДТН“ гр.Враца по смисъла на “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения” – в сила от 18.10.2010г

## **3. Описание на изискванията към отделните части на проекта**

### **3.1. Част “Конструктивна”**

3.1.1. Тази част на Работния проект да съдържа: изчислителна записка с изчисления на релсовия път, закрепването му и строителната конструкция за натоварванията, възникващи при работа и при изпитания на крановете по чл. 113 и 114 от “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения”, съгласно Глава втора - Раздел II, чл.27, 29 и 30 от НБЕТНПС, якостни изчисления на закрепването на релсата и подложните елементи и на необходимите разстояния между елементите; сборни и детайлни чертежи (включително конструктивни чертежи на основни елементи на закрепването, конструктивни спецификации с означение на покупните и стандартизираните елементи, чертежи на разположението на базовите планки, елементите на закрепването и релсата върху тях , съединенията на челата на релсите, заземителните връзки и др.), използвани норми и стандарти при проектирането.

### **3.2. Част “Машинно-технологична”**

3.2.1. Тази част на Работния проект да съдържа: обяснителна записка; технология за заваряване и методи на контрол; техническа спецификация; програма за функционални изпитания с движение на крановете по цялата дължина на релсовия път; инструкция за техническо обслужване и ремонт с подробно описание на видовете изпълнявани дейности (почистване, контрол на размерите, дозатягане и др.), периодичност, използвани материали ( резервни части, подложки и др.)



3.2.2. Да се проектират следните елементи на металната конструкция на релсовото закрепване: установъчни елементи, затягащи елементи и еластични подложки(покупни), заваръчните съединения

3.2.3. Елементите на релсовото закрепване да осигуряват необходимите условия за здравина и устойчивост на релсовия път при работа, движение и изпитания на крановете по чл. 113 и 114 от “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения”.

### **3.3. Част "Електрическа"**

Тази част на Работния проект да съдържа: изчислителна записка( при необходимост) с пресмятания за избор на начина на заземяване, принципни и монтажни схеми на заземяването, инструкция за техническо обслужване, проверка и ремонт, използвани норми и стандарти при проектирането.

Тези части на проекта да се представят на органите за технически надзор по условията на чл. 98 от НБЕТНПС.

### **3.4. Част "ПБЗ"**

Изпълнителят да предостави разработен план за безопасност и здраве. Планът да се изготви съгласно изискванията на “Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР” от 2004г.

### **3.5. Част “Пожарна безопасност”**

Изпълнителят да предостави разработен план за пожарна безопасност. Планът да се изготви съгласно изискванията на “Наредба Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” – 2009г.

## **4. Изисквания към съдържанието на разделите на проекта**

За всяка част на проекта от т. 3.1. до т.3.3., Изпълнителят да представи:

- Обяснителна записка (Описание на проектното решение) – описват се приетите проектни решения и функциите на отделната част от проекта;
- Чертежи и схеми – Изпълнителят да разработи типови принципни и монтажни схеми. Чертежите и схемите се изчертават на Auto CAD. Да се внесат измененията в съществуващите проекти (и в електронен вариант);
- Норми и стандарти, използвани при проектирането;
- Количествена сметка – Количествени сметки със шифри на видовете дейности необходими за реализация на проекта и спецификация на материали; оборудване и апаратура; списък на резервните части и специални инструменти.

### **4.1. Норми и стандарти, на които да съответства проекта.**

4.1.1. “Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”.

4.1.2. “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините” – от 19.06.2008г.

4.1.3. “Наредба №9 от 09.06.2004г.за техническа експлоатация на ел. централи и мрежи”.

4.1.4. “Наредба Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” – 2009г.

4.1.5. “Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР”.

4.1.6. Д-08-002 “Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали”– 1999г.

4.1.7. “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения” – от 10.09.2010г.

4.1.8. Други приложими, по решение на и обосновани от Изпълнителя.

## **5. Изисквания към доставката на новото оборудване.**

5.1. Опаковките да не позволяват каквито и да е повреди при транспорта, товароразтоварните работи и съхранението. Видът на опаковката на доставката трябва да е съобразен с условията за транспортиране от завода производител до мястото за монтаж.

5.2.Новото оборудване да бъде доставено с качество и параметри, отговарящи на зададените в техническата спецификация и работния проект.

5.3.Размерите, обема, теглото и формата на оборудването трябва да бъдат съобразени с транспортното оборудване, мястото и начина на монтажа им.

5.4.Доставката да включва следните резервни части и оборудване: 20 комплекта скрепителни елементи, еластични подложки и притискащи планки.

5.5.Изпълнителят да предостави информация за условията и сроковете за съхранение на доставеното оборудване.

5.6.При приемане на доставката се извършва общ входящ контрол съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ДОД.КД.ИК.112.

5.7.Препоръчителен срок за изготвяне на проекта и реализирането му: 31.12.2014г.

5.8.Проектен срок на експлоатация на новото релсово закрепване – 30 години.

5.9.Срок на гаранционно обслужване- 2 години от датата на пускане в експлоатация.

5.10. Срок за реакция при получени дефекти в гаранционния срок - 7 работни дни.

## **6. Изисквания към монтажа на релсовото закрепване.**

6.1. Монтажните и демонтажни работи да се извършват със заявка и наряд.

6.2. Монтажът да се извърши при работещ 6 ЕБ по график изготвен от Изпълнителя и съгласуван от Възложителя.

Графикът за монтаж не трябва да възпрепятства работоспособността на крановете за изпълнение на плановия годишен ремонт /ПГР/ на 6 блок и реализацията на инвестиционните проекти за крановете разположени на к.30.00. Спирането на крановете за демонтаж на съществуващото релсово закрепване и монтаж на новото, да бъде не повече от 45 календарни дни, считано от момента на обездвижването им.

6.3. Изпълнителят да осигури извършването на геодезичните измервания по време на монтажа със свои специалисти и апаратура

## **7. Входни данни**

Изпълнителят има право да използва действащи нормативни документи или вътрешни документи, като входни данни за проектирането. Изпълнителят подготвя и предоставя списък на необходимите му входни данни. Възложителят, след проверка и оценка на списъка ще предостави изискваните налични входни данни. Входните данни, необходими на Изпълнителя за дейностите по настоящето техническо задание, ще бъдат предавани във вида и формата, в която са налични в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след сключване на договора.

## **8. Изходни документи, резултат от договора**

### **8.1 За етап проектиране**

8.1.1. План за контрол на качеството за проектирането.

8.1.2. Техническа спецификация на новото оборудване.

8.1.3. Работен проект – на хартия и в електронен вид.

8.1.4. Програма за изпитания / функционални проверки на движението на крановете по реконструирания релсов път.

### **8.2. За етап доставка**

8.2.1. План за контрол на качеството за доставката.

8.2.2. Спецификации на доставеното оборудване и резервни части.

8.2.3. Документ, доказващ произхода на доставката;

8.2.4. ЕО Декларация за съответствие;

8.2.4. Сертификати за качество на вложени материали и окомплектоващи изделия;

8.2.5. Ръководство за потребителя на български език.

### **8.3. За етап монтаж.**

8.3.1. План за контрол на качеството за монтажа;

8.3.2. Инструкция за експлоатация на новото оборудване, съгл. БДС EN 12644 – 1;

8.3.3. Отчетни документи за монтажните дейности, оформени по установения от Възложителя ред - актове за монтаж, актове за извършена работа, протоколи от геодезично измерване, актове за функционални изпитания, като резултат от изпълнението на Програмата по т.3.2.1. Отчетните документи се съставят съгласно ИК.30.ОУ.ОК.ИК.25”Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи“ и изискванията на Наредба 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

## **9. Критерии за приемане на работата**

9.1 Дейностите по проектиране се считат приключени след преглед и приемане от страна на АЕЦ “Козлодуй” на работния проект без забележки. Този етап от ТЗ се приема на експертен технически съвет (ЕТС), за което се оформя Протокол. Към етап доставка се преминава след утвърждаване на Протокола.

9.2. Дейностите по доставка се считат за приключени след успешно завършен входящ контрол. Към следващия етап се преминава след подписване на Протокол за входящ контрол без забележки.

9.3. Дейностите по монтажа се считат за приключени след успешно завършени функционални изпитания и преглед от органите на ТН към РО “ИДТН”гр.Враца, контрол на съответствието на монтажа на проектната документация, оформени по установения от Възложителя ред - актове за монтаж, актове за извършена работа, протоколи от изпитания и транспортиране на демонтираното оборудване извън МЗ-6 блок. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от ”АЕЦ Козлодуй“ЕАД.

9.4. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работни срещи и технически съвети, провеждани на площадката на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, имащи отношение към изготвяния проект и монтаж.

## **10. Осигуряване на качеството**

### **10.1. Общи изисквания по отношение на осигуряване на качеството.**

10.1.1. Изпълнителят да е вписан в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения, за което да представи удостоверение от ГД “ИДТН”.

10.1.2. Изпълнителят да има опит в изпълнение на дейности по проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения (мостови кранове) и релсови пътища за ПС, за които да представи референции от последните три години, и документи, потвърждаващи квалификацията на

персонала му. Изпълнителят да разполага с проектантски с пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта.

10.1.3. Изпълнителят да има сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 с обхват, съответстващ на дейностите по ТЗ ( проектиране, производство и монтаж на повдигателни съоръжения и кранови пътища)

10.1.4. Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството (ПОК) за изпълнение на дейностите по договора, до един месец след подписване на договора. Програмата да съдържа подробен график и отговорностите по всяка от задачите по договора и реда за изпълнението им. ПОК подлежи на съгласуване от Възложителя. Плановите за контрол на качеството (ПКК) по т.т.8.1.1, 8.2.1 и 8.3.1 да се разработят по образец представен от Възложителя по "Инструкция по качество. Изисквания към формата и съдържанието на ръководни и работни документи"- ДБК.ОК.ИК.005

10.1.5 ПОК да се изготви на основата на договора, настоящето техническо задание и системата за управление на качеството на Изпълнителя и по съдържание да отговаря на т.5 на ISO 10005:2005. Изготвената от Изпълнителя ПОК влиза в сила след съгласуване с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е предпоставка за стартиране на дейностите по договора.

10.1.6. Изготвеният проект трябва да премине независима проверка от персонала на проектанта, не участвал в изготвянето му.

10.1.7. Изготвеният проект трябва да премине преглед и приемане от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на експертен технически съвет (ЕТС). Приемането на проекта на ЕТС не освобождава проектанта от отговорност, а служи само за определяне на целесъобразност и приемливост на представените проектни решения.

10.1.8. Условието за достъп на персонала на Изпълнителя и разрешението за работа трябва да отговарят на изискванията на ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качеството. Работа на външни организации при сключен договор".

10.1.9. Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от на НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която се въвеждат измененията в проекта по време на строително-монтажните работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се вписва в заповедната книга. След приключване на работата, заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

## **10.2. Специфични изисквания по отношение на осигуряване на качеството.**

10.2.1. Обозначението на оборудването в проекта трябва да отговаря на изискванията на 30.ОУ.ОК.ИК.15 "Инструкция по качество. Правила за присвояване на технологични обозначения на конструкции, системи и компоненти на 5 и 6 ЕБ", след предварително съгласуване с АЕЦ Козлодуй.

10.2.2. Обозначаването на документите изготвени от Изпълнителя в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ или номера на договора. Всеки отделен елемент трябва да има

един уникален индекс, поставен от разработчика/проектанта и номер на редакция. Корекциите приети в проектната документация се въвеждат чрез издаване на нова редакция.

10.2.3. Проектната документация се предава на хартиен носител в един екземпляр на оригиналния език и седем екземпляра на български език.

10.2.4. Проектната документация се предава на оптичен носител в оригиналния формат на изготвяне.

10.2.5. Актуализираните проекти (екзекутиви), издадени с пореден номер на редакция се предават на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в **три** екземпляра на хартиен носител и **един** екземпляр на оптичен носител.

10.2.6. Проектът да съдържа списък на всички използвани от проектанта проектни основи, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретни изисквания, и изискванията поставени в ТЗ. Данните от предоставените от АЕЦ документи, съдържащи "входни данни" също се включват в този списък.

10.2.7. Проектът да съдържа списък на всички документи, които са изготвени в резултат на проектирането с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му – на съответния етап или окончателно.

10.2.8 По време на реализацията на проекта Изпълнителят да осигури авторски надзор и предаване на актуализирани проектни схеми и чертежи, отразяващи направените изменения в проекта по време на монтажа, подпечатани на всяка страница с червен мокър печат "Екзекутив"

### **10.3. Квалификация на изпълнителя, неговият персонал и неговите съоръжения.**

10.3.1. Проектът да бъде изготвен от проектант с пълна проектантска правоспособност за съответните части на проекта.

10.3.2. Изпълнителят да има опит в изпълнение на дейността и да представи референции.

10.3.3. Изпълнителят да разполага с кадрови ресурси притежаващи 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения"

## **11. Спазване на реда в АЕЦ "Козлодуй"**

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на ДБК.КД.ИН.028 "ИК. Работа на външни организации при сключен договор".

Инвеститорски функции по отношение на приемане, контрол и координация на работата ще упражнява Управление "И".

Технически контрол от страна на ЕП-2 ще се упражнява от направление "Ремонт", ЕП-2.

## **12. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител**

Всички изисквания поставени по горе в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще се изпълняват.

Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работа на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството

от страна на основния изпълнител.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД, имащи отношение към изготвения проект.

*Handwritten signature*

# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 5 и 6

Система: UQ

Подразделение: "О II контур"


УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

27 / 01 / 2014г. / А. Николов /




СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К": 

29 / 01 / 2014г. / П. Василев /

ДИРЕКТОР

"ПРОИЗВОДСТВО": 

25 / 01 / 2014г. / Е. Едрев /

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2014. 30. ТО. UQ ТЗ. 1195

за проектиране, доставка и монтаж

### ТЕМА:

Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с  $Q = 12,5t$  в ЦПС-3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура

Настоящото техническото задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно закона за обществените поръчки.

#### 1. Кратко описание на техническото задание

Техническото задание включва проектиране, доставка и монтаж на електротелфери, материали и апаратура на мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с  $Q = 12,5t$  в ЦПС-3,4.

#### 2. Изисквания към проекта

##### 2.1. Основание за разработване на проекта.



За подобряване на експлоатационните характеристики на кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 (по два крана на два подкранови пътища), повишаване на тяхната надеждност и с цел безопасно извършване на монтаж-демонтажни, ремонтни, транспортни и други дейности в ЦПС-3,4 е необходимо да се монтират нови електротелфери на количките на крановете. Съществуващите подедни механизми на крановете са значително амортизирани, което предизвиква откази в работата им и е предпоставка за аварии и злополуки. Електрическата схема на подедните механизми е морално остаряла. Електрическата апаратура на захранващите табла в кабините на крановете е силно амортизирана, което също води до чести откази в работата на механизмите. Липсва защита от претоварване на подема.

## **2.2. Фази на проектиране**

Проекта да е изпълнен еднофазно – фаза Работен проект.

## **2.3. Основни функции на проекта**

2.3.1. Подобряване надеждността и условията на работа на механизмите.

2.3.2. Повишаване надеждността на системата за управление на механизмите.

2.3.3. Подобряване надеждността на защитната апаратура и блокировките свързана с безопасната работа на механизмите.

2.3.4. Наличие на двустепенни крайни изключватели на подедните механизми.

## **2.4. Общи технически изисквания към проекта**

2.4.1. Подмяна на подедния механизъм с електротелфер.

2.4.2. Подмяна на захранващите ел. табла в кабините на крановете, като се използват съвременна защитна и комутационна апаратура. Таблата да се реализират със степен на защита IP55.

2.4.3. Запазване на съществуващите апаратни защиты и блокировки, като могат да се добавят допълнителни.

2.4.4. Подмяна на съществуващите силови кабели и кабели за управление на подедните механизми.

2.4.5. Подмяна на съществуващите командо-контролери за управление на механизмите.

2.4.6. Използване на старите кабелни трасета, или на нови там, където не е възможно да се използват старите.

2.4.7. Проектът (техническата документация на преустройството) трябва да отговаря на изискванията на Чл.38 от НБЕТНПС и “Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”.

## 2.5. Основни технически характеристики на електротелферите въжен тип

c Q= 12,5t:

- тип – стационарен, въжен, със сдвоен полиспаг, двускоростен;
- товароподемност – 12,5t;
- височина на вдигане – 16 m;
- кратност на полиспага – 4/2;
- основна скорост на вдигане –  $\leq 8$  m/min;
- намалена (микро) скорост на вдигане –  $\leq 1,8$  m/min;
- коефициент на сигурност на спирачката на подема –  $\geq 1,75$ ;
- без допълнителна електромагнитна спирачка на подема;
- ограничител на товароподемността;
- коефициент на сигурност на въжето като цяло –  $\geq 6$ ;
- относителна продължителност на работа на микро скорост –  $\geq 20$  %;
- относителна продължителност на работа на основна скорост –  $\geq 40$  %;
- красен изключвател на подемния механизъм – двустепенен;
- стандартно изпълнение по отношение на форма, размери и габарити;
- допуска се ел. таблото на електротелфера да се монтира на удобно за обслужване място на площадката на количката на крана;
- климатично изпълнение съгласно БДС EN 60068-1 – нормално N II;
- група режим на работа на механизмите по FEM 9.511 – 2m;
- напрежение силова верига – трифазно, 400V;
- честота силова верига – 50Hz;
- напрежение оперативна верига – 24V;
- захранване на електротелфера и механизма за придвижване на количката – фестоно, по дължината на моста, при отвор (Lk) на крана 16,5m;
- степен на защита на електротелферите – IP 54;
- управление от пулт (командо-контролер) в кабината на крана;
- термична защита на електродвигателите;
- аварийен стоп в управлението;
- защита от късо съединение;
- всички жила в ел.таблото и пулт управление да са с ясна и трайна маркировка;
- наличие на ел. схема в ел. таблото;
- клеморедите да са с винтови клеми на DIN шина;
- захващане на ел. апаратурата на DIN шина.

## 2.6. Класификация на крановете и електротелферите

2.6.1. Категория по сеизмоустойчивост – 3, осигурена по действащите национални норми за строителство в земетръсни райони.

2.6.2. Клас по безопасност – 4-Н, по ОПБ-88/97.

2.6.3. Клас на помещението по категория по пожарна опасност – Ф5Д.

## **2.7. Квалификация на оборудването**

2.7.1. Работоспособност на оборудването при температура на околната среда: 0° до 40° С.

## **3. Описание на изискванията към отделните части на проекта (за един кран)**

### **3.1. Част “Машинно-технологична”**

3.1.1. Тази част на работния проект да съдържа: обяснителна записка, избор на електротелфер, изчислителна записка на закрепването на електротелфера, конструктивна част със сборни и детайлни чертежи, разположение и укрепване на ел. таблата, техническа спецификация, инструкция за монтаж, програма за функционални изпитания, инструкция за експлоатация, инструкция за техническо обслужване и ремонт, приложен списък на най-често износващи се части, технически паспорт на крана, използвани норми и стандарти при проектирането.

3.1.2. Запазване рамата на количката, механизма за придвижване на количката и ходовите колела на количката.

3.1.3. Демонтиране на съществуващия подема: електродвигатели, спирачка, редуктор, барабан, горен ролков блок, стойки на оборудването на подема, въже и кука.

### **3.2. Част “Електрическа”**

3.2.1. Тази част на Работния проект да съдържа: обяснителна записка, изчислителна записка, принципни и монтажни електрически схеми, кабелен журнал, техническа спецификация, инструкция за монтаж, програма за функционални изпитания, инструкция за експлоатация, инструкция за техническо обслужване и ремонт, използвани норми и стандарти при проектирането.

3.2.2. Защита от неправилно сфазирание и контрол на захранващото напрежение на крана като цяло.

3.2.3. Запазване на ел. таблата и електрическите схеми на механизмите за придвижване на крана и на количката.

3.2.3. В кабината на крана да се предвиди контакт на 220V~, с възможност за консумирана мощност 2200W.

3.2.4. Всички апаратни защиты и блокировки да отговарят на изискванията на

нормативната уредба.

3.2.5. Използваните кабели да са не разпространяващи горенето по IEC 332-3. Всички неподвижни силови и контролни кабели да са защитени от механична повреда чрез полагане в кабелни скари и метални тръби.

### **3.3. Част “Пожарна безопасност”**

Изпълнителят да предостави разработен план за пожарна безопасност. Частта да се изготви съгласно изискванията на “Наредба Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” – Обн. в ДВ, бр. 96 от 04.12.2009г., в сила от 04.06.2010г., изм. и доп., бр.75 от 27.08.2013г.

### **3.4. Част “ПБЗ”**

Изпълнителят да предостави разработен план за безопасност и здраве. Планът да се изготви съгласно изискванията на “Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР” от 2004г.

### **3.5. Изисквания към съдържанието на разделите на проекта**

За всяка част от проекта по т.3.1. и т.3.2. Изпълнителят да представи:

- **Обяснителна записка** – описват се приетите проектни решения и функциите на отделната част на проекта;
- **Изчислителна записка** – представят се изчисленията, обосноваващи проектните решения по отношение на надеждност, якост, мощност, скорост и др.
- **Чертежи и схеми** – Изпълнителят да разработи необходимите графични изображения на приетите проектни решения, като представи принципни и монтажни схеми, и машинно-конструктивни чертежи. Чертежите и схемите се изчертават на Auto CAD.
- **Списък на норми и стандарти**, използвани при проектирането
- **Количествена сметка** – включва: количествени сметки с шифри на видовете работи необходими за изпълнение на проекта, спецификация на материали и оборудване, списък на резервни части и специални инструменти.

### **3.6. Норми и стандарти, на които да съответства проекта**

3.6.1. “Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”.

3.6.2. “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините” - от 19.06.2008г.

3.6.3. “Наредба №3/09.06.2004г. за устройство на ел. уредби и електропроводни линии”.

3.6.4. “Наредба №9/09.06.2004г. за техническа експлоатация на ел. централи и мрежи”.

3.6.5. “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” – 2004 г.

3.6.6. БДС 14373-82 “Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания към електрообзавеждането”.

3.6.7. “Наредба Из-1971/2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.

3.6.8. “Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР”.

3.6.9. Д-08-002 “Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали”–1999г.

3.6.10. “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения”, в сила от 18.10.2010г.

3.6.11. БДС EN 50091-2-Изисквания за електромагнитна съвместимост.

3.6.12. IEC 60529 - степени на защита на корпусите на ел. устройства.

3.6.13. БДС “EN 12644 – 1: 2003 - Кранове. Информация за използването и изпитването”.

3.6.14. Други приложими, по решение на Изпълнителя.

#### **4. Изисквания към доставката на новото оборудване**

4.1. Опаковките да не позволяват каквито и да е повреди при транспорта, товаро-разтоварните работи и съхранението. Видът на опаковката на доставката трябва да е съобразен с условията за транспортиране от завода производител до мястото за монтаж, както и с условията за съхранение в складово стопанство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до момента на монтаж.

4.2. Да са проведени стандартни заводски изпитания на електротелферите и да се представят документи за това.

4.3. Новото оборудване да бъде доставено с качество и параметри, отговарящи на зададените в техническата спецификация и работния проект.

4.4. Размерите, обема, теглото и формата на оборудването трябва да бъдат съобразени с транспортното оборудване, мястото и начина на монтажа им.

4.5. Доставката да включва следните резервни части и оборудване: по 2 бр. контактори от тип; 1 бр. краен изключвател на подема; по 2 бр. пътни крайни изключватели от тип; 1 бр.ограничител на товароподемността; 1 бр. трансформатор 380/220V~, 2200W; за

останалите ел. апарати по 1 бр. от тип; комплект бързо износващи се резервни части за един ремонтен цикъл.

4.6. Изпълнителят да предостави информация за условията и сроковете за съхранение на доставеното оборудване.

4.7. При приемане на доставката се извършва общ входящ контрол съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.КД.ИК.112.

4.8. Препоръчителен срок за изготвяне, приемане на проекта и доставка на оборудването - до 4 месеца след подписване на договора.

4.9. Проектен срок за експлоатация на кранове след преустройството – 30 години.

4.10. Срок за гаранционно обслужване – 2 години от датата на въвеждане в експлоатация.

4.11. Срок за реакция при получени дефекти в гаранционен срок – 12 часа от писменото уведомление от Възложителя.

## **5. Монтаж на оборудването**

5.1. Монтажът да се извърши при работещ 5/6 блок, последователно на всеки отделен кран на блок.

5.2. Монтажните работи на всеки отделен кран да се извършват със заявка и наряд.

5.3. Демонтажните работи свързани с настоящето задание да се извършат от Изпълнителя. Демонтираното оборудване да се сортира по вид и да се транспортира извън Машинна зала на ЦПС-3,4.

5.4. Да се почисти, грундира и боядиса металоконструкцията и площадките в зоните на монтаж на новото оборудването.

5.5. Срок за изпълнение на монтажа на всеки отделен кран до въвеждането му в експлоатация – не повече от 60 календарни дни от даване фронт за работа.

5.6. След завършване на монтажа, Изпълнителя извършва функционални изпитания на крановете.

## **6. Входни данни**

Изпълнителят има право да използва действащи нормативни документи или вътрешни документи, като входни данни за конструирането, избора на които трябва да бъде обоснован. Възложителя ще представи следните документи като входни данни:

Паспорти на крановете, подлежащи на преустройство.

## **7. Изходни документи, резултат от договора**

### **7.1 За етап проектиране**

- 7.1.1. План за качество на проектирането.
- 7.1.2. Техническа спецификация на новото оборудване.
- 7.1.3. Работен проект – на хартия и в електронен вид.

## **7.2 За етап доставка**

- 7.2.1. План за качеството на доставката.
- 7.2.2. Спецификация на доставеното оборудване.
- 7.2.3. Технически паспорт с принципни и монтажни ел. схеми.
- 7.2.4. Инструкции за: монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт.
- 7.2.5. Програма за функционални изпитания, която подлежи на съгласуване от Възложителя.
- 7.2.6. Протоколи от заводски изпитания.
- 7.2.7. Сертификати за качество на вложените материали и окомплектовани изделия.
- 7.2.8. Декларации за съответствие и произход.
- 7.2.9. Ръководство за потребителя.
- 7.2.10. Всички документи да бъдат представени на български език.

## **7.3. За етап монтаж**

- 7.3.1. План за качеството на монтажа.
- 7.3.2. Акт за завършен монтаж.
- 7.3.3. Акт за извършена работа.
- 7.3.4. Акт за функционални изпитания.

## **8. Критерии за приемане на работата**

8.1. Дейностите по проектиране се считат приключени след преглед и приемане от страна на АЕЦ “Козлодуй” на работния проект без забележки. Този етап от ТЗ се приема на специализиран технически съвет (СТС), за което се оформя Протокол. Към следващия етап се преминава след утвърждаване на Протокола.

8.2. Дейностите по доставка се считат за приключени след успешно завършен входящ контрол. Към следващия етап се преминава след подписване на Протокол за входящ контрол без забележки.

8.3. Дейностите по монтажа се считат за приключени: след успешно извършени функционални изпитания и регистриран Акт за функционални изпитания за всеки отделен кран; след оценка на съответствието от изпълнителя, съгласно изискванията на “Наредба за

съществените изисквания и оценяване съответствието на машините” – от 19.06.2008г. и декларация за съответствие; при положителен резултат след преглед и изпитване от органите за технически надзор към РО ИДТН гр. Враца. Документите влизат в сила след съгласуване на упълномощени лица от АЕЦ “Козлодуй”.

8.4. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работни срещи и технически съвети, провеждани на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, имащи отношение към изготвяния проект.

## **9. Осигуряване на качеството**

### **9.1. Общи изисквания по отношение на осигуряване на качеството.**

9.1.1. Изпълнителят да има опит в изпълнение на дейности по проектиране на повдигателни съоръжения (мостови кранове), за които да представи референции от последните три години, и документи, потвърждаващи квалификацията на персонала му. Изпълнителят да разполага с проектант с пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта.

9.1.2. Изпълнителя да има изградена сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 с обхват, съответстващ на дейностите по ТЗ ( проектиране, производство и монтаж на повдигателни съоръжения )

9.1.3. Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и Планове за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на дейностите по проектиране и монтаж, в обхвата на настоящето техническо задание, до един месец след подписване на договора. Програмата да служи за определяне на подробен график и отговорностите по всяка от задачите по договора и реда за изпълнението им. В ПКК да бъдат указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и Възложителя. ПОК да се изготви на основата на договора, настоящето техническо задание и системата за управление на качеството на Изпълнителя. Изготвената от Изпълнителя ПОК влиза в сила след съгласуване с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е предпоставка за стартиране на дейностите по договора.

9.1.4. Изготвеният проект трябва да премине независима проверка от персонала на проектанта, не участвал в изготвянето му.

9.1.5. Изготвеният проект трябва да премине съгласуване от персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Съгласуването от страна на “АЕЦ Козлодуй” не освобождава проектанта от отговорност, а служи само за определяне на целесъобразност и приемливост на представените проектни решения.

9.1.6. Условието за достъп на персонала на Изпълнителя и разрешението за работа трябва да отговарят на изискванията на ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качеството. Работа



на външни организации при сключен договор”.

9.1.7. Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажните работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в заповедната книга. След приключване на строително-монтажните работи заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

## **9.2. Специфични изисквания по отношение на осигуряване на качеството.**

9.2.1. Обозначението на оборудването в проекта трябва да отговаря на изискванията на 30.ОУ.ОК.ИК.15 “Инструкция по качество. Правила за присвояване на технологични обозначения на конструкции, системи и компоненти на 5 и 6 ЕБ”, след предварително съгласуване с АЕЦ Козлодуй.

9.2.2. Обозначаването на документите изготвени от Изпълнителя в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ или номера на договора. Всеки отделен елемент трябва да има един уникален индекс, поставен от разработчика/проектанта и номер на редакция. Корекциите приети в проектната документация се въвеждат чрез издаване на нова редакция.

9.2.3. Проектната документация се предава на хартиен носител в един екземпляр на оригиналния език и седем екземпляра на български език.

9.2.4. Проектната документация се предава на оптичен носител в оригиналния формат на изготвяне.

9.2.5. Проектът да съдържа списък на всички използвани от проектанта проектни основи, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретни изисквания, и изискванията поставени в ТЗ. Данните от предоставените от АЕЦ документи, съдържащи “входни данни” също се включват в този списък.

9.2.6. Проектът да съдържа списък на всички документи, които са изготвени в резултат на проектирането с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му – на съответния етап или окончателно.

9.2.7. По време на реализацията на проекта Изпълнителят да осигури авторски надзор и предаване на актуализирани проектни схеми и чертежи, отразяващи направените изменения в проекта по време на монтажа, подпечатани на всяка страница с червен мокър печат “Екзекутив”.

9.2.8. Актуализираните проекти (екзекутиви) се предават на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на оптичен носител.

## **10. Квалификация на изпълнителя, неговият персонал и неговите съоръжения.**

10.1. Изпълнителят да е вписан в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения, за което да представи удостоверение от ГД "ИДТН".

10.2. Проектът да бъде изготвен или утвърден от проектант с пълна проектантска правоспособност за съответните части на проекта.

10.3. Изпълнителят да има опит в изпълнение на дейността и да представи референции.

10.4. Дейностите по необходимите пусково-наладъчни работи на оборудването да се изпълняват от акредитирана лаборатория /орган за контрол от вида С/, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2005, за дейности, покриващи предмета на обществената поръчка.

10.5. Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

## **11. Спазване на реда в АЕЦ "Козлодуй"**

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на ДБК.КД.ИН.028 "ИК. Работа на външни организации при сключен договор".

Инвеститорски функции по отношение на приемане, контрол и координация на работата ще упражнява Управление "И".

Технически контрол от страна на ЕП-2 ще се упражнява от Направление "Ремонт", ЕП-2.

## **12. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител.**

Всички изисквания поставени по горе в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще се изпълняват.

Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работа на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, имащи отношение към изготвения проект.



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 6

Система: UQ

Подразделение: с-р “О I<sup>вн</sup> к-р”

УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:

/АЛЕКСАНДЪР КОЛОВ/

..13.... ..01.... 2014г.



СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К”:

.....13.01.2014... / ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ /

ДИРЕКТОР

“ПРОИЗВОДСТВО”:

.....01.01.14... / ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ /

**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ** 2014.36.РО.УQ.ТЗ.1191

за доставка и монтаж на електротелфер

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

## 1. Описание на доставката

### 1.1. Описание на доставяното оборудване.

Доставяният електротелфер е предназначен за подмяна на дефектирания телфер на козлови стационарен кран 6UQ15E01 с Q=8t, разположен на к.45 на купол на РО. Електротелферът ще се използва за вдигане и спускане на товари от транспортната площадка на к.0, покрай западната стена на РО до к.45 на покрива на сградата.

Необходимо е да се достави следното оборудване:

- електротелфер въжен с Q = 8000 kg и H = 60 m и технически характеристики по т. 2.1. – 1 брой;

- захранващо ел.табло с прекъсвач – 1 бр.
- силови и кабели за управление , съгласно т.2.1

## 1.2. Резервни части към доставката

Към доставката да се включат следните резервни части:

- краен изключвател на подема – 1 бр.;
- контактор на подема – 2 бр.;
- контактор на механизма за придвижване - 2 бр.;
- автоматичен прекъсвач – 1 бр.;
- трансформатор 380/24V (оперативно U) – 1 бр.;
- ограничител на товароподемността - 1 бр.;
- въженареждач комплект – 1бр.

## 2. Основни характеристики на оборудването

### 2.1. Основни технически характеристики на електротелфер въжен тип

с  $Q = 8000 \text{ kg}$  и  $H = 60 \text{ m}$ :

- товароподемност – 8000 kg;
- височина на подема – 60m;
- кратност на полиспаста – 2/1;
- основна скорост на вдигане –  $\leq 8\text{m/min}$ ;
- коефициент на сигурност на спирачката на подема –  $\geq 1,75$ ;
- ограничител на товароподемността;
- относителна продължителност на работа на подема –  $\geq 40 \%$ ;
- краен изключвател на подемния механизъм в двете посоки;
- електрически колички със спирачка;
- скорост на придвижване –  $\leq 20 \text{ m/min}$ ;
- наклонен профил на ходовите колела на количката;
- стандартно изпълнение по отношение на форма, размери и габарити, като ел.таблото на управлението на телфера се изисква да бъде стационарно разположено до/на площадката за обслужване на телфера към металоконструкцията на крана, поради недостъпност на крайните зони на работа на телфера;
- климатично изпълнение за работа и местостоеене на открито;
- група режим на работа на механизмите по FEM 9.755 – 1Am;
- напрежение силова верига – трифазно, 400V;
- честота силова верига – 50Hz;
- напрежение оперативна верига – 24V;
- управление от подвижен пулт (команден превключвател) с IP 65, без ключ;
- степен на защита на електротелфера – IP 55;

- дължина на кабела на пулта за управление – 18 m;
- дължина на кабела за захранване от таблото, включително фестона – 40 m;
- защита от неправилно сфазиране и контрол на захранващото напрежение;
- термична защита на електродвигателите;
- аварийен стоп в управлението;
- защита от късо съединение;
- всички жила в ел.таблото и пулта за управление да са с ясна и трайна маркировка;
- наличие на ел. схема в ел. таблото;
- клеморедите да са с винтови клеми на DIN шина;
- захващане на ел. апаратурата на DIN шина.

## **2.2. Геометрични характеристики на монорелсата:**

- тип на монорелсата - двойно “Т”профил, № 45М по ГОСТ 19425-74;
- наклонен профил на пояса;
- дължина на монорелсата – 12 m.

## **2.3. Технически данни на захранващото ел. табло:**

- пакетен въведен прекъсвач;
- автоматичен прекъсвач;
- цветна светлинна сигнализация за напрежение на всяка фаза;
- клеморед;
- входящ и изходящ щуцер;
- степен на защита IP 55;
- ел. апаратурата в таблото да съответства на електрическата мощност на електротелфера.

## **2.4. Условия за монтаж и работа на електротелфера.**

- електротелферът е предназначен за монтаж към права монорелса от двойно “Т” наклонен профил;
- към монорелсата да се монтират крайни опори и буфери;
- електротелферът ще работи на открито с температура на околната среда от -20 ÷ +50°С и повишена влажност;
- подвижно кабелно захранване на електротелфера. Дължината на захранващия кабел от захранващото ел. табло до електротелфера е приблизително 40m;

## **2.5. Класификация на оборудването**

Електротелферът да бъде с клас по безопасност – 4-Н, по ОПБ- 88/ 97, категория по сеизмоустойчивост – 3, осигурена по действащите национални норми за строителство в земетръсни райони

## **3. Транспортиране, временно складиране**

### **3.1. Място и условия на доставката**

- място на доставката - "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- доставчика изпраща известие три работни дни преди датата на експедицията;
- стандартна заводска опаковка на ел. телфера.

### **3.2. Товаро-разтоварни дейности**

Повдигането и транспортирането се извършва заедно с транспортната опаковка.

### **3.3. Транспортиране**

Извършва се със закрит транспорт при позициониран товар.

### **3.4. Условия за съхранение**

Доставчикът да укаже условията за съхранение в документ придружаващ доставката.

## **4. Изисквания към производството и монтажа**

### **4.1. Стандарти и нормативни документи за производство и изпитване**

Електротелферът да е произведен в съответствие с изискванията на:

- директива на ЕС: 98/37/ЕС; 73/23/ЕС; 89/336/ЕС;
- български стандарти и наредби: БДС 6005-85; БДС 15165-80; Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010г., в сила от 18.10.2010г.;
- стандарти: EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN 818-1; EN 818-7; EN 1037; EN 61310-2; EN 292-1; EN 292-2; EN 60204-1; EN 60204-32.
- нормали: FEM 9.511; FEM 9.671; FEM 9.755; FEM 9.852.

### **4.2. Изпитване на оборудването**

Електротелферът трябва да е преминал следните заводски изпитвания:

- проверка за безопасността на електрооборудването с протокол/и от ел. измерване;
- функционални изпитвания на механизмите, защитите и блокировките;
- статично изпитване на подема;
- динамично изпитване на механизмите;
- други изпитвания по преценка на производителя.

### **4.3. Контрол от страна на АЕЦ "Козлодуй"**

АЕЦ Козлодуй не предвижда участие на негови представители при проверка и изпитания на произведеното оборудване във фирмата производител.

### **4.4. Стандарти и нормативни документи, които се прилагат при монтажа**

- "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините" - от 19.06.2008г.
- "Наредба №3/09.06.2004г. за устройство на ел. уредби и електропроводни линии".
- "Наредба №9/09.06.2004г. за техническа експлоатация на ел. централи и

мрежи”.

- “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” – 2004 г.

- БДС 14373-82 “Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания към електрообзавеждането”.

- “Наредба Из-1971/2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.

- “Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР”.

- Д-08-002 “Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали”–1999г.

- БДС EN 50091-2-Изисквания за електромагнитна съвместимост.

- IEC 60529 - степени на защита на корпусите на ел. устройства.

- БДС “EN 12644 – 1: 2003 - Кранове. Информация за използването и изпитването”.

- Други приложими, по решение на Изпълнителя.

## **5. Входящ контрол и монтаж**

### **5.1.Входящ контрол**

Доставката се приема след успешен общ входящ контрол на основата на техническите характеристики по настоящето Техническо задание и общото състояние на доставката.

Входящият контрол се извършва по реда на ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”.

### **5.2. Документи, които се изискват при доставката:**

- технически паспорт;
- принципни и монтажни ел. схеми;
- сертификати на основни възли и елементи;
- сертификат за съответствие, издаден от завода производител;
- декларация за произход;
- гаранционна карта с гаранционен срок;
- свидетелство/протокол за извършени изпитания;
- инструкция за монтаж;
- инструкция за експлоатация и изисквания за съхранение;
- инструкция за техническо обслужване и ремонт;
- информационен лист за безопасност (декларация за отсъствие на опасни материали), издаден от завода производител или изпълнителя;
- програма за функционални изпитания, която подлежи на съгласуване от Възложителя;
- документация по чл.38 на НБЕТНПС за преустройството на крана
- други документи, по решение на доставчика;

Всички цитирани документи да бъдат представени на български език в три екземпляра.

### **5.3. Монтаж на електротелфера.**



5.3.1. Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

Монтажът на електротелфера на площадката на “АЕЦ Козлодуй”, да се извърши от фирмата изпълнител, съгласно инструкцията за монтаж на фирмата производител и изискванията на ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

5.3.2. Монтажът на електротелферите включва следните дейности:

- демонтаж на дефектирания електротелфер;
- демонтаж на кабелното захранване на електротелфера и захранващото ел. табло;
- монтаж на новодоставения електротелфер към монорелсата;
- монтаж на захранващото ел. табло;
- монтаж и подсъединяване на захранващите кабели и фестона;
- функционални изпитвания;
- първоначален технически преглед на електротелфера (крана) от техническия надзор със статично и динамично изпитване;
- изготвяне на отчетни документи.
- почистване на площадката, спускане на демонтираното оборудване до транспортна площадка на к.0, сортиране и натоварване на автотранспорт

5.3.3. Изпълнителят на монтажа да изготви линеен график по отделните части на монтажа и изпитанията, който подлежи на съгласуване от Възложителя без указване на начална дата. “АЕЦ Козлодуй” ще укаже началната дата след сключване на договора.

5.3.4. След завършване на монтажа изпълнителят изготвя следните отчетни документи: акт за завършен монтаж, акт за извършена работа и акт за функционални изпитания. Отчетните документи се изготвят в три оригинала.

5.3.5. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ “Козлодуй”.

## **6. Гаранции и гаранционно обслужване**

### **6.1. Гаранционен срок**

- не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация;
- гаранцията обхваща оборудването, описано в т.1.1.

## **7. Осигуряване на качеството**

### **7.1. Квалификация на доставчика**

Доставчикът да е производител на повдигателни съоръжения, или официален представител на фирмата производител и да удостовери това с документи.

### **7.2. Изисквания за опит на доставчика**

Доставчикът да представи референции, потвърждаващи производство или извършване на доставка на повдигателни съоръжения за последните три години.

### **7.3. Изисквания към изпълнителя на монтажната дейност**

- изпълнителят да е вписан в регистъра, по чл.36 на ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения, за което да представи удостоверение от ГД "ИДТН";

- да разполага с персонал подготвен за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД към момента на започване на монтажа;

- изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството и План за качеството за дейностите в рамките на настоящето Техническо задание по образец представен от Възложителя до един месец след подписване на договора. Документите влизат в сила след съгласуване от страна на Възложителя.

- Изпълнителят, който ще извършва строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ "Козлодуй" да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за трета категория, трета група, съответстваща на категорията на строежа.

- Дейностите по необходимите пусково-наладъчни работи на оборудването да се изпълняват от акредитирана лаборатория /орган за контрол от вида С/, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2005, за дейности, покриващи предмета на обществената поръчка.

- Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

#### **7.4. Организация на работата**

- Инвеститорски контрол по отношение на приемане и отчет на работата ще се осъществява от Управление "Инвестиции";

- Технически контрол от страна на ЕП-2 ще се осъществява от определено със заповед техническо лице.

#### **7.5. Критерии за приемане на работата**

- за етап доставка – успешно проведен входящ контрол и оформен протокол;

- за етап монтаж – успешно проведени функционални изпитания и технически преглед от орган за технически надзор.

- предадена отчетна документация, съгласно "Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството" и 30.ОУ.ОК.ИК.25, "Инструкция по качество Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи".

- инструкция за оформяне на маркировката на конструкции, системи и компоненти в ЕП-2, 30.ОУ.00.АД.29.

#### **7.6. Спазване на реда в АЕЦ "Козлодуй"**

При извършване на работата на площадката на АЕЦ "Козлодуй", Доставчикът е длъжен да спазва изискванията на ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

### **8. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител**

При използване на подизпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от под-изпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.



---

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

До  
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
гр. Козлодуй

## О Ф Е Р Т А

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:  
**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция № 1 – Проектиране, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове 6UQ12E01a,б; к.23, ред А-Б, МЗ- 6 ЕБ**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **90** календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка ние сме съгласни да представим парична/банкова<sup>1</sup> гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора.

Нашата оферта включва:

#### **1. Предложение за изпълнение на поръчката**

- 1.1. Работна програма с всички видове дейности, които ще се изпълняват (по образец).
- 1.2. Концепцията за изпълнение на дейностите посочени в работната.
- 1.3. Спецификация за доставка на оборудване и резервни части, което ще е необходимо за изпълнение на предвидените в работната програма дейности (по образец).
- 1.4. Декларация съдържаща информация за гаранционният срок на оборудването и резервните части, предмет на доставката и общо за изпълнението на задачата.
- 1.5. Декларация съдържаща информация със сроковете за изпълнение на отделните етапи, отделно изнесен общ срок за изпълнение на обществената поръчка и линеен график.
- 1.6. Декларация съдържаща информация по точка 7.4. от проекта на договора (срок за доставка на нова стока ако дефектът не може да бъде отстранен).
- 1.7. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

#### **2. Предлагана цена**

- 2.1. Ценови таблици (по образец)
  - 2.1.1. Ценова таблица № 1 за формиране цената на проектирането.
  - 2.1.2. Ценова таблица № 2 за формиране цената на оборудването и резервни части.

---

<sup>1</sup> Ненужното се зачертава

2.1.3. Ценова таблица №3 за формиране цената на демонтаж, монтаж и функционални изпитания.

2.1.4. Основните показатели за ценообразуване по отделни видове работа и механизация.

2.1.5. Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката.

2.2. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**РАБОТНА ПРОГРАМА**

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция № 1 – Проектиране, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове 6UQ12E01а,б; к.23, ред А-Б, МЗ- 6 ЕБ**

<b>№</b>	<b>Описание на видовете работи</b>	<b>Необходими човеко- месеци, /бр./</b>	<b>Отчетен документ</b>	<b>Изпълнител</b>
1				
2				
n				

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за оборудване и резервни части

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:  
**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция № 1 – Проектиране, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове 6UQ12E01a,б; к.23, ред А-Б, МЗ- 6 ЕБ**

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките	Един. мярка	К-во /бр./	Производител	Гаранционен срок	Забележка
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1						
2						
n						

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

## ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция № 1 – Проектиране, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове 6UQ12E01а,б; к.23, ред А-Б, МЗ- 6 ЕБ**

### 2.1.1. Ценова таблица № 1 за формиране цената на проектирането

№	Етапи от Работната програма	Необходими човеко- месеци (бр.)	Единична месечна ставка	Общо (А*В)
		А	В	С
1.				
n				
<i>Обща цена за проектиране в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>				

### 2.1.2. Ценова таблица № 2 за формиране цената на оборудването и резервни части

№	Описание	К-во/бр.	Ед. цена	Обща цена
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				
n				
<i>Обща цена за доставка в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>				

### 2.1.3. Ценова таблица №3 за формиране цената на демонтаж, монтаж и функционални изпитания

№	Основание за единична цена	Видове работи	Ед. мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						
2.						
n						
<i>Обща цена за демонтаж, монтаж и функционални изпитания в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>						





---

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

До  
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
гр. Козлодуй

## О Ф Е Р Т А

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:  
**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция № 2 – Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с Q = 12,5t в ЦПС-3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **90** календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка ние сме съгласни да представим парична/банкова<sup>1</sup> гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора.

Нашата оферта включва:

#### 1. Предложение за изпълнение на поръчката

- 1.1. Работна програма с всички видове дейности, които ще се изпълняват (по образец).
- 1.2. Концепцията за изпълнение на дейностите посочени в работната.
- 1.3. Спецификация за доставка на оборудване и резервни части, което ще е необходимо за изпълнение на предвидените в работната програма дейности (по образец).
- 1.4. Декларация съдържаща информация за гаранционният срок на оборудването и резервните части, предмет на доставката и общо за изпълнението на задачата.
- 1.5. Декларация съдържаща информация със сроковете за изпълнение на отделните етапи, отделно изнесен общ срок за изпълнение на обществената поръчка и линеен график.
- 1.6. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

#### 2. Предлагана цена

- 2.1. Ценови таблици (по образец)
  - 2.1.1. Ценова таблица № 1 за формиране цената на проектирането.
  - 2.1.2. Ценова таблица № 2 за формиране цената на оборудването и резервни части.
  - 2.1.3. Ценова таблица №3 за формиране цената на демонтаж, монтаж и функционални изпитания.

---

<sup>1</sup> Ненужното се зачертава

2.1.4. Основните показатели за ценообразуване по отделни видове работа и механизация.

2.1.5. Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката.

2.2. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**РАБОТНА ПРОГРАМА**

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция № 2 – Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с Q = 12,5t в ЦПС-3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура**

<b>№</b>	<b>Описание на видовете работи</b>	<b>Необходими човеко- месеци, /бр./</b>	<b>Отчетен документ</b>	<b>Изпълнител</b>
1				
2				
n				

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за оборудване и резервни части

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция № 2 – Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с Q = 12,5t в ЦПС-3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура**

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките	Един. мярка	К-во /бр./	Производител	Гаранционен срок	Забележка
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1						
2						
n						

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

## ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция № 2 – Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с Q = 12,5t в ЦПС-3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура**

### 2.1.1. Ценова таблица № 1 за формиране цената на проектирането

№	Етапи от Работната програма	Необходими човеко- месеци (бр.)	Единична месечна ставка	Общо (А*В)
		А	В	С
1.				
n				
<i>Обща цена за проектиране в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>				

### 2.1.2. Ценова таблица № 2 за формиране цената на оборудването и резервни части

№	Описание	К-во/бр.	Ед. цена	Обща цена
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				
n				
<i>Обща цена за доставка в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>				

### 2.1.3. Ценова таблица №3 за формиране цената на демонтаж, монтаж и функционални изпитания

№	Основание за единична цена	Видове работи	Ед. мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						
2.						
n						
<i>Обща цена за демонтаж, монтаж и функционални изпитания в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>						



---

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

До  
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
гр. Козлодуй

## О Ф Е Р Т А

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:  
**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция  
№ 3 – Доставка и монтаж на електротелфер**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **90** календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка ние сме съгласни да представим парична/банкова<sup>1</sup> гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора.

Нашата оферта включва:

#### **1. Предложение за изпълнение на поръчката**

1.1. Спецификация на оборудването и резервните части с включени характеристики, описание и др., специфицирани в съответствие с изискванията на техническото задание (по образец).

1.2. Декларация съдържаща информация за гаранционният срок на оборудването и резервните части, предмет на доставката и общо за изпълнението на задачата.

1.3. Декларация съдържаща информация по т. 5.4. и т. 5.5. от проекта на договора (срок за отстраняване на дефектите, срок за доставка на нова стока ако дефектът не може да бъде отстранен).

1.4. Декларация съдържаща срок за доставка, срок за монтаж и пускане в експлоатация и общ срок за изпълнение на поръчката.

1.5. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

#### **2. Предлагана цена**

2.1. Ценови таблици (по образец).

2.1.1. Ценова таблица № 1 за формиране цената на оборудването и резервни части.

2.1.2. Ценова таблица № 2 за формиране цената на демонтаж, монтаж и функционални изпитания.

2.1.3. Основните показатели за ценообразуване по отделни видове работа и механизация.

---

<sup>1</sup> Ненужното се зачертава



2.1.4. Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката.

2.2. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за оборудване и резервни части

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:  
“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция  
№ 3 – Доставка и монтаж на електротелфер

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките	Един. мярка	К-во /бр./	Производител	Гаранционен срок т. 6.1. от ТЗ	Забележка
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1						
2						
n						

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

## ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:  
**“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за Обособена позиция  
 № 3 – Доставка и монтаж на електротелфер**

### 2.1.1. Ценова таблица № 1 за формиране цената на оборудването и резервни части

№	Описание	К-во/бр.	Ед. цена	Обща цена
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				
n				
<i>Обща цена за доставка в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>				

### 2.1.2. Ценова таблица № 2 за формиране цената на демонтаж, монтаж и функционални изпитания

№	Основание за единична цена	Видове работи	Ед. мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						
2.						
n						
<i>Обща цена за демонтаж, монтаж и функционални изпитания в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>						



## УКАЗАНИЯ

### За подготовка на заявлението и на офертата

#### 1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички кандидати/участници, отговарящи на изискванията на възложителя.
- 1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението.
- 1.3. Всички образци на декларации, информационен лист, банкова гаранция за изпълнение на договор и общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.
- 1.4. При изготвяне на заявлението или офертата всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на заявленията или офертите всеки кандидат или участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
- 1.6. Всеки кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само едно заявление и само една оферта.
- 1.7. Кандидатите/Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата на договаряне с обявление.
- 1.8. Кандидатите/Участниците нямат право да използват документ или информация от документацията за участие в процедурата за цели различни от подготовката на заявлението и офертата за срока на подготовката им и до 5 /пет/ години след това.

#### 2. Подготовка на заявлението за участие в процедурата

*„Кандидат“ е физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което е подало заявление за участие в процедура на договаряне с обявление.*

2.1. Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор в срока посочен в т. IV.3.4) от обявлението.

2.2. Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:

2.2.1. **Списък на документите, съдържащи се в заявлението**, подписан от лице с представителни функции.

Документът се представя в оригинал.

2.2.2. **Документ за регистрация на кандидата или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.**

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.2.1. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето на заявленията, не по-късно от 3 месеца. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.3. **Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.**

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции. Когато Кандидат/Подизпълнител е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

**2.2.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.** Декларациите се подписват и се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Документите се изготвят по приложения образец на декларация към настоящата документация и се представят в оригинал. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

**2.2.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП,** посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.

2.2.5.1. За доказване на икономическото и финансовото си състояние кандидатите представят:

2.2.5.1.1. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за проектиране за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. **Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособени позиции №1 и №2.**

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.5.1.2. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (**Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособени позиции №1, №2 и №3**).

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

**2.2.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП,** посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.

**2.2.6.1. За доказване на техническите си възможности и/или квалификацията си Кандидатите подаващи заявление за Обособена позиция №1 (ТЗ № 2014.36.ТО.УQ.ТЗ.1203), представят:**

2.2.6.1.1. Списък на основните договори със същия или подобен предмет на поръчката (проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения (мостови кранове) и релсови пътища за тях), изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от **препоръки** за добро изпълнение.

Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал. **Референциите** се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.2.6.1.2. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж и документи, потвърждаващи квалификацията на персонала, както и квалификационната група съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” (ПБР-НУ). От списъка следва да е видно, че техническите лица притежават 5 (пета) квалификационна група по (ПБР-НУ).

Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал, документите – заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

2.2.6.1.3. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за всички части на проекта на лицата, които ще извършат проектирането във връзка с изискването на т. III.3.1 от Обявлението.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.1.4. Удостоверение от ГД “ИДТН” за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.1.5. Сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на системата за управление на качеството на

кандидата с ISO 9001:2008, за дейностите проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения и кранови пътища.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

**2.2.6.2. За доказване на техническите си възможности и/или квалификацията си Кандидатите подаващи заявление за Обособена позиция №2 (ТЗ № 2014.30.ТО.UQ.ТЗ.1195), представят:**

2.2.6.2.1. Списък на основните договори със същия или подобен предмет на поръчката (проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения (мостови кранове), изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал. Референциите се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.2.6.2.2. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж и документи, потвърждаващи квалификацията на персонала, както и квалификационни групи съгласно “Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи” (ПБЗР-ЕУ) и “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” (ПБР-НУ). От списъка следва да е видно, че техническите лица притежават 4 (5) квалификационна група по (ПБЗР-ЕУ) и 5 квалификационна група по (ПБР-НУ).

Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал, документите – заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

2.2.6.2.3. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за всички части на проекта на лицата, които ще извършат проектирането във връзка с изискването на т. III.3.1 от Обявлението. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.2.4. Удостоверение от ГД “ИДТН” за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.2.5. Сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с ISO 9001:2008, за дейностите проектиране и монтаж на повдигателни съоръжения.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.2.6. Сертификат за въведена система за управление за качество от фирмата производител на електротелфера, съгласно ISO 9001:2008 издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.2.7. Сертификат за акредитация на лаборатория /орган за контрол от вид С/ за ПНР на подежни съоръжения, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2005 “или еквивалент”.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

**2.2.6.3. За доказване на техническите си възможности и/или квалификацията си Кандидатите подаващи заявление за Обособена позиция №3 (ТЗ №2014.36.РО.UQ.ТЗ.1191), представят:**

2.2.6.3.1. Списък на основните договори със същия или подобен предмет на поръчката (производство и/или доставка и монтаж на повдигателни съоръжения), изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от

**препоръки** за добро изпълнение.

Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал. **Референциите** се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.3.2. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж и документи, потвърждаващи квалификацията на персонала., както и квалификационни групи съгласно “Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи” (ПБЗР-ЕУ) и “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” (ПБР-НУ). От списъка следва да е видно, че техническите лица притежават 4 (5) квалификационна група по (ПБЗР-ЕУ) и 5 квалификационна група по (ПБР-НУ).

Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал, документите – заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

2.2.6.3.3. Удостоверение от ГД “ИДТН” за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.3.4. Сертификат за акредитация на лаборатория /орган за контрол от вид С/ за ПНР на подземни съоръжения, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2005 “или еквивалент”.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.6.3.5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за обекти III категория III група.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

**2.2.7. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.**

При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на участие на всеки подизпълнител.

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.2.8. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения”.**

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.8.1. Документите по т. 2.2.1. до 2.2.6. и 2.2.14. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.2.7. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

**2.2.9. Декларация за кои обособени позиции ще участва Кандидата.**

Декларацията се подава в свободен текст, подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.2.10. Декларация за страна на произход и производител на стоката по отделните обособени позиции** (посочва се производителя и държавата в която е произведена стоката).

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.2.11. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на оборудването (в случай, че кандидатът не е производител). Изискване към Кандидатите, подаващи заявление за Обособена позиция №3.**

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат от лице с представителни функции.



#### 2.2.12. Декларация за приемане на условията на проекта на договор.

Документът се изготвя по приложения образец на декларация към настоящата документация и се представя в оригинал.

#### 2.2.13. Декларация за подаване на оферта.

Документът се изготвя по приложения образец на декларация към настоящата документация и се представя в оригинал.

#### 2.2.14. Информационен лист.

Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

2.3. Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език, документът за регистрация се представя в официален превод, а документите: доказателства за икономическото и финансовото състояние, доказателства за техническите възможности и/или квалификация; декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5, които са на чужд език, се представят и в превод.

2.4. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

2.4.1. Документите по т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2.4.2. Документите по т. 2.2.5. и т. 2.2.6. се представят само за кандидатите, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания посочени в т. III.2.2) и т. III.2.3) от обявлението.

2.4.3. Към заявлението се прилага и учредителния документ на обединението, в който задължително се посочва представляващият.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.5. Изисквания за представяне на заявлението.

2.5.1. Всички документи, свързани със заявлението следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

2.5.2. Желателно е заявлението да бъде поставено в папка и подредено по реда, посочен в т.2.2 от настоящите указания. Документите в заявлението да бъдат номерирани (стр. .. от общ бр. стр. ..).

2.5.3. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство. Върху плика кандидатът изписва **“Заявление за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за обособени позиции №№ .....,** точното си наименование, адрес по регистрация, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

2.5.3.1. При кандидатстване за повече от една обособена позиция, пликът по т. 2.5.3. трябва да съдържа отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис: **“Заявление за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за обособена позиция № .....** /наименование на обособената позиция/.

2.5.4. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.5.5. Възложителят не приема заявления, съобщени по телефона или изпратени по факс или електронен път.

2.5.6. При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

2.5.7. Възложителят изпраща писмени покани за участие в договарянето на всички определени при предварителния подбор кандидати.

### 3. Подготовка на офертата за участие в процедурата

*„Участник” е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта.*

3.1. Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление подава кандидат, който е получил

писмена покана от Възложителя.

3.2. Участникът представя офертата си в срок, посочен в поканата за участие в договарянето.

3.3. Офертата се изготвя по образца, приложен към документацията за участие в процедурата. Условието в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променени от тях.

3.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

3.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

#### **4. Съдържание на офертата и изисквания при изготвянето ѝ**

4.1. Офертата на участника съдържа:

Образец на офертата, съдържащ точен списък на документите, които участникът прилага.

Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

4.1.1. **“Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № ....., трябва:**

4.1.1.1. Да бъде **изготвено** въз основа на изискванията на техническото задание и образца на офертата за съответната обособена позиция.

4.1.1.2. Да **съдържа** документите и информацията, указани в т. 1 от образца на оферта за съответната обособена позиция.

4.1.1.2.1. При изготвяне на работната програма в хронологичен ред подробно да се опишат видовете дейности, които ще се изпълняват (минимално съдържание): пълно описание на организацията на дейностите (обем, последователност и срокове, за проектирането – разпределението във времето на човешките ресурси); отговорности и правомощия на участника по време на изпълнение на дейностите; начини и методи на контрол на целия процес.

4.1.1.2.2. При изготвяне на Концепцията за изпълнение на дейностите посочени в работната програма детайлно се описват обхвата и съдържанието на всички етапи и дейности посочени в работната програма, разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (брой проектантски по съответните части) съобразени с условията за изпълнение на дейностите от Техническото задание за съответната обособена позиция, график и срок за изпълнение на дейностите, съобразен с етапите на работната програма и разпределението във времето човешки ресурси, начин и методите на контрол на целия процес на изпълнение на дейностите.

4.1.1.2.3. При изготвяне на линейния график следва да се вземат предвид сроковете за представяне на входни данни и отстраняване на пропуски и недостатъци.

4.1.1.3. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

4.1.2. **“Предлагана цена” за обособена позиция № ....., трябва:**

4.1.2.1. Да бъде **изготвена и да съдържа** документите и информацията, указани в т. 2 от образца на оферта за съответната обособена позиция.

4.1.2.1.1. Цената за проектиране (в лева без ДДС), да бъде формирана от необходимия брой човеко-месеци, единичната месечна ставка и производението от двете.

4.1.2.1.2. Цената на доставката (в лева без ДДС), да бъде с попълнена единична и обща цена за всяка позиция от спецификацията, формирана при условие на доставка DDP Козлодуй (Incoterm's 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми.

4.1.2.1.3. Цената за демонтаж, монтаж и функционални изпитания (в лева без ДДС), да бъде формирана на база количества и часови ставки, посочени в офертата.

4.1.2.1.4. Общата цена за изпълнение предмета на поръчката (в лева без ДДС), да бъде формирана както сбор от цените на съответните етапи.

4.1.2.1.5. Да съдържа разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

4.1.3. Разработването на ПОК/ПК, когато се изисква съгласно техническото задание и е включено като етап от Работната програма, не трябва да се остойностява и да бъде етап за плащане.

4.1.4. Посочените в офертата цени подлежат на договаряне, но се фиксират със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

4.1.5. Допуснати в офертата аритметични и технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

4.1.6. Участникът задължително предлага начин на плащане в съответствие с проекта на договор,

приложен към настоящата документация.

4.1.7. В случай че има несъгласие с някоя от клаузите на проекта на договора, участника прилага и Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор.

4.2. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат.

4.3. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

4.4. Всички документи, свързани с офертата следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

4.5. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лицето представляващо участника и свеж печат.

4.6. Желателно е “Предложението за изпълнение на поръчката” и “Предлаганата цена” да бъдат поставени в папки и да бъдат номерирани (стр. ... от общ бр. стр. ...).

#### **5. Окомплектоване и подаване на офертата**

5.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения” за обособени позиции №№ .....**”

5.2. Предложението за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: **“Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № .....**”, поставен в плика с офертата.

5.2.1. В плика с **“Предложение за изпълнение на поръчката”** се поставят документите, изброени в т. 1 от Образеца на оферта и Образеца на офертата.

5.3. Предлаганата цена за всяка обособена позиция се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: **“Предлагана цена за обособена позиция № .....**”, поставен в плика с офертата.

5.3.1. В плика с **“Предлагана цена”** се поставят документите, изброени в т. 2 от Образеца на оферта.

5.4. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

5.5. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

5.6. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5.7. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5.8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

#### **6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

№.....

Днес, \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2014 г., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от ..... – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....”, гр. ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ....., представлявано от ..... – ....., наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ...../..... 2014 г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения**” се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения. Предметът обхваща Обособена позиция № 1 – Проектиране, доставка на елементи и монтаж на ново закрепване на релсов път на кранове 6UQ12E01a,б; к.23, ред А-Б, МЗ- 6 ЕБ, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание № 2014.36.ТО.UQ.ТЗ.1203 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Работна програма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Приложение № 4 – Спецификация за доставка на оборудване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Приложение № 5 – Срок и линеен график на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 6 – Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейността по т.1.1 включва следните етапи:

1.2.1. Работно проектиране

1.2.2. Доставка на оборудване

1.2.3. Демонтаж, монтаж и функционални изпитания

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на ..... лева (словом .....) без ДДС, в това число:

2.1.1. Цената за проектирането е в размер на ..... лева (словом .....) лева без ДДС.

2.1.2. Цената за оборудването е в размер на ..... лева (словом .....) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.1.3. Цената за демонтаж, монтаж и функционални изпитания е в размер на ..... лева (словом .....) без ДДС.

2.2. Посочените в Приложение № 6 - Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени са твърди, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3. Посочените общи цени в Приложение № 6 - Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са пределни, доказват се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.4. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. както следва:

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Експертен технически съвет (ЕТС) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срещу представена оригинална фактура за стойността му и Протокол от ЕТС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки.

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на демонтаж, монтаж и функционални изпитания, срещу представяне на Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, Акт за успешно проведени функционални изпитания и оригинална фактура за стойността им.

– **Окончателно плащане** в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекүтивната документация по точка 5.1.17.

2.6. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

**Банка:** .....

**IBAN:** .....

**BIC:** .....

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на всички етапи е ..... месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 5 – Срок и линеен график на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на подписване на договора.

3.2. Сроковете за изпълнение на дейностите по отделните етапи са както следва:

3.2.1. Срока за представяне на Работен проект е ..... календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2.2. Срока за доставка на оборудването е ..... календарни дни, считано от датата на утвърден протокол за приемане на Работния проект от ЕТС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без забележки.

3.2.3. Срока за демонтаж, монтаж и функционални изпитания е ..... календарни дни (**максимум 45 календарни дни**), считано от датата на даване фронт за работа.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа.

4.1.2. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на писменото им поискване.

4.1.3. Да назначи Експертен технически съвет, който да разгледа и приеме проекта при условията на настоящия договор.

4.1.4. Да уведоми три работни дни предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в Експертен технически съвет.

4.1.5. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с оглед изискванията на този договор.

4.1.6. Да извърши входящ контрол в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.1.7. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.2. Да приеме проекта по точка 1.2.1. от настоящия договор без забележки или при констатиране на несъответствия да го върне на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** със срок за отстраняването им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на доставеното оборудване при извършване на входящ контрол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да развали договора, ако стане ясно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да спазва срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

## **5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с Техническо задание № 2014.36.ТО.UQ.ТЗ.1203 - Приложение № 2 към настоящия договор в сроковете, посочени в Приложение № 5 – Срок и линеен график, съгласно Раздел 3 от настоящия договор.

5.1.2. Да представи списък за необходими проектни входни данни, в срок от 10 (десет) дни, считано от датата на подписване на договора.

5.1.3. Да предаде изработения проект на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език, 7 (седем) екземпляра на български език и 1 (един) брой на оптичен носител.

5.1.4. Да отстрани за своя сметка в 15 (петнадесет) дневен срок констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация. Всички корекции и/или редакции да бъдат представени по реда на т. 5.1.3. от настоящия договор.

5.1.5. Да присъства при необходимост при разглеждане на резултатите на Експертен технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да изготви окончателна Техническа спецификация за доставка на оборудване на етап Работен проект, която става неразделна част от настоящия договор.

5.1.7. Да изготви окончателна количествена сметка с шифри за видовете работи на етап Работен проект.

5.1.8. След приемането на Работения проект, да остойности количествената сметка и техническата спецификация, в съответствие с ценовите показатели в Приложение № 6 - Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, количествено-стойностната сметка и техническата спецификация стават неразделна част от настоящия договор.

5.1.9. Да извърши доставката след приемане на Работния проект на Експертен технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.10. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

5.1.11. Да завери всеки екземпляр от проекта с печат за пълна проектантска правоспособност.

5.1.12. Да достави материалите и оборудването по точка 1.2.2. от договора при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010 и да извърши входящ контрол на доставките в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи.

5.1.13. Да осигури необходимата за монтажните дейности механизация.

5.1.14. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.15. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.16. Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за завършване на монтажните дейности и готовност за провеждане на функционални изпитания.

5.1.17. Да изготви и предаде актуализираните проекти (екзекутивната документация) в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на оптичен, след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.18. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.19. Да сортира по вид и подготви демонтираното оборудване за транспортиране извън МЗ-6 блок.

5.1.20. Да представи всички документи по т. 2.5. от настоящия договор за плащане на съответния етап до 30 (тридесет) дни след приключване и приемане на дейностите от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.21. Работният проект следва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има възможност да осигури необходимите условия от негова страна и същото не пречи на основата, ремонтната му дейности или други негови спомагателни дейности.

5.2.2. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

## **6. ПРИЕМАНЕ**

6.1. При завършване на всеки етап от възложената задача **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

6.2. Предаването на проектите се извършва в Управление „Инвестиции”. Разглеждането на проекта се извършва по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от назначен от него Експертен технически съвет не по-късно от 30 (тридесет) дни след представянето му. По преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, е възможно повторно разглеждане на разработката от Експертен технически съвет след наложените се корекции.

6.3. При предаване и приемане на оборудването страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

6.4. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на оборудването преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

6.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разноски и риск.

6.6. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7 20 47 или e-mail: commercial@npp.bg, до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

6.7. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

План за контрол на качеството за доставка

Спецификации на доставеното оборудване и резервни части

Сертификат/Декларация за произход

Декларация за съответствие

Сертификати за качество на вложените материали и окомплектовани изделия

Ръководство за потребителя на български език.

6.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

6.9. Монтажните дейности се считат за приключили след успешно завършени функционални изпитания и успешни преглед и изпитания от упълномощени лица от ГД “ИДТН” по реда на “Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения”.

## 7. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Оборудването трябва да бъде доставено с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със декларация/сертификат за съответствие.

7.2. Гаранционните срокове са както следва:

7.2.1. За доставеното оборудване – ..... (.....) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

7.2.2. За монтажните дейности – ..... (.....) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

7.3. Ако в рамките на гаранционните срокове се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от **7 (седем) работни дни** от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.4. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от ..... (.....) календарни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2.

7.5. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 7.2./.

7.6. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

## 8. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА

8.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получава изключително право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на резултатите от изпълнението на услугата в страната и чужбина за срок от 10 години.

8.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** запазва авторските си права върху резултатите по договора определен от Закона за авторското право и сродните му права в Глава IV, Раздел I, чл.15, с изключение на ал.1, т.8, пак там.

8.3 Двете страни могат да внасят изменения в приетата разработка само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

8.4 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че разработките по договора са патентно чисти и трети лица не притежават права върху тях. В случай, че трети лица предявяват основателни претенции **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** понася всички загуби, произтичащи от това.



**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

9.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание № 2014.36.ТО.UQ.ТЗ.1203 на

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**

Приложение № 3 – Работна програма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

Приложение № 4 – Спецификация за доставка на оборудване на

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

Приложение № 5 – Срок и линеен график на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

Приложение № 6 – Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

9.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е ....., тел.: 0973/7..... .

9.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е ..... тел.: .....

9.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**10. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

гр. ....

ул. ....

тел/факс: .....

e-mail: .....

ЕИК .....

ИН по ЗДДС BG .....

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

.....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

.....

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

№.....

Днес, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2014 г., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от ..... – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....”, гр. ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ....., представлявано от ..... – ....., наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ...../..... 2014 г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения**” се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения. Предметът обхваща Обособена позиция № 2 – Преустройство на електрически мостови кранове 5UQ18E01, 5UQ18E02, 6UQ18E01 и 6UQ18E02 с Q = 12,5t в ЦПС-3,4: Проектиране по механичната и електрическа част на крановете, доставка и монтаж на 4 броя електротелфери, материали и апаратура, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание № 2014.30.ТО.UQ.TЗ.1195 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Работна програма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Приложение № 4 – Спецификация за доставка на оборудване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Приложение № 5 – Срок и линеен график на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 6 – Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейността по т.1.1 включва следните етапи:

1.2.1. Работно проектиране

1.2.2. Доставка на оборудване

1.2.3. Демонтаж, монтаж и функционални изпитания

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на ..... лева (словом .....) без ДДС, в това число:

2.1.1. Цената за проектирането е в размер на ..... лева (словом .....) лева без ДДС.

2.1.2. Цената за оборудването е в размер на ..... лева (словом .....) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.1.3. Цената за демонтаж, монтаж и функционални изпитания е в размер на ..... лева (словом .....) без ДДС.

2.2. Посочените в Приложение № 6 - Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени са твърди, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. както следва:

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му

на Специализиран технически съвет (СТС) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срещу представена оригинална фактура за стойността му и Протокол от СТС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки.

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на демонтаж, монтаж и функционални изпитания, срещу представяне на Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, Акт за успешно проведени функционални изпитания и оригинална фактура за стойността им.

– **Окончателно плащане** в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по точка 5.1.17.

2.5. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

**Банка:** .....

**IBAN:** .....

**BIC:** .....

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на всички етапи е ..... месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 5 – Срок и линеен график на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на подписване на договора.

3.2. Сроковете за изпълнение на дейностите по отделните етапи са както следва:

3.2.1. Срока за представяне на Работен проект е ..... календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2.2. Срока за доставка на оборудването е ..... календарни дни, считано от датата на утвърден протокол за приемане на Работния проект от СТС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без забележки.

3.2.3. Срока за демонтаж и монтаж на оборудването и функционални изпитания на крановете на 5<sup>-ти</sup> ЕБ е ..... календарни дни (**максимално по 60 дни на кран**), считано от датата на даване фронт за работа.

3.2.4. Срока за демонтаж и монтаж на оборудването и функционални изпитания на крановете на 6<sup>-ти</sup> ЕБ е ..... календарни дни (**максимално по 60 дни на кран**), считано от датата на даване фронт за работа.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа.

4.1.2. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на писменото им поискване.

4.1.3. Да назначи Специализиран технически съвет, който да разгледа и приеме проекта при условията на настоящия договор.

4.1.4. Да уведоми три работни дни предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в Специализиран технически съвет.

4.1.5. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с оглед изискванията на този договор.

4.1.6. Да извърши входящ контрол в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.1.7. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.2. Да приеме проекта по точка 1.2.1. от настоящия договор без забележки или при констатиране на несъответствия да го върне на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** със срок за отстраняването им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на доставеното оборудване при извършване на входящ контрол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да спази срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

## 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с Техническо задание № 2014.36.ТО.UQ.T3.1203 - Приложение № 2 към настоящия договор в сроковете, посочени в Приложение № 5 – Срок и линеен график, съгласно Раздел 3 от настоящия договор.

5.1.2. Да представи списък за необходими проектни входни данни, в срок от 10 (десет) дни, считано от датата на подписване на договора.

5.1.3. Да предаде изработения проект на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език, 7 (седем) екземпляра на български език и 1 (един) брой на оптичен носител.

5.1.4. Да отстрани за своя сметка в 15 (петнадесет) дневен срок констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация. Всички корекции и/или редакции да бъдат представени по реда на т. 5.1.3. от настоящия договор.

5.1.5. Да присъства при необходимост при разглеждане на резултатите на Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да изготви окончателна Техническа спецификация за доставка на оборудване на етап Работен проект, която става неразделна част от настоящия договор.

5.1.7. Да изготви окончателна количествена сметка с шифри за видовете работи на етап Работен проект.

5.1.8. След приемането на Работения проект, да остойности количествената сметка и техническата спецификация, в съответствие с ценовите показатели в Приложение № 6 - Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, количествено-стойностната сметка и техническата спецификация стават неразделна част от настоящия договор.

5.1.9. Да извърши доставката след приемане на Работния проект на Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.10. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

5.1.11. Да завери всеки екземпляр от проекта с печат за пълна проектантска правоспособност.

5.1.12. Да достави материалите и оборудването по точка 1.2.2. от договора при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010 и да извърши входящ контрол на доставките в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи.

5.1.13. Да осигури необходимата за монтажните дейности механизация.

5.1.14. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.15. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.16. Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за завършване на монтажните дейности и готовност за провеждане на функционални изпитания.

5.1.17. Да изготви и предаде актуализираните проекти (екзекутивната документация) в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на оптичен, след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.18. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТБЕЦМ.

5.1.19. Да сортира по вид и подготви демонтираното оборудване за транспортиране извън Машинна зала – ЦПС 3, 4.

5.1.20. Да почисти, грундира и боядиса металоконструкцията и площадките в зоните на монтаж на новото оборудване.

5.1.21. Да представи всички документи по т. 2.4. от настоящия договор за плащане на съответния етап до 30 (тридесет) дни след приключване и приемане на дейностите от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.22. Работният проект следва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има възможност да осигури необходимите условия от негова страна и същото не пречи на основата, ремонтната му дейности или други негови спомагателни дейности.

5.2.2. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

## 6. ПРИЕМАНЕ

6.1. При завършване на всеки етап от възложената задача **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

6.2. Предаването на проектите се извършва в Управление „Инвестиции“. Разглеждането на проекта се извършва по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от назначен от него Специализиран технически съвет не по-късно от 30 (тридесет) дни след представянето му. По преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, е възможно повторно разглеждане на разработката от Специализиран технически съвет след наложилите се корекции.

6.3. При предаване и приемане на оборудването страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

6.4. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на оборудването преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

6.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разноски и риск.

6.6. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7 20 47 или e-mail: commercial@npp.bg, до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

6.7. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

План за качеството на доставка

Спецификации на доставеното оборудване

Технически паспорт с принципни и монтажни ел. схеми

Инструкции за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт

Програма за функционални изпитания, която подлежи на съгласуване от Възложителя

Протоколи от заводски изпитания

Сертификати за качество на вложените материали и окомплектоващи изделия

Декларация за съответствие и произход

Ръководство за потребителя

6.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език.

6.9. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

6.10. Монтажните дейности се считат за приключени, след успешно извършени функционални изпитания и регистриран Акт за функционални изпитания за всеки отделен кран, оценка на съответствието от изпълнителя, съгласно изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините” – от 19.06.2008 г., декларация за съответствие и положителен резултат след преглед и изпитване от органите за технически надзор към РО ИДТН гр. Враца.

## 7. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Оборудването трябва да бъде доставено с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със декларация/сертификат за съответствие.

7.2. Гаранционните срокове са както следва:

7.2.1. За доставеното оборудване – ..... (.....) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

7.2.2. За монтажните дейности – ..... (.....) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

7.3. Ако в рамките на гаранционните срокове се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. В срок от **12 (дванадесет)** часа от писменото уведомяване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати свой представител/и на място за установяване на дефекта и минималния технологично необходим срок за отстраняването му, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол.

7.4. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от /т. 7.2./.

7.5. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпрати свой представител/и за установяване на дефекта и минималния технологично необходим срок за отстраняването му **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства, или с помощта на трети лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи във връзка с отстраняването им.

7.6. В случай на прилагане на точка 7.5. от настоящия договор гаранционното обслужване остава в сила.

7.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 7.2./.

## **8. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА**

8.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получава изключително право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на резултатите от изпълнението на услугата в страната и чужбина за срок от 10 години.

8.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** запазва авторските си права върху резултатите по договора определен от Закона за авторското право и сродните му права в Глава IV, Раздел I, чл.15, с изключение на ал.1, т.8, пак там.

8.3 Двете страни могат да внасят изменения в приетата разработка само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

8.4 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че разработките по договора са патентно чисти и трети лица не притежават права върху тях. В случай, че трети лица предявяват основателни претенции **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** понася всички загуби, произтичащи от това.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

9.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание № 2014.30.ТО.UQ.T3.1195 на

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**

Приложение № 3 – Работна програма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

Приложение № 4 – Спецификация за доставка на оборудване на

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

Приложение № 5 – Срок и линеен график на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

Приложение № 6 – Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

9.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е ....., тел.: 0973/7..... .

9.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е .....тел.: .....

9.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## **10. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

гр. ....

ул. ....

тел/факс: .....

e-mail: .....

ЕИК .....

ИН по ЗДДС BG .....

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

.....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

.....

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

№.....

Днес, \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2014 г., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от ..... – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и “.....”, гр. ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ....., представлявано от ..... – ....., наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ...../..... 2014 г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения**” се сключи настоящият договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения. Предметът обхваща Обособена позиция № 3 – Доставка и монтаж на електротелфер, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание № 2014.36.РО.UQ.ТЗ.1191 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация за доставка на оборудване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейността по т.1.1 включва следните етапи:

- 1.2.1. Доставка на оборудване, наричано за краткост в договора “стока”;
- 1.2.2. Демонтаж, монтаж и функционални изпитания.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на ..... лева (словом: .....) без ДДС, и е както следва:

2.1.1. Цената за доставка на стоката е ..... лева (словом: .....) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.1.2. Цената за демонтаж, монтаж и функционални изпитания е в размер на ..... лева (словом .....) без ДДС.

2.2. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. както следва:

- **Плащане**, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

- **Плащане**, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на демонтаж, монтаж и функционални изпитания, срещу представяне на Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, Акт за успешно проведени функционални изпитания и оригинална фактура за стойността им.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: ..... ;  
IBAN: ..... ;  
BIC: .....



### **3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е ..... месеца/календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са както следва:

3.2.1. Срокът за доставка на стоката е ..... месеца/календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2.2. Срокът за демонтаж, монтаж и функционални изпитания е ..... месеца/календарни дни, считано от датата на даване фронт за работа на обекта.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

### **4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.**

#### **ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.**

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемо - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7 20 47 или e-mail: commercial@npp.bg, до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Технически паспорт с принципни и монтажни ел. схеми
- Сертификати на основни възли и елементи
- Сертификат за съответствие, издаден от завода производител
- Декларация за произход
- Гаранционна карта с гаранционен срок
- Свидетелство/Протокол за извършени изпитания
- Инструкции за монтаж
- Инструкции за експлоатация и изисквания за съхранение
- Инструкции за техническо обслужване и ремонт
- Декларация за отсъствие на опасни материали
- Програма за функционални изпитания, която подлежи на съгласуване от Възложителя
- Документация по чл. 38 на НБЕТНПС за преустройството на крана

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.8. Монтажните дейности се считат за приключили след успешно завършени функционални изпитания и успешни преглед и изпитания от упълномощени лица от ГД "ИДТН" по реда на "Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения".

### **5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ**

5.1. Стоката предмет на настоящия договор, ще бъде доставена с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката

с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. Гаранционните срокове са както следва:

5.3.1. За стоката, предмет на настоящия договор – ..... (минимум 24 месеца) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

5.3.2. За монтажните дейности – ..... месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

5.4. Ако в рамките на гаранционните срокове се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от ..... дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от ..... (.....) календарни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от /т. 5.3./.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание № 2014.36.РО.UQ.T3.1191 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация за доставка на оборудване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е ..... , тел.:0973/7..... .

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е ..... , тел.: ..... .

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
гр. ....  
ул. ....  
тел/факс: .....  
e-mail: .....  
ЕИК .....  
ИН по ЗДДС BG .....

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
.....

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
.....

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	7
16.	НЕУСТОЙКИ .....	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	8
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	9
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	9
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	9
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	10
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА .....	10

## **1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР**

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

## **2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престоили при него.

## **3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА**

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## **4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **5. ОБЕДИНЕНИЯ**

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за вношения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството,

в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

## **9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА**

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкцията за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

## **10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА**

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно

ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция по радиационна защита на V и VI блок”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД”, идент. № ХОГ.ИР3.01;

- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, идент. № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

## 14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

## 16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

## **17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА**

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## **18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

## **19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ**

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата

страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

### 24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.....

ул. ....

тел/факс: .....

E-mail: .....

ЕИК .....

ИН по ЗДДС .....

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

.....

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал. 9 от ЗОП  
във връзка с участие в процедура

с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
  - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
  - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал.5, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9от ЗОП

във връзка с участие в процедура

с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. \_\_\_\_\_, когото представлявам:

а) Не е обявено в несъстоятелност;

б) Не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове.

в) Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_ г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Когато Кандидатът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за подаване на оферта

от Кандидат за участие в процедура на договаряне с обявление

с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В случай, че бъдем одобрени в предварителния подбор и бъдем поканени за участие в договарянето ще представим първоначална оферта.

2. За подготовка и представяне на оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими **10** календарни дни след получаване на писмена покана за представяне на оферта.

3. Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на оферта посочения по-горе срок или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД съгласно чл.104а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, относно срока за представяне на офертите.

4. Запознати сме със законното право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички кандидати, да определи срок за представяне на офертите, който обаче не може да бъде по-кратък от 19 дни от датата на поканата за участие.

\_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Когато Кандидатът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 77, ал. 3, т. 9 от ЗОП

във връзка с участие в процедура

с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Приемам условията на проекта на договора, включително специфичните и общите условия към него, приложени към документацията за участие в процедурата.

\_\_\_\_\_ г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Когато Кандидатът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.



**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

До  
“ ” ЕАД  
гр.

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [посочва се предмета и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ % [посочва се размера от обявлението за участие] от общата стойност на поръчката, а именно \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,  
(БАНКА)

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА

<b>Наименование на Кандидата:</b>	<i>Посочете точно наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
<b>Седалище по регистрация:</b>	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
<b>Точен адрес за кореспонденция</b>	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
<b>Лице за контакти</b>	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
<b>Телефонен номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
<b>Факс номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
<b>Електронен адрес</b>	
<b>Интернет адрес</b>	
<b>Правен статус</b>	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
<b>ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация</b>	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
<b>ИН/ЕИК</b>	
<b>Банкови реквизити</b>	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
<b>Предмет на поръчката</b>	<b>Проектиране, доставка и монтаж на повдигателни съоръжения</b>
<b>Номер на поръчката</b>	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки</i>
<b>Дата на изготвяне на заявлението</b>	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2014 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия кандидата)

\_\_\_\_\_ (наименование на кандидата)