




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Проектиране, доставка и монтаж на сухи трансформатори 6/0,4kV в цех БПС (3 /три/ броя КТП; 2 /два/ броя сухи трансформатори 400kVA и 1 /един/ брой сух трансформатор 250kVA)”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-3970/07.07.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Как да бъдат окомплектовани новите КТП: с комплектна разпределителна уредба средно напрежение (КРУ) или с класически първични съоръжения?

ОТГОВОР:

Поради повишените изисквания за надеждност и сигурност на оборудването, което захранва отговорни консуматори - кран на Пристанище АЕЦ и грайферен кран за почистване на груби решетки на БПС е необходимо новите КТП да бъдат окомплектовани с комплектна разпределителна уредба средно напрежение (КРУ).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН ГЕНОВ

