



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

**Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:**

**“Проектиране на нова връзка на напорни към сливни тръбопроводи Ф 2020мм от 15 и 16 ПВЦ - ЦПС-2 и прилежаща опорна система за допълнително подаване на вода в ТК-1 (топъл канал-1)”**

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице по процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следните разяснения:

**ВЪПРОС 1:** В точка 1.4. от ТЗ се споменава сеизмичната категория на системи от СК-3, а проектирането се отнася за системи на 4 блок.  
Как да тълкуваме информацията?

**ОТГОВОР № 1:** Тръбороводи от системи Циркулационна вода 4 блок.