




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Основен ремонт на кабелни канали и кабелни лавици в ОРУ 110kV, 220kV, 400kV и връзките с ЕП-2”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

За изпълнение на дейностите предвид работното място и среда/наличие на йонизиращи лъчения и електромагнитни лъчения/ изисква ли се намалено работно време и какво е то?

ОТГОВОР: Няма да се работи в зона строг режим. Може да се работи на трисменен режим с нормално и удължено работно време.

ВЪПРОС:

Каква е границата на огнеустойчивост за обмазаното огнезащитно покритие на кабелите и кабелните канали?

ОТГОВОР: Съгласно изискването на нормативните документи, граница на огнеустойчивост на предотвратяващата разпространението на огън боя не се нормира. Граница (степен) на огнеустойчивост се определя за противопожарни прегради и стени.

ВЪПРОС:

Какви са изискванията за: специално работно облекло; специални средства за защита; колективни средства за защита (на колко човека се изисква по един брой от съответното средство за защита)?

ОТГОВОР:

В техническото задание нямаме изисквания за употреба на специално работно облекло. Работата ще е на открито - в разпределителната уредба и изискванията ни в ТЗ са базирани на тези от ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ за работа в такива условия и среда. При радиационна авария специални средства за защита ще бъдат осигурени от АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИЛИМИТЪР АНГЕЛОВ

