



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АВ-1858

гр. Козлодуй, 19 / 06 2015 г.,

На основание чл. 89, ал. 6 във връзка с чл. 73 ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД-3180/04.11.2014г. и Заповед № АД-3184/04.11.2014г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-263/24.09.2014г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: “**Основен ремонт на кабелни канали и кабелни лавици в ОРУ 110kV, 220kV, 400kV и връзките с ЕП-2**” и публикувано обявление в регистъра на АОП от 24.09.2014г. и ОВ под номер 2014/S186-328930 от 27.09.2014г.

О Б Я В Я В А М

1. **Класирането** в процедурата, съгласно критерият за оценка на офертите – най-ниска цена, както следва:

Първо място: “МЕГА ЕЛ” ЕООД с. Казичене

Телефон: 02/ 975 05 05

Факс: 02/ 975 10 10

Email: office@megael.com

Лице за контакти: Кристина Михайлова – Изпълнителен директор

Второ място: “БУЛЕЛЕКТРИКС” ООД гр. Бургас

Телефон: 056/ 83 60 61

Факс: 056/ 81 60 98

Email: office@bulelectrics.bg

Лице за контакти: Тодор Златаров – Управител

2. **Участника “МЕГА ЕЛ” ЕООД с. Казичене**, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосоченият предмет с мотива, че е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите.

3. **Отстранените Участници:**

“ЕЛЕКТРОЛУКС Табаков и синове” ООД гр. Пловдив с подадена оферта Вх. № ОП-39/15.01.2015 г.

Телефон: 032/ 96 92 80

Факс: 032/ 96 92 81

Email: ntelectrolux@abv.bg

Лице за контакти: Георги Табаков – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т.3.4 от Техническото задание и т. 4.1.1.1. от Указания за подготовка на офертата по отношение на Технология за подмяна на кабелните канали и кабелни лавици в представената техническа оферта:

Участникът само е декларирал изпълнение на дейност “демонтиране на стари кабелни лавици” без да е указал технология за извършване на дейността;

Липсва пълно описание на обема, вида и последователността за изпълнение на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на технологията за повдигане на съществуващите кабели и осигуряването на възможност за демонтаж на съществуващите кабелни скари. Без да бъдат безопасно повдигнати и укрепени работещите /под напрежение/ кабели, съществуващите кабелни скари няма да бъдат освободени от тежестта, и съответно

няма да бъдат осигурени условия за демонтаж на съществуващите кабелни скари и последващ монтаж на новите кабелни скари. Без да бъдат повдигнати и укрепени работещите /под напрежение/ кабели няма да бъдат осигурени условия за полагането /преместването/ им върху лавиците на новите кабелни скари /т. 3.4.5. от Техническото задание/.

Консорциум "МАКСЕЛ" гр. София с подадена оферта Вх. № ОП-40/15.01.2015 г

Телефон: 02/ 970 40 40

Факс: 02/ 970 40 42

Email: office@telelink.com

Лице за контакти: Евгени Борисов – Управител и Димитър Шевичков – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т.3.4 от Техническото задание и т. 4.1.1.1. от Указания за подготовка на офертата по отношение представяне на Технология за подмяна на кабелните канали и кабелни лавици. В представената техническа оферта:

Участникът само е декларирал изпълнение на дейност "демантиране на стари кабелни лавици" без да е указал технология за извършване на дейността;

Липсва пълно описание на обема, вида и последователността за изпълнение на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на технологията за повдигане на съществуващите кабели и осигуряването на възможност за демонтаж на съществуващите кабелни скари. Без да бъдат безопасно повдигнати и укрепени работещите /под напрежение/ кабели, съществуващите кабелни скари няма да бъдат освободени от тежестта, и съответно няма да бъдат осигурени условия за демонтаж на съществуващите кабелни скари и последващ монтаж на новите кабелни скари. Без да бъдат повдигнати и укрепени работещите /под напрежение/ кабели няма да бъдат осигурени условия за полагането /преместването/ им върху лавиците на новите кабелни скари /т. 3.4.5. от Техническото задание/.

Участникът не е спазил изискванията на т. 4.1.1.4. от Указания за подготовка на офертата. А именно, не е представил "диаграма на работната сила". Без диаграма на работната сила /разпределение и брой на работещите/ не е възможно да бъдат реално оценени декларираните от Участника срокове за изпълнение по отделните етапи.

"ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД гр. София с подадена оферта Вх. № ОП-43/15.01.2015 г

Телефон: 02/ 89 567 00

Факс: 02/ 89 567 01

Email: office@el-test.com

Лице за контакти: Красимир Хаджийски – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т.3.4 от Техническото задание и т. 4.1.1.1. от Указания за подготовка на офертата по отношение представяне на Технология за подмяна на кабелните канали и кабелни лавици. В представената техническа оферта, са преписани дейностите по т.2. от Техническото задание, като липсва технология за изпълнение на дейностите.

Участникът не е спазил изискванията на т. 4.1.1.2. от Указания за подготовка на офертата. Представената "Раб.Програма" представлява преписани изисквания на ТЗ, като липсва план за организация за изпълнение на ремонта – СМР. В т.2.2.4. от представената "Раб.Програма" (стр. 3/3), Участникът е записал, че технологията за монтаж на новите кабелни лавици "ще бъде дадена", което противоречи на изискванията на т. 4.1.1.1. от "Указания за подготовка на офертата" в която Възложителя ясно е разписал, че технологията за подмяна на кабелните лавици се изисква на етап Техническа оферта.

Участникът не е спазил изискванията на т. 2 от Техническото задание на Възложителя, а именно, в представената Спецификация, не е предвидил доставка на екранировка на кабелни лавици /от полета 35, 37, 47 към ЕП2/, възлизащи на 12540м. за лавици с ширина 0,30м и на 10870м. за лавици с ширина 0,40м. Обемът на екранировката на кабелните лавици е конкретизиран в "Разяснения по документацията за участие в процедурата" с рег. №3993/13.10.2014г.

“РУДИН” ООД гр. Ст. Загора с подадена оферта Вх. № ОП-46/15.01.2015 г.

Телефон: 042/ 644 664

Факс: 042/ 641 014

Email: office@rudin-bg.com

Лице за контакти: Живко Желев – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т.3.4 от Техническото задание и т. 4.1.1.1. от Указания за подготовка на офертата по отношение представяне на Технология за подмяна на кабелните канали и кабелни лавици. В представената техническа оферта, са преписани дейностите по т.2 от Техническото задание, като липсва технология за изпълнение на дейностите.

“ЕМУ” АД гр. Търговище с подадена оферта Вх. № ОП-49/15.01.2015 г.

Телефон: 0601/ 6 69 11

Факс: 0601/ 6 48 59

Email: emu_ad@abv.bg

Лице за контакти: Таню Танев – Изпълнителен директор

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т. 4.1.1.1. от Указания за подготовка на офертата по отношение представяне на Технология за подмяна на кабелните канали и кабелни лавици. В представената “технология” липсва пълно описание на обема, вида и последователността за изпълнение на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на технологията за повдигане на съществуващите кабели и осигуряването на възможност за демонтаж на съществуващите кабелни скари. Без да бъдат безопасно повдигнати и укрепени работещите /под напрежение/ кабели, съществуващите кабелни скари няма да бъдат освободени от тежестта, и съответно няма да бъдат осигурени условия за безопасен демонтаж на съществуващите кабелни скари и последващ монтаж на новите кабелни скари. Без да бъдат безопасно повдигнати и укрепени работещите /под напрежение/ кабели няма да бъдат осигурени условия за полагането /преместването/ им върху лавиците на новите кабелни скари /т. 3.4.5. от Техническото задание/.

Участникът не е спазил изискванията на т. 2 от Техническото задание на Възложителя, а именно, в представената Спецификация е предвидил доставка на 10770м. /като не е указал за лавици с каква ширина/ за екранировка на кабелни лавици /от полета 35, 37, 47 към ЕП2/. Количествата на необходимата доставка на екранировка възлизат на 12540м. за лавици с ширина 0,30м и на 10870м. за лавици с ширина 0,40м. Обемът на екранировката на кабелните лавици е конкретизиран в “Разяснения по документацията за участие в процедурата” с рег. №3993/13.10.2014г.

Участникът не е спазил изискванията на т. 4.1.1.4. от Указания за подготовка на офертата. А именно, не е представил “диаграма на работната сила”. Без диаграма на работната сила /разпределение и брой на работещите/ не е възможно да бъдат реално оценени предложените от Участника срокове за изпълнение отделните етапи.

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя по отношение срокове за изпълнение на СМР по всички етапи, определени в т.3.2. на Техническото задание.

“МОНТАЖИ КО” ЕООД гр. София с подадена оферта Вх. № ОП-53/15.01.2015 г.

Телефон: 02/ 920 40 58

Факс: 02/ 920 15 85

Email: office@montagi-co.com

Лице за контакти: Белин Маринов – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т.3.4 от Техническото задание и т. 4.1.1.1. от Указания за подготовка на офертата по отношение представяне на Технология за подмяна на кабелните канали и кабелни лавици. В

представената техническа оферта, са преписани дейностите по т.2. от ТЗ, като липсва технология за изпълнение на дейностите.

Участникът не е спазил изискванията на т. 4.1.1.2. от Указания за подготовка на офертата. В представената "Раб.Програма" липсва план за организация за изпълнение на ремонта – СМР. Разписани са само задълженията на отделните длъжности – бригадир, технически ръководител и др., без да е представена последователността за изпълнение на дейностите. Записано е, че технологията за изпълнение на описаните дейности, ще бъде дадена преди начало на изпълнение на СМР, което противоречи на изискванията на т. 4.1.1.1. от "Указания за подготовка на офертата", в която Възложителя ясно е посочил че, технологията за подмяна на кабелните лавици се изисква на етап Техническа оферта.

"Енерджи-Ка" ЕООД гр. Пловдив с подадена оферта Вх. № ОП-55/15.01.2015 г.

Телефон: 02/ 969 50 73

Факс: 02/ 969 50 73

Email: office.sofia@energy-ka.net

Лице за контакти: Йоланта Чипорикова – Експерт "Международно сътрудничество"

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т. 2 от Техническото задание на Възложителя, а именно, в представената Спецификация не е предвидена доставка на екранировка на кабелни лавици /от полета 35, 37, 47 към ЕП2/, възлизащи на 12540м. за лавици с ширина 0,30м и на 10870м. за лавици с ширина 0,40м. Обемът на екранировката на кабелните лавици е конкретизиран в "Разяснения по документацията за участие в процедурата" с рег. №3993/13.10.2014г.

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя залегнали в 3.4.1. от Техническото задание по отношение на експлоатационен живот на кабелните лавици и кабелни скари. А именно, изискването на Възложителя е минимум 30 години, а Участникът декларира срок – 22 години.

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя по отношение срокове за изпълнение на СМР, по етапи 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, определени в т.3.2. на Техническото задание.

"ОСКАР-ЕЛ" ЕООД гр. София с подадена оферта Вх. № ОП-57/15.01.2015 г.

Телефон: 02/ 962 46 93

Факс: 02/ 962 42 38

Email: office@oskar-el.com

Лице за контакти: Елена Минчева – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т.3.4 от Техническото задание и т. 4.1.1.1. от Указания за подготовка на офертата по отношение представяне на Технология за подмяна на кабелните канали и кабелни лавици. В представената техническа оферта, са преписани дейностите по т.2. от Техническото задание, като липсва технология за изпълнение на дейностите.

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя залегнали в Образец по т. I.3 към офертата, а именно не е предложил "срок за отстраняване на дефекти" и "срок за подмяна при невъзможност за отстраняване на дефектите".

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя по отношение срока за изпълнение на СМР, определен в т.3.2. на Техническото задание за етап 8 – 3 месеца, а е предложил продължителност – 4 месеца.

"КРАСИН" ООД гр. Девин с подадена оферта Вх. № ОП-63/15.01.2015 г.

Телефон: 0301/ 6 08 90

Факс: 0301/ 6 80 99

Email: office@krassin.com

Лице за контакти: Мирен Красин – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Фактическо основание: Участникът не е спазил изискванията на т. 2 от Техническото задание на Възложителя, а именно, в представената Спецификация не е предвидена доставка на екранировка на кабелни лавици /от полета 35, 37, 47 към ЕП2/, възлизаци на 12540м. за лавици с ширина 0,30м и на 10870м. за лавици с ширина 0,40м. Обемът на екранировката на кабелните лавици е конкретизиран в "Разяснения по документацията за участие в процедурата" с рег. №3993/13.10.2014г.

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя залегнали в Образец по т. I.3 към офертата, като в представената Спецификация по т.2 "Кабелни скари и кабелни лавици NIEDAX", т. 7 "Бетон – В20 за изработване на бетонни капаци" и т. 8 "Арматура за изработване на бетонни капаци" не е предвидил количества. Липсата на количества по цитираните позиции, показва, че офертата е непълна и не отговаря на изискванията на Възложителя.

"ЕТРА-ЕЛ" ООД гр. В. Търново с подадена оферта Вх. № ОП-42/15.01.2015 г.

Телефон: 062/ 63 89 81

Факс: 062/ 60 24 81

Email: office@etra-el.com

Лице за контакти: Станислав Василев – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Фактическо основание: Спецификацията не е попълнена, съгласно приложения образец на Възложителя, каквото е изискването на т. 4.1.1.3 от Указание за подготовка на офертата. Предварително обявено условие на Възложителя е необходимият обем негоримите хоризонтални прегради, посочен в т. 2 от Техническото задание, конкретизиран в "Разяснения по документацията за участие в процедурата" с рег. №3993/13.10.2014г. Не са посочени какви са параметрите в спецификацията (наименование, единична мярка, количество, стандарт, страна на произход, дълготрайност, гаранционен срок) за негоримите хоризонтални прегради, предвидени в т. 2 от техническото задание. При липса на тази информация, която участникът е задължен да включи в Спецификацията си, комисията приравнява наличната спецификация на несъответстваща такава.

Консорциум "ОРУ 2014"ДЗЗД гр. София с подадена оферта Вх. № ОП-59/15.01.2015 г.

Телефон: 02/ 80 54 872

Факс: 02/ 80 54 837

Email: office-sf@enemona.com

Лице за контакти: Ивайло Иванов – Управител и Представяващ консорциума

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Фактическо основание: В определеният от Възложителя срок за представяне на разяснения и допълнителни доказателства относно параметрите на негоримите хоризонтални прегради не е постъпил отговор от участника Консорциум "ОРУ 2014"ДЗЗД гр. София. При липса на тази информация, която участникът е задължен да включи в Спецификацията си, комисията приравнява наличната спецификация на несъответстваща такава.

"ЕЛ" ЕООД гр. Русе с подадена оферта Вх. № ОП-41/15.01.2015 г.

Телефон: 082/ 500 700

Факс: 082/ 500 701

Email: office@el-bg.com

Лице за контакти: Стефан Стефанов – Управител

Мотиви за отстраняването: Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Фактическо основание: В техническото предложение е предвидена механизация, която не е включена в ценовото предложение:

- Демонтаж на бетоновите капаци на кабелния канал (т. 3 от количествената сметка, по-нататък КС) – ако има пръст върху бетоновите капаци тя се разрива с мини багер и ръчно (т. 1 от КС), ако има бетонова настилка върху бетоновите капаци тя се разбива (т. 2 от КС). В т. 2 от Техническото задание (Отваряне на кабелни канали – колекторни кабелни канали) е предвидено задължително премахване на земна маса, разбиване на бетонна настилка и последващ демонтаж на бетонови капаци.

- Демонтаж на силови и контролни кабели (т. 8 и т. 9 от КС). Извършва се демонтаж на всички предвидени за демонтаж силови и контролни кабели в кабелния канал, като същите съгласно указанията на Възложителя се навиват на рула или барабани и се транспортират до място определено от Възложителя.

- Подготовка за повдигане на останалите кабели с цел демонтаж на стари скари и лавици и монтаж на нови. За извършване на повдигане на кабелите с цел демонтаж на кабелните скари, предлагаме три възможни метода:

- а) чрез специални изработени за целта съоръжения за повдигане на кабелите тип “вилница” ...
- б) с помощта на минибагер – предварително под кабелите се поставя препаска от материал ...
- в) с помощта на колан снабден с

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

